

**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023**

Aos dias 19 de abril de 2023 às 09 horas e 00 minutos na Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, deu-se início aos trâmites processuais da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº **032/2023**, via plataforma BNC, tendo como objeto objeto Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais em ferro fundido a serem utilizados em serviços de manutenção e em obras realizadas por esta Autarquia. COM ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA, ITENS EXCLUSIVOS E COTA CONFORME PARECER JURIDICO Nº 465/2017 PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.

**REQUISITANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO:** Divisão de Águas e Esgoto, Limpeza Urbana e Administrativo.

**ASSUNTO:** Esta Ata destinou-se à registrar os atos de abertura do Pregão Eletrônico nº 032/2023 objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Autarquia, por meio de lances eletrônicos disputados entre os licitantes.

**CRENCIAMENTO/CADASTRAMENTO:** Foram credenciadas na Plataforma BNC as seguintes empresas para a participação deste procedimento, com verificação de proposta econômica registrada conforme valores totais.

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	LOTE	COD. PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA	PROPOSTA INICIAL NO GLOBAL
LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	01	006	R\$ 600,00
LAFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI	15.263.561/0001-50	01, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104	084, 087, 029, 087, 111, 080, 031, 144, 004, 108, 109, 047, 018, 090, 076, 104, 102, 058, 088, 133, 088, 113, 041, 071, 013, 059, 033, 105, 080, 084, 005, 033, 134, 003, 026, 135, 101, 019, 125, 071, 090, 123, 124, 074, 147, 022, 020, 118, 119, 136, 140, 103, 040, 032, 121, 047, 107, 075, 053, 047, 075, 065, 069, 104, 076, 063, 015, 064, 091, 003, 084	R\$ 891.015,00
L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES	35.703.977/0001-50	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,	043, 070, 143, 094, 094, 018, 099, 045, 068, 086, 133, 035, 086, 117, 047, 120, 088, 056, 040, 065, 109, 100, 007, 134, 097, 003, 043, 125, 117, 026, 098, 103, 018, 086, 098, 102, 118, 002, 055, 064, 085, 131, 044, 089, 004, 064, 131, 111, 130, 018, 037, 097, 051, 148, 086,	R\$ 1.679.435,00



		34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141	039, 077, 059, 083, 091, 082, 145, 035, 061, 122, 037, 020, 003, 112, 120, 055, 134, 001, 025, 118, 025, 091, 008, 149, 129, 143, 007, 046, 081, 038, 115, 084, 012, 003, 088, 039, 025, 061, 098, 050, 064, 126, 018, 082, 092, 079, 065, 080, 033, 003, 026, 146, 128, 124, 016, 017, 039, 097, 061, 138, 018, 063, 064, 149, 026, 075, 050, 006, 084, 096, 143, 112, 034, 105, 099,	
UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41.103.228/0001-94	116	096	R\$ 77.940,00
A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40.330.197/0001-41	108, 109, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 35, 136, 138, 139, 140, 141	087, 131, 045, 041, 043, 017, 089, 086, 126, 065, 021, 007, 008, 102, 039, 136, 115	R\$ 231.004,54
NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	11.109.083/0001-78	01, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,	044, 011, 099, 130, 127, 033, 009, 068, 113, 033, 137, 080, 080, 011, 132, 111, 006, 117, 076, 107, 031, 003, 099, 011, 078, 053, 023, 139, 148, 117, 077, 148, 030, 082, 142, 054, 148, 124, 067, 001,	R\$ 643.891,00

		36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	122,050, 129, 030, 020, 064, 017, 011, 013, 059, 073, 041, 044, 093, 143, 116, 048, 105, 089, 147, 141, 028, 081, 091, 083, 016, 128, 029, 005, 002, 135, 088, 024	
DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.242.200/0001-00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,	134 ,059, 138, 073, 127, 133, 001, 015, 009, 013, 105, 122, 134, 114, 029, 012, 138, 023, 088, 028, 111, 139, 141, 045, 146, 070, 034, 051, 073, 020, 086, 135, 070, 069, 030, 063, 135, 125, 062, 027, 083, 008, 078, 021, 064, 060, 117, 051, 026, 099, 134, 113, 004, 143, 136, 090, 100, 066, 072, 149, 086, 093, 110, 028, 148, 127, 104, 027, 048, 019, 057, 135, 028, 056, 074, 089, 057, 061, 123, 104, 016, 050, 031, 063, 085, 076, 133, 119, 070, 007, 060, 057, 022, 139, 047, 106, 143, 065, 082, 014, 025, 128, 081, 077, 128, 126, 088, 062, 001, 044, 006, 098, 045, 070, 044, 080, 115, 064, 051, 120, 058, 128, 013	R\$ 1.121.692,51



		135, 136, 137, 138, 139, 140, 141		
TVG INDUSTRIAL SANEAMENTO LTDA	& 13.042.398/0001-70	56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,	051, 113, 087, 102, 130, 146, 052, 058, 076, 031, 028, 108, 024, 091, 125, 118, 021, 015, 099, 051, 148, 002, 005, 143, 121, 033, 059, 037, 046, 054, 014, 130, 051, 044, 132, 065, 131, 032, 075	R\$ 462.770,00
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	33.302.295/0001-00	48, 50	025, 049	R\$ 207.000,00
BSC HIDRAULICA LTDA	38.259.915/0001-99	01, 09, 10, 11, 46, 47, 71, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141	030, 101, 094, 004, 010, 147, 047, 075, 139, 071, 105, 023, 078, 137, 082, 018, 145, 143, 001, 050,	R\$ 248.529,00

Ocorrência<sup>1</sup>: Após a realização de análise da proposta apresentada pelas empresas acima relacionadas, que foram impressas e juntadas aos autos às fls. 345 a 393, 400 a 421, o Pregoeiro julgou as mesmas inicialmente **classificadas** por indicar marca/modelo sem indicação do participante, podendo prosseguir para a disputa de preços, porém antes da adjudicação do objeto a empresa classificada em 1º lugar deverá anexar na “aba documentos complementares” o informativo técnico do produto dos itens 108 a 134 e 135 a 141, em atendimento a exigência **do item 4, subitem 4.1 do Anexo I – Termo de Referência**, para fins de análise e aceitabilidade da marca ofertada considerada vencedora.

**REQUISITOS DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:**

**4. METODOLOGIA:**

4.1- Após a fase de disputa, antes da adjudicação, será exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação **para os itens 108 a 134:**

- Folha de dados gerais das válvulas;
- Desenhos das peças indicando todos os componentes, materiais e cortes com demonstração do sistema de vedação da válvula;
- Lista de materiais dos componentes das válvulas;
- Descrições técnicas da válvula e de suas características construtivas e operacionais que permita o confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificação;
- TERMO DE GARANTIA descrevendo todas as circunstâncias da validade e da suspensão desta.

4.1.1 – A(s) empresa(s) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar os respectivos documentos na plataforma BNC (na aba documentos complementares). A licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) com as determinações do item 4.1 e 4.1.1 será(ão) considerada(s) desistente(s), convocando-se a(s) empresa(s) subsequente, na ordem de classificação.

4.1.2 - Caso os informativos apresentados pela empresa que ofertou o menor preço, não seja compatível com o objeto da licitação, conforme análise a ser realizada pelo setor requisitante, será convocada a empresa subsequente, na ordem de classificação, para apresentação dos informativos solicitados no mesmo prazo do item 4.1.1, sem prejuízo das sanções

legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital.

4.2 - Após a fase de disputa, antes da adjudicação, será exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação **para os itens 135 a 141**

a) Folha de dados gerais/descriptivo técnico das ventosas

b) Descrições técnicas da ventosa e de suas características construtivas e operacionais que permita o confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificação;

4.2.1 - A(s) empresa(s) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar os respectivos documentos na plataforma BNC (na aba documentos complementares). A licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) com as determinações do item 4.1 e 4.1.1 será(ão) considerada(s) desistente(s), convocando-se a(s) empresa(s) subsequente, na ordem de classificação.

4.2.2 - Caso os informativos apresentados pela empresa que ofertou o menor preço, não seja compatível com o objeto da licitação, conforme análise a ser realizada pelo setor requisitante, será convocada a empresa subsequente, na ordem de classificação, para apresentação dos informativos solicitados no mesmo prazo do item 4.1.1, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital.

4.3 - O DEMSUR se reserva no direito de solicitar amostra do produto licitado, para verificação das características dos mesmos.

4.3.1 - Poderá ser solicitado parecer do Setor Técnico do DEMSUR sobre os produtos cotados antes da Homologação do processo.

Observação: A informação de exigência de informativo técnico pós disputa de preços foi registrada na plataforma BNC (fl. 394 dos autos):

19/04/2023 08:59:53	Bom dia senhores, temos 09 (nove) propostas inseridas na plataforma BNC.
19/04/2023 09:00:51	Iremos fazer constar uma observação: 4.1- Após a fase de disputa, antes da adjudicação, será exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação para os itens 108 a 134:a) Folha de dados gerais das válvulas;
19/04/2023 09:01:00	4.2 - Após a fase de disputa, antes da adjudicação, será exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação para os itens 135 a 141a) Folha de dados gerais/descriptivo técnico das ventosas
19/04/2023 09:01:38	A(s) empresa(s) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar os respectivos documentos na plataforma BNC (na aba documentos complementares). A licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) com as determinações será(ão) considerada(s) desistente(s), convocando-se a(s) empresa(s) subsequente, na ordem de classificação.

Ocorrência<sup>2</sup>: Em sequência deu-se, então, início a fase dos lances na plataforma BNC com modo de disputa ABERTO E FECHADO e julgamento unitário dos Lotes 01 ao 50, e em seguida aos lotes 51 ao 100 - (fl. 394/395 dos autos).

19/04/2023 09:02:45	Iremos dar início a disputa de preços dos lotes 01 ao 50. Os demais serão iniciados posteriormente por limite da plataforma BNC.
19/04/2023 09:37:35	Iremos dar sequência na disputa de preços dos lotes 51 ao 100. Os demais serão iniciados posteriormente por limite da plataforma BNC.

Ocorrência<sup>3</sup>: O participante 012 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 2.184,00 para o lote 090, sendo realizado pelo Pregoeiro – fls. 396 dos autos.

19/04/2023 10:04:40	Para o lote 090 - participante 012 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 2.184,00, sendo realizado pelo Pregoeiro.
---------------------	---

Ocorrência<sup>4</sup>: Em sequência deu-se, então, ao início dos lances dos lotes 101 a 141 - (fl. 397 dos autos).

19/04/2023 10:05:17	Iremos dar sequência na disputa de preços dos lotes 101 ao 141.
---------------------	---

Ocorrência<sup>5</sup>: O participante 016 solicitou cancelamento do seu lance para o lote 113 e o participante 143 para o lote 137, sendo realizado pelo Pregoeiro – fls. 398/399 dos autos.

19/04/2023 10:24:06	Iremos providenciar o cancelamento do lance do participante 016 para o lote 113 - conforme solicitado: Lance digitado errado. 19/04/2023 10:19:22 PARTICIPANTE 016 Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 545,00.
19/04/2023 10:46:56	Iremos providenciar o cancelamento do lance do participante 143 para o lote 113 - conforme

	<i>solicitado: Lance digitado errado. 19/04/2023 10:19:22 PARTICIPANTE 016 Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 545,00.</i>
19/04/2023 10:47:49	<i>Corrigindo a informação: Iremos providenciar o cancelamento do lance do participante 143 para o lote 137 - conforme solicitado: Solicito a desclassificação de nossa proposta para este Item 137, lançamos valor errado para este Item. Grato.</i>

Ocorrência<sup>6</sup>: Após disputa de lances conforme registrados em Ata de Disputa impressa e anexada às fls. 422 a 487 dos autos, e relatório de “vencedores do processo – disputa”, juntados aos autos nas fls. 488 a 496, sagrou-se vencedora as empresas abaixo relacionadas, com classificação em 1º lugar. O Pregoeiro suspendeu a sessão do certame às 10:54:31 horas para impressão e análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar, com retorno previsto para 08:00 horas do dia 20/04/2023 - (fl. 108).

19/04/2023 10:50:33	<i>Senhores, foi encerrada a disputa de preços para os lotes 001 a 141.</i>
19/04/2023 10:54:31	<i>Iremos suspender os trâmites processuais até 08:00 do dia 20/04/2023, tempo necessário para baixar e imprimir os documentos de habilitação das empresas consideradas vencedoras com classificação em 1º lugar.</i>

Ocorrência<sup>7</sup>: A Pregoeira, no uso de suas atribuições, emitiu o relatório de análise de habilitação (fl. 818 a 819) dos documentos da empresa classificada em 1º lugar, juntados aos autos nas folhas 498 a 817, conforme requisitos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, a seguir:

<b><u>RELATÓRIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO</u></b>	
<b><u>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023</u></b>	
<p><b>EMPRESA: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ nº 33.242.200.0001-00</b>  <b>CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90, 109, 11, 123, 125, 135.</b>  <b>CONDIÇÃO: HABILITADA</b></p> <p>Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, porém as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X assinadas de forma convencional em forma de cópia simples, devendo ser apresentados novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.</p> <p><b>EMPRESA: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES - CNPJ nº 35.703.977/0001-50</b>  <b>CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 132, 133, 134, 137</b>  <b>CONDIÇÃO: HABILITADA</b></p> <p>Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.</p> <p><b>EMPRESA: BSC HIDRAULICA LTDA - CNPJ nº 38.259.915/0001-99</b>  <b>CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 10, 71, 136, 138</b>  <b>CONDIÇÃO: INABILITADA</b></p> <p>Motivos<sup>1</sup>: apresentou CNPJ emitido em 05/08/2022, com validade superior a 180 dias e não apresentou o enquadramento como Micro Empresa/EPP/equiparadas conforme exigência do item <b>9.5.4 DECLARAÇÕES</b>, alínea ‘g1’ e/ou ‘g2), visto que o processo tem itens exclusivos e de cota reservada para ME/EEP/equiparadas. Apresentou outro documento como anexo.</p> <p><b>g) Declaração de ME/EPP, conforme modelo constante no Anexo IX, acrescida do comprovante de enquadramento que poderá ser realizado das seguintes formas:</b></p>	

g1) Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; ou

g2) Quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido através da junta comercial (Certidão Simplificada de Micro Empresa) ou balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**Observação: A exigência constante na alínea g somente será necessária, caso a empresa licitante tiver assinalado o regime ME/EPP no sistema e for utilizar dos benefícios contidos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações (Arts. 43,44 e 45), conforme consta no item 3.3 do Edital Convocatório.**

#### **9.5.5 CONSIDERAÇÕES:**

g) As certidões exigidas que não contiverem expresso o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das propostas.

Observação: apresentou a Declaração de Micro Empresa/EPP ou equiparadas, mas não apresentou a devida comprovação.

**EMPRESA: NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME - CNPJ nº 11.109.083/0001-78**

**CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59**

**CONDIÇÃO: HABILITADA**

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, porém as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X assinadas de forma convencional em forma de cópia simples, devendo ser apresentados novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.

**EMPRESA: LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI - CNPJ nº 15.263.561/0001-50**

**CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 37, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101**

**CONDIÇÃO: HABILITADA**

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

**EMPRESA: M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - CNPJ nº 33.302.295/0001-00**

**CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O LOTE 50**

**CONDIÇÃO: INABILITADA**

Motivos<sup>1</sup>: Não apresentou a Declaração de Micro Empresa (Anexo IX).

**EMPRESA: TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA - CNPJ nº 13.042.398/0001-70**

**CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 57, 61, 68, 75, 113, 114, 115, 116**

**CONDIÇÃO: HABILITADA**

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, porém as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X assinadas de forma convencional em forma de cópia simples, o Contato Social em forma de cópia simples (sem selo da Junta para verificação).

Observação<sup>1</sup>: As declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e Contrato Social deverão ser apresentados novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.

Observação<sup>2</sup>: O CNPJ foi emitido em 18/07/2022, devendo ser atualizado para com validade até 180 dias.

**EMPRESA: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ nº 40.330.197/0001-41**

**CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141**

**CONDIÇÃO: HABILITADA**

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

Ocorrência<sup>8</sup>: As empresas A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME, BSC HIDRAULICA LTDA, LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI anexaram na plataforma BNC a Proposta Ajustada de forma voluntária, podendo ser alterado após análise das marcas dos lotes 108 a 134 e 135 a 141, se for o caso.

19/04/2023 11:10:36	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 3af3714689ad4ebe94db927623185ed3.pdf aos documentos complementares.
19/04/2023 11:37:56	O participante NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME adicionou o arquivo ac56320130864d6aa2c5fda299c9bedc.pdf aos documentos complementares.
19/04/2023 13:02:43	O participante BSC HIDRAULICA LTDA adicionou o arquivo eae83f87c0374292a21a1659b9503732.pdf aos documentos complementares.
19/04/2023 14:05:37	O participante LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI adicionou o arquivo bbd65977266a46f28fc20773c53f8a2d.pdf aos documentos complementares.
19/04/2023 14:18:11	O participante BSC HIDRAULICA LTDA adicionou o arquivo 2848139f49c9471dab186c82d5e87cf5.zip aos documentos complementares.
19/04/2023 14:29:43	O participante LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI adicionou o arquivo f1d9edd552c74bdc75230cb06f4f3bf.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>9</sup>: O relatório de análise da fase de habilitação foi informado na plataforma BNC para as empresas licitantes (lf. 820), onde considera:

1) DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (com pendência de envio de declarações novamente); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES ; NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME ((com pendência de envio de declarações novamente); LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI ; TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (com pendência de envio de declarações, contrato social e CNPJ atualizado); A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA habilitadas.

2) BSC HIDRAULICA LTDA e M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI consideradas inabilitadas.

20/04/2023 08:19:42	Bom dia senhores estamos retornando com o relatório de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar.
20/04/2023 08:20:03	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 8d3644d3ead942a9aa8fc0b646e42596.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 08:53:48	O participante M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI adicionou o arquivo 0b004f12c96f4eb5a41845a249700b3f.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 12:40:33	Senhores tivemos um imprevisto na rotina de trabalho. Iremos enviar o relatório de habilitação às 14:00 horas.
20/04/2023 16:19:02	EMPRESA: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ nº 33.242.200.0001-00
20/04/2023 16:19:08	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90, 109, 11, 123, 125, 135.
20/04/2023 16:19:13	CONDIÇÃO: HABILITADA
20/04/2023 16:19:29	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, porém as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X assinadas de forma convencional em



	forma de cópia simples, devendo ser apresentados novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.
20/04/2023 16:19:34	EMPRESA: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES - CNPJ nº 35.703.977/0001-50
20/04/2023 16:19:39	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 132, 133, 134, 137
20/04/2023 16:19:43	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 132, 133, 134, 137 CONDIÇÃO: HABILITADA
20/04/2023 16:19:50	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.
20/04/2023 16:19:55	EMPRESA: BSC HIDRAULICA LTDA - CNPJ nº 38.259.915/0001-99
20/04/2023 16:20:01	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 10, 71, 136, 138
20/04/2023 16:20:17	CONDIÇÃO: INABILITADA
20/04/2023 16:20:34	Motivos <sup>1</sup> : apresentou CNPJ emitido em 05/08/2022, com validade superior a 180 dias e não apresentou o enquadramento como Micro Empresa/EPP/equiparadas conforme exigência do item 9.5.4 DECLARAÇÕES, alínea 'g1' e/ou "g2), visto que o processo tem itens exclusivos e de cota reservada para ME/EEP/equiparadas. Apresentou outro documento como anexo.
20/04/2023 16:20:40	g) Declaração de ME/EPP, conforme modelo constante no Anexo IX, acrescida do comprovante de enquadramento que poderá ser realizado das seguintes formas:
20/04/2023 16:20:45	g1) Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;ou
20/04/2023 16:20:50	g2) Quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido através da junta comercial (Certidão Simplificada de Micro Empresa) ou balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
20/04/2023 16:20:55	Observação: A exigência constante na alínea g somente será necessária, caso a empresa licitante tiver assinalado o regime ME/EPP no sistema e for utilizar dos benefícios contidos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações (Arts. 43,44 e 45), conforme consta no item 3.3 do Edital Convocatório.
20/04/2023 16:21:12	9.5.5 CONSIDERAÇÕES: 9.5.5 CONSIDERAÇÕES:g) As certidões exigidas que não contiverem expresse o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das propostas
20/04/2023 16:21:19	Observação: apresentou a Declaração de Micro Empresa/EPP ou equiparadas, mas não apresentou a devida comprovação.
20/04/2023 16:21:25	EMPRESA: NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME - CNPJ nº 11.109.083/0001-78
20/04/2023 16:21:30	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59
20/04/2023 16:21:36	CONDIÇÃO: HABILITADA
20/04/2023 16:21:43	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, porém as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X assinadas de forma convencional em forma de cópia simples, devendo ser apresentados novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.
20/04/2023 16:21:48	EMPRESA: LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI - CNPJ nº 15.263.561/0001-50
20/04/2023 16:21:54	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 37, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101
20/04/2023 16:21:59	CONDIÇÃO: HABILITADA
20/04/2023 16:22:04	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.
20/04/2023 16:22:10	EMPRESA: M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - CNPJ nº 33.302.295/0001-00
20/04/2023 16:22:15	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O LOTE 50
20/04/2023 16:22:20	CONDIÇÃO: INABILITADA
20/04/2023 16:22:26	Motivos <sup>1</sup> : Não apresentou a Declaração de Micro Empresa (Anexo IX).
20/04/2023 16:22:33	EMPRESA: TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA - CNPJ nº 13.042.398/0001-70

20/04/2023 16:22:38	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 57, 61, 68, 75, 113, 114, 115, 116
20/04/2023 16:22:44	CONDIÇÃO: HABILITADA
20/04/2023 16:22:55	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, porém as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X assinadas de forma convencional em forma de cópia simples, o Contato Social em forma de cópia simples (sem selo da Junta para verificação).
20/04/2023 16:23:02	Observação¹: As declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e Contrato Social deverão ser apresentados novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.
20/04/2023 16:23:07	Observação²: O CNPJ foi emitido em 18/07/2022, devendo ser atualizado para com validade até 180 dias.
20/04/2023 16:23:14	EMPRESA: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ nº 40.330.197/0001-41
20/04/2023 16:23:19	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA OS LOTES 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141
20/04/2023 16:23:24	CONDIÇÃO: HABILITADA
20/04/2023 16:23:29	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.
20/04/2023 16:27:33	RESUMO: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (com pendência de envio de declarações novamente); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES ; NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME ((com pendência de envio de declarações novamente); LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI ; TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (com pendência de envio de declarações, contrato social e CNPJ atualizado); A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA habilitadas.
20/04/2023 16:28:06	BSC HIDRAULICA LTDA e M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI consideradas inabilitadas.

Ocorrência<sup>10</sup>: O Pregoeiro abre a fase recursal para os licitantes participantes, e caso haja interesse de manifestação, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para interposição de razões, e igual número de dias para apresentação das contrarrazões, pelos demais licitantes interessados, conforme informado na plataforma e juntado aos autos nas fls. 820/823:

20/04/2023 16:28:25	Estamos abrindo prazo para as empresas manifestarem interesse em interpor recurso, que será de até 30 minutos na plataforma, conforme item 11.1 do edital convocatório. Caso haja manifestação de recurso terão o prazo de até 03 dias úteis para interposição de razões.
---------------------	---

Ocorrência<sup>11</sup>: As empresas DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI e L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES anexaram documentos na plataforma BNC, conforme relacionado a seguir:

1) DETROIT DEMOLICOES: declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI novamente assinadas de forma digital, estando consolidada sua habilitação para o processo licitatório e juntados aos autos nas fls. 828 a 835.

2) L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI, estando consolidada sua habilitação para o processo licitatório e Proposta Ajustada dos lotes de forma voluntária.

20/04/2023 16:58:23	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 1e9421bc1b8541c5bd334b8fd91bf475.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:58:25	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo d4527e3ce9af40bdbc75754f2adb966f.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:58:28	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo f7393aa5d6474455a71ee36061a6cc24.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:58:40	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 48bf9167afdb4796b004840ba3f0811e.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:59:12	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo d081c744f49f469e9e52272f42c1550.pdf aos documentos

	complementares.
20/04/2023 16:59:22	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 669b54d3fe034a1daa2efb29ea1248fb.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:59:30	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 06e314ad59f94cd0a61f9602a435c278.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:59:36	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo b975a25d79f24640a08e89a1b72911bd.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:59:43	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo dcc713b5444341c18ab787286f55220a.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 16:59:49	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 5455cd6401304f1f835d45570f5e55ce.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>12</sup>: Após transcorrido o prazo para manifestação de recurso, informamos que não houve não houve interposição de recurso por parte das empresas licitantes, mantendo a decisão do Pregoeiro referente a fase de habilitação.

20/04/2023 16:59:49	Informamos que não houve interposição de recurso por parte das empresas licitantes, mantendo a decisão do Pregoeiro referente a fase de habilitação.
---------------------	--

Ocorrência<sup>13</sup>: As empresas DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI e L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES anexaram os informativos técnicos dos lotes vencedores, conforme solicitado, sendo os mesmos juntados aos autos nas folhas 836 a 872 dos autos.

20/04/2023 17:00:34	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 2cf3dec8839f4a4ebcb2a3a33680da0a.zip aos documentos complementares.
20/04/2023 17:00:42	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI removeu o arquivo 1e9421bc1b8541c5bd334b8fd91bf475.pdf dos documentos complementares.
20/04/2023 17:00:44	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI removeu o arquivo d4527e3ce9af40bdbe75754f2adb966f.pdf dos documentos complementares.
20/04/2023 17:00:45	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI removeu o arquivo f7393aa5d6474455a71ee36061a6cc24.pdf dos documentos complementares.

Ocorrência<sup>14</sup>: A Pregoeira solicitou às empresas vencedoras dos lotes 108 a 134; 135 ao 141 que anexem e identifiquem o catálogo de informações técnicas de válvulas e ventosas (SERÁ NECESSÁRIO NOMEAR O CATÁLOGO CONFORME LOTE VENCEDOR PARA AGILIZAR A ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO) e prazo para envio terá início em 24/04/2023 às 08:00 horas e término em 25/04/2023 às 08:00 visto o feriado do dia 21/04/2023.

20/04/2023 17:02:29	Solicitamos às empresas vencedoras dos lotes 108 a 134; 135 ao 141 que anexem e identifiquem o catálogo de informações técnicas de válvulas e ventosas. SERÁ NECESSÁRIO NOMEAR O CATÁLOGO CONFORME LOTE VENCEDOR PARA AGILIZAR A ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO.
---------------------	--

Ocorrência<sup>15</sup>: As empresas A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI e L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES anexaram os informativos técnicos dos lotes vencedores, conforme solicitado, sendo os mesmos juntados aos autos nas folhas 875 a 882 e 886/887 dos autos.

20/04/2023 17:03:34	O prazo para envio terá início em 24/04/2023 às 08:00 horas e término em 25/04/2023 às 08:00 visto o feriado do dia 21/04/2023.
20/04/2023 17:05:15	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo e9dcec3c7e2445e993faaf0bc726ce61.pdf aos documentos complementares.

20/04/2023 17:05:44	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 4c3562e3e63b4d869e1e7cb758d928de.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 17:06:22	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo e5f8df904e614d938ed023498bc90632.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 17:06:37	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 3251dcf8d9914bc583bc21effa56535c.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 17:06:57	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo afb20e4a101b49b49b6878a32732e304.pdf aos documentos complementares.
20/04/2023 17:07:20	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 6d9799caf2784c4492020ffb3a90b74e.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>16</sup>: A Pregoeira suspendeu os trâmites processuais até 10:00 horas do dia 26/04/2023, tempo necessário para recebimento das informações técnicas dos lotes 108 a 134; 135 ao 141, que posteriormente serão encaminhados para análise.

20/04/2023 17:11:11	Fica suspenso os trâmites processuais até a data de 26/04/2023 às 10:00 horas, tempo necessário para recebimento das informações técnicas dos lotes 108 a 134; 135 ao 141, que posteriormente serão encaminhados para análise.
---------------------	--

Ocorrência<sup>17</sup>: A TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA na data de 24/04/2023 enviou via e-mail as declarações assinadas de forma digital e o Contrato Social com chancela (fl. 888 a 898), em cumprimento ao envio de documentos complementares e enviou as informações técnicas dos lotes 113, 114, 115 e 116 e juntados aos autos nas folhas 899/900.

Ocorrência<sup>18</sup>: Na data de 25/04/2023 a Pregoeira informou para a empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA via email que restou pendente o envio da declaração do Anexo XI, sendo emitido para agilizar os trâmites o CNPJ atualizado da empresa, conforme consta nos autos às folhas 901/903.

Ocorrência<sup>19</sup>: Na data de 25/04/2023 a empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA retornou via email apresentando a declaração do Anexo XI assinada de forma digital, conforme consta nos autos às folhas 904/907, ficando portanto consolidada sua habilitação.

Ocorrência<sup>20</sup>: A empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME na data de 25/04/2023 entregou na sede administrativa do DEMSUR os documentos complementares de sua habilitação, bem como a Proposta Ajustada dos lotes vencedores, conforme consta nos autos às folhas 908/920.

- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS LEIS MUNICIPAIS Nºs 5.446/2017 E 5.524/2017 – ANEXO II
- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – ANEXO VI
- DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ANEXO VII
- DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL - ANEXO VIII
- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ANEXO VII
- DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP– ANEXO IX
- DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULOS IMPEDITIVOS– ANEXO XI
- Procuração com poderes para Mateus Felipe de Oliveira

Cumprir informar que na presente data foi apresentado pelo representante a Procuração anexada ao processo no qual foi feita a conferência do documento apresentado na plataforma BNC pela equipe de apoio, bem como dos documentos pessoais da sócia e do procurador da empresa.

Ocorrência<sup>21</sup>: A Pregoeiro retornou com os trâmites processuais na plataforma e informou que as empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 132, 133, 134 e 136); DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lotes 109, 110, 123, 125, 135, 137 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lotes 113, 114, 115 e 116) e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lotes 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140 e 141) anexaram as informações técnicas – fls. 921.

24/04/2023 07:11:27	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 554c847fb17640998ae3ebfd47cef9c8.pdf aos documentos complementares.
---------------------	--

24/04/2023 08:32:20	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 60d4ca37b7bf4defa252601b63fbb17b.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 08:32:49	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 244dc3b64bfc47ac8baf1abd23405a40.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 08:33:13	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 608f4b4c1ae04ee88dccb683af1a13.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 08:33:35	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo f1f936a0d4534e89a84dcefb9c82a5f1.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 08:34:02	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo ab205761801d401d9f98901a9b32e574.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 10:00:07	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 5e034b9fb5604298830f8b4f89603b0a.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 10:00:26	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 8e19cefd68ad40b39e389afee16f37a1.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 11:05:23	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 17bfbca8c6fd482190e50e841c4d2533.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 13:32:12	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo fb7a78ef662e48ceab2f691c356b0b53.pdf aos documentos complementares.
24/04/2023 15:33:51	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo d7ce1454e52240fd9c266b6eb8a33fe9.pdf aos documentos complementares.
26/04/2023 12:06:20	Bom dia senhores, vimos informar que as empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 132, 133, 134 e 136); DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lotes 109, 110, 123, 125, 135, 137 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lotes 113, 114, 115 e 116) e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lotes 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140 e 141) anexaram as informações técnicas.

Ocorrência<sup>22</sup>: Na data de 26/04/2023 as informações técnicas dos lotes 108 a 134; 135 a 141 serão encaminhadas para análise do Setor Técnico, e para tanto iremos suspender novamente os trâmites processuais até dia 04/05/2023 às 09:00 horas, tempo mínimo estipulado para que verificação das marcas ofertadas conforme especificação exigidas no edital., conforme comprovação na folha 921/922 dos autos.

26/04/2023 12:09:26	Informamos que as informações técnicas dos lotes 108 a 134; 135 a 141 serão encaminhadas para análise do Setor Técnico, e para tanto iremos suspender novamente os trâmites processuais até dia 04/05/2023 às 09:00 horas, tempo mínimo estipulado para que verificação das marcas ofertadas conforme especificação exigidas no edital.
---------------------	---

Ocorrência<sup>23</sup>: Na data de 28/04/2023 o Setor Técnico retornou via e-mail com análise das marcas ofertadas e informações técnicas dos lotes 108 a 134; 135 a 141, conforme comprovação juntado aos autos nas folhas 923/924 e transcrito a seguir:

"Bom dia Sueli,

Segue análise:

Empresa: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES

Lote 108: ok!

Lote 111: ok!

Lote 112: ok!

Lote 117: ok!

Lote 118: ok!

Lote 119:

Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Peça que seja solicitada as seguintes informações complementares:

- 1- Face a Face curto de acordo com a norma ISO 5752 Série 14?
- 2- A peça possui revestimento interno e externo em pó de epóxi depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micras?
- 3- Com relação a porca de manobra removível em latão atende a norma NBR 5601? contendo no máximo 5% de chumbo?
- 4- Os parafusos tipo allen de fixação da tampa são em aço inox AISI 410?

Lote 120: A descrição deste item é igual ao item "Lote 119".

Lote 121: ok!

Lote 122: ok!

Lote 124: ok!

Lote 132: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°.

Lote 133: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°.

Lote 134: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°.

Lote 136: Não atende.

Empresa: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Lote 109: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Além disso, não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar detalhes dos padrões construtivos. Conforme descrição do edital, todo o detalhamento da especificação abaixo marcada em vermelho, deverá ser comprovada pela empresa.

- Válvula Borboleta com extremidades flangeadas PN 16, DN 400 mm, - o acionamento deverá ser através de mecanismo de redução Tipo C e cabeçote, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675, corpo curto, construção de acordo com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo com espessura mínima conforme tabela 2 da referida Norma e disco em ferro fundido Nodular ASTM A536 GR 65-45-12 com espessura mínima conforme tabela 2 da referida Norma e disco em ferro fundido Nodular ASTM A536 GR 65-45-12 com espessura máxima de 2,25 vezes o diâmetro do eixo, sede de vedação do disco em aço inoxidável ASTM A-240 tipo 304 (AISI 304), junta de vedação automática de 360° em borracha sintética (Buna-N), inteiriça sem furos e emendas, com vedação em ambos os sentidos de fluxo, fixada ao corpo por anel de aperto em ferro fundido (alternativamente em aço inoxidável 18.8 AISI 304) e parafusos embutidos tipo Allen em aço inoxidável 18.8 (AISI 304), permitindo substituição e ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco. Eixos do disco em aço inoxidável ASTM A276 tipo 410 com diâmetro mínimo de acordo com tabela 3 da referida Norma, divididos em dois semi-eixos, sendo que cada ponta de eixo é inserida nos mancais do disco da válvula a um comprimento de pelo menos 1,5 vezes o diâmetro, mancais de escorregamento do corpo com bucha em teflon reforçado com bronze para rotação dos eixos e apoio do disco. A fixação dos semi-eixos à borboleta deverá ser feita por meio de pinos. O eixo de acionamento com engaxetamento tipo chevron (tecido impregnado com borracha nitrílica) de forma a prevenir fuga de fluido e permitir a retirada do sistema de acionamento com a válvula instalada em linha pressurizada. Deverão constar as marcações no corpo da válvula em alto relevo: Diâmetro Nominal; Pressão Nominal; Designação padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante; Padrão Construtivo: AWWA-C504; Código para rastreabilidade e identificação referente ao mês e ano de fabricação, outras marcações deverão ser informadas em placas de identificação de alumínio, fixada ao corpo da válvula através de rebites. O acionamento deverá ser através de mecanismo de redução Tipo C e cabeçote, de modo que permita uma futura automação do acionamento.

Lote 110: De acordo com o catálogo apresentado, a marca SPOORE não fabrica este item nos diâmetros DN-125mm DE-140mm. Portanto, a empresa não atende.

Lote 123: De acordo com o catálogo apresentado, a marca SPOORE não fabrica este item nos diâmetros DN-65mm DE-75mm. Portanto, a empresa não atende.

Lote 125: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Além disso, não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar detalhes dos padrões construtivos. Conforme descrição do edital, todo o detalhamento da especificação abaixo marcada em vermelho, deverá ser comprovada pela empresa.

VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PN 16, DN 400 MM, EXTREMIDADES COM FLANGES, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ATUADOR ELÉTRICO - padrão construtivo conforme Norma NBR 14968, cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM, com fechamento suave e vedação borracha metal (100% estanque) ocorrida pela compressão do elastômero no corpo da válvula apenas no final do fechamento, tampa em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,0 Mpa, com revestimento interno e externo em pó de epóxi depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra (padrão RAL 5005), compatível com o uso em água potável. Passagem plena sem cavidade de encunhamento, haste de manobra inteiriça (sem pontos de solda ou encaixe) não ascendente em aço inox ABNT 410 ou 420 (NBR 5601) e porca de manobra removível em latão com, no máximo, 5% de chumbo (NBR 5601). Incorporada de guarda-pó, elemento de proteção contra poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da haste, para evitar a entrada de corpos estranhos, e projetada para permitir o reengastamento com a rede em carga, ou seja, troca dos anéis do sistema de vedação da haste (anéis toroidais) com a válvula totalmente aberta e com a pressão de serviço. Fixação da tampa ao corpo sem parafusos, (vedação por efeito auto clave ou através de parafusos tipo Allen aço inox AISI 410), acionamento através de atuador elétrico que deverá ser fornecido junto com a válvula de modo a ser ligado em energia trifásica de tensão de 220V, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675, face a face curto, de acordo com norma ISO 5752 série 14. O atuador elétrico poderá ser alimentado por 220V (mono ou trifásico, possuímos os dois), e devido a configuração da válvula o atuador precisa ser de multi-voltas com comunicação no protocolo HART (4-20 mA) para que nosso sistema de automação possa controlar o equipamento.

Lote 135: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Além disso, não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar detalhes dos padrões construtivos. Conforme descrição do edital, todo o detalhamento da especificação abaixo marcada em vermelho, deverá ser comprovada pela empresa.

VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE, DN-100MM - NBR 7675 PN 10 , CORPO, TAMPA E SUPORTE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPÓXI Pó, ATÓXICO, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONTATO COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, APLICADO ELETROSTATICAMENTE, COR AZUL RAL 5005 COM CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. NIPLE DE DESCARGA EM LATÃO, FLUTUADOR ESFÉRICO DO COMPARTIMENTO AUXILIAR EM EPDM MACIÇO, FLUTUADOR ESFÉRICO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA (ASTM D2000) REFORÇADA COM 3 LONAS DE RAYON. PARAFUSOS EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDOS COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA.

Lote 137: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Além disso, não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar detalhes dos padrões construtivos. Conforme descrição do edital, todo o detalhamento da especificação abaixo marcada em vermelho, deverá ser comprovada pela empresa.

VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE, DN-250MM - NBR 7675 PN 10 , CORPO, TAMPA E SUPORTE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPÓXI Pó, ATÓXICO, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONTATO COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, APLICADO ELETROSTATICAMENTE, COR AZUL RAL 5005 COM CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. NIPLE DE DESCARGA EM LATÃO, FLUTUADOR ESFÉRICO DO COMPARTIMENTO AUXILIAR EM EPDM MACIÇO, FLUTUADOR ESFÉRICO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA (ASTM D2000) REFORÇADA COM 3 LONAS DE RAYON. PARAFUSOS EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDOS COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA.

Lote 138: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Além disso, não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar detalhes dos padrões construtivos. Conforme descrição do edital, todo o detalhamento da especificação abaixo marcada em vermelho, deverá ser comprovada pela empresa.

VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE, DN-50MM - NBR 7675 PN 10 , CORPO, TAMPA E SUPORTE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPÓXI Pó, ATÓXICO, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONTATO COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, APLICADO ELETROSTATICAMENTE, COR AZUL RAL 5005 COM CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. NIPLE DE DESCARGA EM LATÃO, FLUTUADOR ESFÉRICO DO COMPARTIMENTO AUXILIAR EM EPDM MACIÇO, FLUTUADOR ESFÉRICO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA (ASTM D2000) REFORÇADA COM 3 LONAS DE RAYON. PARAFUSOS EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDOS COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA.

Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA

Lote 113: Não atende. A ficha técnica não apresenta todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital, mas a porca de manobra removível deveria ser em latão, e não em bronze.

Lote 114: Não atende. A ficha técnica não apresenta todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital, mas a porca de manobra removível deveria ser em latão, e não em bronze. Além disso, na especificação constam informações de peças de DN-75 a DN-300, e a peça solicitada é DN350mm.

Lote 115: Não atende. A ficha técnica não apresenta todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital, mas a porca de manobra removível deveria ser em latão, e não em bronze. Além disso, na especificação constam informações de peças de DN-75 a DN-300, e a peça solicitada é DN400mm.

Lote 116: Não atende. A ficha técnica não apresenta todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital, mas a porca de manobra removível deveria ser em latão, e não em bronze. Além disso, na especificação constam informações de peças de DN-75 a DN-300, e a peça solicitada é DN500mm.

Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Lote 126: Na descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.

Lote 127: Na descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.

Lote 128: Na descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.

Lote 129: Na descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.

Lote 130: Na descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.

Lote 131: Na descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.

Lote 139: O catálogo que foi entregue não tem nenhuma especificação para que possa ser feito o confronto da especificação com o edital.

Lote 140: O catálogo que foi entregue não tem nenhuma especificação para que possa ser feito o confronto da especificação com o edital.

Lote 141: O catálogo que foi entregue não tem nenhuma especificação para que possa ser feito o confronto da especificação com o edital.

Att,



**Daniela Murucci Monteiro**

Engenheira Civil

(32) 3696-3466 | 9 8863-2364

danielaengenharia@demsur.com.br

www.demsur.com.br

Ocorrência<sup>24</sup>: Na data de 04/05/2023 a Pregoeira informou via e-mail para as empresas licitantes interessadas ([vendasadn@hotmail.com](mailto:vendasadn@hotmail.com), TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO <[tvgindustrialesaneamento@gmail.com](mailto:tvgindustrialesaneamento@gmail.com)>, [lucasconehidro@gmail.com](mailto:lucasconehidro@gmail.com), [demolicoesdetroit@gmail.com](mailto:demolicoesdetroit@gmail.com)) a análise proferida pelo Setor Técnico referente aos lotes 108 a 134; 135 a 141, conforme comprovação juntado aos autos nas folhas 925/928 e registrou na plataforma BNC, transcrito a seguir:

04/05/2023 15:50:51	Para os lotes 139, 140 e 141 o O catálogo que foi entregue não tem nenhuma especificação para que possa ser feito o confronto da especificação com o edital. Solicitamos que envie documentos complementares, se julgar necessário para reanálise.
04/05/2023 15:49:39	Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: lotes 126, 127, 128, 129, 130, 131 não atende as especificações (a descrição do edital solicita "válvula com corpo montante monobloco em aço carbono fundido ASTM A216 GR WCB, com anéis concêntricos perfilados" e no catálogo da marca Conexo o corpo é de ASTM A536.)
04/05/2023 15:44:59	Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 113, 114, 115 e 116 não atende as especificações do edital.
04/05/2023 15:43:55	Para os lotes 110 e 125 marca ofertada não atende às especificações: Lote 110: De acordo com o



	catálogo apresentado, a marca SPOORE não fabrica este item nos diâmetros DN-125mm DE-140mm. Portanto, a empresa não atende; Lote 123: De acordo com o catálogo apresentado, a marca SPOORE não fabrica este item nos diâmetros DN-65mm DE-75mm. Portanto, a empresa não atende.
04/05/2023 15:42:14	Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 109, 125, 135, 137 e 138 não foi possível encontrar na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. Solicitamos que seja enviado informações complementares conforme descritivo do item. Será enviado e-mail para atentar aos requisitos visto que o relatório é extenso para colocar na plataforma BNC
04/05/2023 15:22:14	Para o lote 136 a marca também não atende as especificações do edital.
04/05/2023 15:20:56	Para os lotes 132, 133, 134 a marca não foi aprovada: com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°.
04/05/2023 15:19:59	1- Face a Face curto de acordo com a norma ISO 5752 Série 14?2- A peça possui revestimento interno e externo em pó de epóxi depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micras?3- Com relação a porca de manobra removível em latão atende a norma NBR 5601? contendo no no máximo 5% de chumbo?4- Os parafusos tipo allen de fixação da tampa são em aço inox AISI 410?
04/05/2023 15:19:08	Empresa L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: lotes 108, 111, 112, 117, 118, 121, 122, 124 foram aprovadas as marcas ofertadas. Para os lotes 119 e 120 foi solicitado informações complementares para análise conforme a seguir:
04/05/2023 14:50:24	Boa Tarde senhores, estamos retornando com os trâmites na plataforma BNC sobre a análise das marcas classificadas para os lotes 108 a 134; 135 a 141.

Observação: A análise das marcas e informações técnicas dos lotes 108 a 134; 135 a 141 foi publicado na plataforma BNC e site do DEMSUR 929/930.

Ocorrência<sup>25</sup>: A Pregoeira convocada as empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA conforme lotes vencedores que tiveram as marcas reprovadas e ou solicitado informações complementares para manifestação no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar de 05/05/2023 e término em 08/05/2023 e que seja providenciado o envio de informações técnicas.

04/05/2023 15:55:51	Fica convocada as empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA conforme lotes vencedores que tiveram as marcas reprovadas e ou solicitado informações complementares para manifestação no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar de 05/05/2023 e término em 08/05/2023 e que seja providenciado o envio de informações técnicas.
---------------------	--

Ocorrência<sup>26</sup>: A empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA enviou via e-mail informações complementares referente a análise dos lotes 113, 114, 115 e 116 na data de 04/05/2023, onde solicita uma reanálise por parte do Setor Técnico das marcas ofertadas e anexa outras informações do produto, conforme fls. 931 a 933:

"Prezada boa tarde!!!

**CORRIGINDO - DIGO:** DN 75 a DN 600 são mencionados.

Com respeito análise técnica dos itens 113, 114, 115 e 116, vimos mui respeitosamente informar que a Norma NBR ABNT14968 - "Válvula Gaveta de Ferro Fundido nodular com cunha emborrachada e seus requisitos, menciona no ITEM 5.2.5 "Porca de Manobra" tanto a liga de BRONZE ou LATÃO.

Aliás, em termos de propriedade mecânica, a Dureza Brinell do Bronze é amplamente superior ao Latão.

Quanto ao nosso catálogo, é fácil notar que no campo inferior da página DIMENSÕES e MASSAS os diâmetros DN 75 a DN 600 são mencionados.

O que houve no campo ESPECIFICAÇÃO, foi apenas um equívoco no momento da Revisão Técnica.

Para tal, segue Catálogo com REVISÃO-2, cujo campo tamanho da especificação contempla os diâmetros requisitados.

De antemão, grato pela vossa cordial atenção e compreensão.

Engº Ricardo Duque

TVG Industrial & Saneamento Ltda

CREA-RJ

Whatsapp: (24) 9-98519213

www.tvgindustrial.com”

Ocorrência<sup>27</sup>: A Pregoeira tornou suspenso os trâmites processuais até a data de 09/05/2023 às 10:00 horas para continuidade do processo ainda na fase de verificação das marcas consideradas vencedoras para os lotes 108 a 134; 135 a 141 – fl. 934.

04/05/2023 16:00:00	Fica suspenso os trâmites processuais até a data de 09/05/2023 às 10:00 horas para continuidade do processo ainda na fase de verificação das marcas consideradas vencedoras para os lotes 108 a 134; 135 a 141.
---------------------	---

Ocorrência<sup>27</sup>: A Pregoeira na data de 04/05/2023 enviou e-mail para as empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA solicitando que seja providenciado informações técnicas complementares, se julgarem necessário, para reanálise, conforme fls. 935.

Ocorrência<sup>28</sup>: As empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA entre os dias 04/05/2023 e 09/05/2023 enviaram via e-mail e/ou plataforma BNC informações complementares referente aos lotes vencedores para reanálise, conforme fls. 931 a 960.

- 1) A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: lotes 126 ao 131, 139 a 141.
- 2) TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 113, 114, 115 e 116.
- 3) DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 109 e 125.
- 4) L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: 119 e 120.

05/05/2023 09:46:07	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 38925384c4e84d6bbdff03604701ae6c.pdf aos documentos complementares.
05/05/2023 09:49:20	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 80e6605b347b487bba247de00307e6d0.pdf aos documentos complementares.
08/05/2023 15:45:28	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 92929377d1f2496fa7b8d4836da0ef5d.pdf aos documentos complementares.
08/05/2023 15:45:34	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 63b184efdbef491fa64a2e9eb12d3a6f.pdf aos documentos complementares.
08/05/2023 16:37:16	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo ca08a7ff763443e8ae7c0f68b57f4044.pdf aos documentos complementares.
08/05/2023 16:37:18	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 7f9ba2b45d064d8e91bb70434dce0ed9.pdf aos documentos complementares.
08/05/2023 16:37:20	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo ba6b96187d57495989343782d0a12e93.pdf aos documentos complementares.
09/05/2023 07:58:21	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 96287b6fb69b4cc9a025aee0a2d79a23.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>29</sup>: A Pregoeira na data de 09/05/2023 informou na plataforma BNC que as empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA anexados na plataforma BNC e/ou recebidos via e-mail será encaminhado para o Setor Técnico apreciar e realizar a

análise pertinente, caso seja necessário será realizada reanálise na aprovação das marcas vencedoras, para reanálise, e para tanto tornou suspenso até 09:00 do dia 15/05/2023 para retorno com informações de análise técnica para os lotes reprovados e/ou solicitados especificações complementares, conforme fls. 961.

09/05/2023 15:29:58	<i>Boa Tarde senhores estamos retornando com informação sobre o envio dos documentos complementares referente a análise técnica dos lotes 108 a 134; 135 a 141.</i>
09/05/2023 15:34:07	<i>Informamos que as empresas g</i>
09/05/2023 15:36:28	<i>Os documentos anexados na plataforma BNC e/ou recebidos via e-mail será encaminhado para o Setor Técnico apreciar e realizar a análise pertinente, caso seja necessário será realizado reanálise na aprovação das marcas vencedoras.</i>
09/05/2023 15:40:31	<i>Fica suspenso até 09:00 do dia 15/05/2023 para retorno com informações de análise técnica para os lotes reprovados e/ou solicitados especificações complementares.</i>

Ocorrência<sup>30</sup>: A Pregoeira na data de 09/05/2023 enviou e-mail para o Setor Técnico as informações complementares para reanálise dos lotes com esse requisito, conforme fls. 962.

Ocorrência<sup>31</sup>: O Setor Técnico na data de 10/05/2023 respondeu via e-mail sobre a reanálise dos lotes 109, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140 e 141, conforme juntados aos autos nas fls. 963 e transcrito a seguir, sendo acusado recebimento e será registrado na plataforma – fls. 964:

*Bom dia Sueli,*

*Segue reanálises dos itens que foram solicitados documentos complementares:*

*Empresa: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES*

*Lote 119:*

*A empresa apresentou uma ficha técnica sem vinculação com a marca da proposta, mas foi realizada busca no site da IVALVULAS (<http://www.ivalvulas.com.br/flangeados.html>), e o catálogo encontrado foi o mesmo apresentado pela empresa L A ZAMPOLO. Portanto, considerando a ficha técnica e as informações complementares, o produto atende a especificação do edital.*

*Lote 120: Atendido conforme item anterior.*

*Lote 132: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°. Não atende.*

*Lote 133: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°. Não atende.*

*Lote 134: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°. Não atende.*

*Empresa: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*

*Lote 109: Não comprova toda a especificação do edital. Não atende.*

*Lote 125: Não comprova toda a especificação do edital. Não atende.*

*Lote 135: Os dados foram complementados no catálogo pela empresa DETROIT, mas não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar a veracidade destas informações. Portanto, não foi possível comprovar a especificação.*

*Lote 137: Os dados foram complementados no catálogo pela empresa DETROIT, mas não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar a veracidade destas informações. Portanto, não foi possível comprovar a especificação.*

*Lote 138: Os dados foram complementados no catálogo pela empresa DETROIT, mas não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar a veracidade destas informações. Portanto, não foi possível comprovar a especificação.*

*Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA*

*Lote 113: Considerando os dados complementares, o produto atende.*

Lote 114: Considerando os dados complementares, o produto atende.

Lote 115: Considerando os dados complementares, o produto atende.

Lote 116: Considerando os dados complementares, o produto atende.

Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Lote 126: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.

Lote 127: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.

Lote 128: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.

Lote 129: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.

Lote 130: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.

Lote 131: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.

Lote 139: O catálogo complementar que foi entregue, não informa:

- Rosca fêmea? Revestida interna e externamente com epóxi pó, atóxico, para utilização em contato com água para consumo humano, aplicado eletrostaticamente, cor azul RAL 5005 com espessura mínima de camada de 150 micra? Junta em borracha nitrílica? Parafusos em aço carbono SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica?

Lote 140: Mesmo questionamento do item anterior.

Lote 141: Mesmo questionamento do item anterior.

Att,"

Ocorrência<sup>32</sup>: A Pregoeira informou na plataforma BNC sobre a reanálise dos lotes 108 a 134; 135 a 141 após o envio de documentos complementares - (fl. 965).

15/05/2023 11:33:55	Bom dia, senhores vimos informar sobre a continuação de análise dos lotes 108 a 134; 135 a 141 após o envio de documentos complementares.
15/05/2023 11:55:22	Segue reanálises dos itens que foram solicitados documentos complementares por parte do Setor Técnico:
15/05/2023 11:55:31	Empresa: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES
15/05/2023 11:55:50	Empresa: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES
15/05/2023 11:56:05	Lote 119:A empresa apresentou uma ficha técnica sem vinculação com a marca da proposta, mas foi realizada busca no site da IVALVULAS ( <a href="http://www.ivalvulas.com.br/flangeados.html">http://www.ivalvulas.com.br/flangeados.html</a> ), e o catálogo encontrado foi o mesmo apresentado pela empresa L A ZAMPOLO. Portanto, considerando a ficha técnica e as informações complementares, o produto atende a especificação do edital.
15/05/2023 11:56:11	Lote 120: Atendido conforme item anterior.
15/05/2023 11:56:18	Lote 132: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°. Não atende.
15/05/2023 11:56:24	Lote 133: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao

	ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°. Não atende.
15/05/2023 11:56:30	Lote 134: Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital. No entanto, com relação ao ângulo da sede de assento não atende, pois no edital solicita sede de assento com ângulo de 35° e a ficha técnica apresenta 45°. Não atende.
15/05/2023 11:56:36	Empresa: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
15/05/2023 11:56:42	Lote 109: Não comprova toda a especificação do edital. Não atende.
15/05/2023 11:56:46	Lote 125: Não comprova toda a especificação do edital. Não atende.
15/05/2023 11:56:58	Lote 135: Os dados foram complementados no catálogo pela empresa DETROIT, mas não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar a veracidade destas informações. Portanto, não foi possível comprovar a especificação.
15/05/2023 11:57:05	Lote 137: Os dados foram complementados no catálogo pela empresa DETROIT, mas não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar a veracidade destas informações. Portanto, não foi possível comprovar a especificação.
15/05/2023 11:57:15	Lote 138: Os dados foram complementados no catálogo pela empresa DETROIT, mas não foi encontrado site da marca SPPORE para verificar a veracidade destas informações. Portanto, não foi possível comprovar a especificação.
15/05/2023 11:57:22	Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA
15/05/2023 11:57:28	Lote 113: Considerando os dados complementares, o produto atende.
15/05/2023 11:57:35	Lote 114: Considerando os dados complementares, o produto atende.
15/05/2023 11:57:38	Lote 115: Considerando os dados complementares, o produto atende.
15/05/2023 11:57:45	Lote 116: Considerando os dados complementares, o produto atende.
15/05/2023 11:57:51	Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
15/05/2023 11:58:03	Lote 126: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.
15/05/2023 11:58:11	Lote 127: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.
15/05/2023 11:58:16	Lote 128: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.
15/05/2023 11:58:24	Lote 129: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.
15/05/2023 11:58:30	Lote 130: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.
15/05/2023 11:58:42	Lote 131: Considerando a declaração complementar informando que o corpo montante e jusante também podem ser fabricados em aço carbono fundido ASTM A 216 GR WCB, se a empresa mantiver o preço ofertado nas condições solicitadas, o produto atende às especificações.
15/05/2023 11:58:59	Lote 139: O catálogo complementar que foi entregue, não informa: - Rosca fêmea? Revestida interna e externamente com epóxi pó, atóxico, para utilização em contato com água para consumo humano, aplicado eletrostaticamente, cor azul RAL 5005 com espessura mínima de camada de 150 micra? Junta em borracha nitrilica? Parafusos em aço carbono SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica?
15/05/2023 11:59:20	Lote 140: Mesmo questionamento do item anterior e Lote 141: Mesmo questionamento do item anterior.

Ocorrência<sup>33</sup>: A Pregoeira suspendeu os trâmites processuais até 10:00 horas do dia 16/05/2023 para convocação das empresas classificadas em 2º lugar para os lotes reprovados - fl. 965 dos autos.

15/05/2023 17:03:27	Fica suspenso os trâmites processuais até 10:00 horas do dia 16/05/2023 para convocação das empresas classificadas em 2º lugar para os lotes reprovados.
---------------------	--

Ocorrência<sup>34</sup>: A empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA informou que os lotes 139, 140 e 141 que o fornecedor da marca confirmou que os itens são com rosca fêmea, pintura epóxi à pó, junta de borracha nitrilica e parafusos eletrolíticos - fl. 966/967 dos autos, sendo acusado recebimento encaminhado para o Setor Técnico para verificação – fls. 968.

16/05/2023 10:25:10	Bom dia senhores vimos informar que a empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA informou na plataforma BNC e via email que os lotes 139, 140 e 141 possuem a seguinte
---------------------	--

	<i>característica: Nosso fornecedor confirmou que os itens 139, 140 e 141 são com rosca fêmea, pintura epóxi à pó, junta de borracha nitrílica e parafusos eletrolíticos". Essa informação foi repassada para o Setor Técnico e será verificada junto ao fabricante "CONEXO"</i>
--	--

Ocorrência<sup>35</sup>: A Pregoeira informou na plataforma sobre a mensagem da empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA informou na plataforma BNC e via email que os lotes 139, 140 e 141, que será revista a análise, se for o caso, e informou ainda sobre o remanejamento dos lotes 109, 125, 132, 113, 134, 135, 136, 138 (2º lugar) - fl. 970 dos autos.

16/05/2023 10:25:10	<i>Bom dia senhores vimos informar que a empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA informou na plataforma BNC e via email que os lotes 139, 140 e 141 possuem a seguinte característica: Nosso fornecedor confirmou que os itens 139, 140 e 141 são com rosca fêmea, pintura epóxi à pó, junta de borracha nitrílica e parafusos eletrolíticos". Essa informação foi repassada para o Setor Técnico e será verificada junto ao fabricante "CONEXO"</i>
16/05/2023 10:27:46	<i>Para os lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 será remanejados para o licitante 2º classificado (se houver).</i>
16/05/2023 10:30:05	<i>Lotes 109, 132, 134, 135, 138 será remanejado para a empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e encaminhado para o Setor Técnico para análise das especificações.</i>
16/05/2023 10:33:13	<i>Lotes 133 e 136 será remanejado para a empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI e encaminhado para o Setor Técnico para análise das especificações.</i>
16/05/2023 10:35:08	<i>Lote 125 será remanejado para a empresa TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA e encaminhado para o Setor Técnico para análise das especificações.</i>
16/05/2023 10:51:21	<i>Iremos encaminhar os catálogos já apresentados para o Setor Técnico e caso necessário será solicitado informações complementares para análise das marcas ofertadas pelas empresas TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA para o lote 125; DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI para os lotes 133 e 136 e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA para os lotes 109, 132, 134, 135, 138.</i>
16/05/2023 10:52:09	<i>Os lotes 139, 140 e 141 está sendo reanalisado pelo Setor Técnico tendo como empresa 1ª classificada A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.</i>

Ocorrência<sup>36</sup>: A Pregoeira suspendeu os trâmites processuais até 09:00 do dia 19/05/2023 para retorno com informações sobre a análise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário) - fl. 969 dos autos.

16/05/2023 11:04:08	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até 09:00 do dia 19/05/2023 para retorno com informações sobre a análise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário).</i>
---------------------	--

Ocorrência<sup>37</sup>: A empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI na data de 16/05/2023 enviou informações complementares para o lote 133, sendo acusado recebimento e encaminhado para análise técnica - fl. 971/974 dos autos.

Ocorrência<sup>38</sup>: Na data de 17/05/2023 foi enviado e-mail para as empresas A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI e TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA sobre a análise do Setor Técnico, não sendo possível concluir algumas marcas, e portanto sendo solicitado o envio de informações técnicas complementares, que atendam a exigência e observações dos lotes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de 18/05/2023 e término em 19/05/2023- fl. 976 dos autos.

"Boa Tarde Sueli,

Não encontrei todos os catálogos necessários, na análise abaixo marquei em amarelo o que ainda não foi possível concluir.

Reanálise:

a) Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com a marca CONEXO:

Lotes 109: Pelo que pôde ser percebido, o catálogo apresentado foi montado com especificações da válvula borboleta flangeada da marca VALMAX. Além disso, no site da CONEXO, não foi encontrado o produto válvula borboleta, então provavelmente eles não fabricam este produto. Como a marca ofertada foi a CONEXO, este item não atende, e deverá ser desclassificado.

Lote 132 e 134: Foram apresentados 2 catálogos, sendo que um catálogo da Conexo apresenta a válvula a ser utilizada em água potável, portanto não atende. E o outro catálogo foi apresentada válvula de retenção para esgoto, mas da marca VALMAX, que não é a marca ofertada no processo. Portanto, não atende, deverá ser desclassificado.

Lote 135 e 138: Não encontrei catálogo para confronto da especificação, e no site da CONEXO somente conta um desenho.

Lote 139, 140 e 141: Mandei e-mail para CONEXO para confirmar a declaração.

b) Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI com a marca SPPORE:

Lotes 133: No catálogo da SPPORE não encontrei as especificações das válvulas de retenção para esgoto.

Lote 136: Não atende. Mesma justificativa da análise que foi realizada anteriormente para os itens 135, 137, e 138.

c) Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA com a marca TAYLOR - TB:

Lote 125: Não encontrei o catálogo do "registro de gaveta com flanges e acionamento com atuador elétrico".

Att,

**"Boa tarde senhores solicitamos às empresas A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI e TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA que atendam a exigência e observações dos lotes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de 18/05/2023 e término em 19/05/2023."**

Ocorrência<sup>39</sup>: A empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA informou sobre a resposta dos questionamentos por parte do Setor Técnico, sendo acusado recebimento, conforme fls. 977/980 dos autos.

Ocorrência<sup>40</sup>: A Pregoeira na data 19/05/2023 enviou e-mail para a empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA solicitando verificação da informação proferida pelo Setor Técnico referente ao lote 125 - fl. 981 dos autos.

"Favor verificar essa informação.

c) Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA com a marca TAYLOR - TB:

Lote 125: **Não encontrei o catálogo do "registro de gaveta com flanges e acionamento com atuador elétrico".**

Att,

Sueli Ribas"

Ocorrência<sup>41</sup>: A Pregoeira suspendeu os trâmites processuais até 15:00 do dia 19/05/2023 para retorno com informações sobre a análise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário), visto a apresentação de informações complementares por parte licitantes - fl. 982 dos autos.

19/05/2023 09:53:41	Fica ainda suspenso os trâmites processuais até 15:00 do dia 19/05/2023 para retorno com informações sobre a análise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário), visto a apresentação de informações complementares por parte licitantes.
---------------------	--

Ocorrência<sup>42</sup>: Na data de 19/05/2023 a empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA informou via e-mail que a marca ofertada para o lote 125 não contempla a opção de comunicação via protocolo HART (4-20MA), solicitando portanto desclassificação, sendo acusado recebimento e informado que o lote será remanejado para outra licitante (se houver) - fl. 985/986 dos autos.

Ocorrência<sup>43</sup>: Ainda na data de 19/05/2023 a fabricante CONEXO encaminhou via email informações sobre os produtos ofertados pela empresa ADN e as mesmas serão analisadas, com emissão de relatório, conforme documentos juntado aos autos nas folhas 987 a 994 dos autos.

Ocorrência<sup>44</sup>: A Pregoeira ainda manteve suspenso os trâmites processuais até 15:00 do dia 22/05/2023 para retorno com informações sobre a análise e reanálise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário), visto a apresentação de informações complementares por parte licitantes - fl. 995 dos autos.

19/05/2023 16:49:29	<i>Fica ainda suspenso os trâmites processuais até 15:00 do dia 22/05/2023 para retorno com informações sobre a análise e reanálise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário), visto a apresentação de informações complementares por parte licitantes.</i>
---------------------	---

Ocorrência<sup>45</sup>: A Pregoeira ainda manteve suspenso os trâmites devido a rotina de trabalho do Setor Técnico e ausência dos funcionários para participação em 01 congresso, não será possível a conclusão da análise e reanálise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário) até quinta feira dia 25/05/2023, portanto iremos manter a suspensão dos trâmites processuais até dia 26/05/2023 às 15:00 horas - fl. 996 dos autos.

19/05/2023 17:03:24	<i>Devido a rotina de trabalho do Setor Técnico e ausência dos funcionários para participação em 01 congresso, não será possível a conclusão da análise e reanálise dos lotes 109, 110, 123, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139, 140 e 141 ( com remanejamento se necessário) até quinta feira dia 25/05/2023, portanto iremos manter a suspensão dos trâmites processuais até dia 26/05/2023 às 15:00 horas.</i>
---------------------	---

Ocorrência<sup>46</sup>: Na data de 26/05/2023 o Setor Técnico respondeu via e-mail sobre a reanálise das marcas dos lotes 109, 125, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140 e 14 ( fls. 997), com transcrição a seguir, sendo acusado recebimento (fls. 998) e a mesma foi infomada na plataforma BNC, conforme comprovante às fl. 999 dos autos.

Boa Tarde Sueli,

Com as novas informações, segue abaixo a reanálise da 2ª Classificação, de forma conclusiva:

a) Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com a marca CONEXO:

Lotes 109: De acordo com o email encaminhado pela fornecedora CONEXO, eles fabricam a válvula borboleta conforme especificação do Edital, e mandaram o catálogo. Portanto, o item atende ao edital.

Lote 132 e 134: Foram apresentados 2 catálogos, sendo que um catálogo da Conexo apresenta a válvula a ser utilizada em água potável, portanto não atende. E o outro catálogo foi apresentada válvula de retenção para esgoto, mas da marca VALMAX, que não é a marca ofertada no processo. Portanto, não atende, deverá ser desclassificado.

Lote 135 e 138: Não encontrei catálogo para confronto da especificação, e no site da CONEXO somente consta um desenho. Portanto, como não foi apresentada nenhuma informação complementar para estes itens, deverá ser desclassificado.

Lote 139, 140 e 141: Conforme email encaminhado pela CONEXO, as ventosas são com rosca fêmea, pintura epóxi à pó, junta de borracha nitrílica e parafusos eletrolíticos, portanto atende ao edital.

b) Empresa DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI com a marca SPPPORE:

Lotes 133: De acordo com a especificação do catálogo fornecido pela empresa, o produto não atende toda a especificação do edital.

Lote 136: Não atende. Mesma justificativa da análise que foi realizada anteriormente para os itens 135, 137, e 138.

c) Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA com a marca TAYLOR - TB:

Lote 125: A empresa informou que não fabrica o produto conforme edital e declinou.

Att,,"

26/05/2023 16:45:05	<i>Boa Tarde senhores segue informações da reanálise dos 109, 125, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140 e 141 .</i>
26/05/2023 16:46:15	<i>Boa Tarde Sueli,Com as novas informações, segue abaixo a reanálise da 2ª Classificação, de</i>



	<i>forma conclusiva:</i>
26/05/2023 16:46:29	a) Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com a marca CONEXO:
26/05/2023 16:46:36	Lotes 109: De acordo com o email encaminhado pela fornecedora CONEXO, eles fabricam a válvula borboleta conforme especificação do Edital, e mandaram o catálogo. Portanto, o item atende ao edital.
26/05/2023 16:46:45	Lote 132 e 134: Foram apresentados 2 catálogos, sendo que um catálogo da Conexo apresenta a válvula a ser utilizada em água potável, portanto não atende. E o outro catálogo foi apresentada válvula de retenção para esgoto, mas da marca VALMAX, que não é a marca ofertada no processo. Portanto, não atende, deverá ser desclassificado.
26/05/2023 16:46:56	Lote 135 e 138: Não encontrei catálogo para confronto da especificação, e no site da CONEXO somente consta um desenho. Portanto, como não foi apresentada nenhuma informação complementar para estes itens, deverá ser desclassificado.
26/05/2023 16:47:10	Lote 139, 140 e 141: Conforme email encaminhado pela CONEXO, as ventosas são com rosca fêmea, pintura epóxi à pó, junta de borracha nitrílica e parafusos eletrolíticos, portanto atende ao edital.
26/05/2023 16:47:18	b) Empresa DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI com a marca SPPORE:
26/05/2023 16:47:25	Lotes 133: De acordo com a especificação do catálogo fornecido pela empresa, o produto não atende toda a especificação do edital.
26/05/2023 16:47:43	Lote 136: Não atende. Mesma justificativa da análise que foi realizada anteriormente para os itens 135, 137, e 138.
26/05/2023 16:47:50	c) Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA com a marca TAYLOR - TB:
26/05/2023 16:47:57	Lote 125: A empresa informou que não fabrica o produto conforme edital e declinou.

Ocorrência<sup>47</sup>: A Pregoeira remanejou os lotes com classificação em 3º lugar para as empresas: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e encaminhou as marcas para análise do Setor Técnico – folha 999 dos autos.

26/05/2023 16:55:32	<i>Fica remanejado os lotes com classificação em 3º lugar para as empresas: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).</i>
26/05/2023 16:58:13	<i>As marcas ofertadas serão analisadas pelo Setor Técnico, podendo ser solicitado catálogo, caso as informações técnicas já constantes no processo não sejam iguais ou suficientes para verificação.</i>

Ocorrência<sup>48</sup>: Fica suspenso os trâmites processuais até às 10:00 horas do dia 29/05/2023, com retorno sobre a necessidade de solicitação de informações técnicas dos lotes 132, 133, 134, 135, 136 e 138 das empresa com classificação em 3º lugar, conforme registrado na plataforma BNC - folha 999 dos autos.

26/05/2023 17:01:16	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até às 10:00 horas do dia 29/05/2023, com retorno sobre a necessidade de solicitação de informações técnicas dos lotes 132, 133, 134, 135, 136 e 138 das empresa com classificação em 3º lugar.</i>
---------------------	--

Ocorrência<sup>49</sup>: A Pregoeira na data de 26/05/2023 enviou e-mail para as empresas DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com classificação em 2º lugar para envio de informações técnicas do produto ofertado - folha 1000/1002 dos autos.

“Boa Tarde senhores,

Vimos por meio deste solicitar o envio de informações técnicas dos lotes conforme a seguir das empresas com classificação em 3º lugar:

*Fica remanejado os lotes com classificação em 3º lugar para as empresas: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).*

Empresa: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134);

Empresa: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138);

Empresa: TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133);

Empresa: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).

O prazo de envio será de até 24 (vinte e quatro) horas, contar de 29/05/2023 e término em 30/05/2023 - 08:00 horas.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente."

Ocorrência<sup>50</sup>: As empresas A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, e a Pregoeira reforçou o pedido de envio de informações técnicas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contar de 29/05/2023 e término em 30/05/2023 - 08:00 horas e para tanto suspendeu os trâmites processuais até a data de 31/05/2023 – 14:00 horas - (fl. 1003 dos autos).

27/05/2023 10:21:35	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 0404098cf10f4407b01150c03929b16b.pdf aos documentos complementares.
29/05/2023 08:58:53	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo f53c492dea97462ca0f5b7d13b246557.pdf aos documentos complementares.
29/05/2023 09:06:07	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI removeu o arquivo f53c492dea97462ca0f5b7d13b246557.pdf dos documentos complementares.
29/05/2023 09:06:38	O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 4f4d8424910449a1b22c450733f4a3bf.pdf aos documentos complementares.
29/05/2023 10:31:56	Bom dia senhores, vimos informar que foi remanejado os lotes com classificação em 3º lugar para as empresas: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).
29/05/2023 10:33:47	Vimos por meio deste solicitar o envio de informações técnicas dos lotes conforme a seguir das empresas com classificação em 3º lugar e o de envio será de até 24 (vinte e quatro) horas, contar de 29/05/2023 e término em 30/05/2023 - 08:00 horas. A seguinte convocação foi realizada via e-mail na data de 26/05/2023:
29/05/2023 10:47:26	ADN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ADN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - vendasadn@hotmail.com, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO - tvgindustrialesaneamento@gmail.com, Detroit Demolições - demolicoesdetroit@gmail.com, lucasconehidro@gmail.com
29/05/2023 10:50:52	Fica suspenso os trâmites processuais até 14:00 horas do dia 31/05/2023, tempo previsto para recebimento das informações técnicas e a análise.

Ocorrência<sup>51</sup>: As empresas A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136) e TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133), enviou informações técnicos do produto, conforme juntado aos autos nas folhas 1004 a 1009 dos autos).

29/05/2023 15:21:11	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 0451b672ac0249ffa7f345a7c20eb297.pdf aos documentos complementares.
29/05/2023 15:21:22	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo ec57c9a193f1425bbae79ed50618b53a.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>52</sup>: Na data de 31/05/2023 fica ainda suspenso os trâmites processuais até 05/06/2023 às 10:00 horas com retorno de análise dos lotes com classificação em 3º lugar para as empresas: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136) - folha 1010 dos autos.

31/05/2023 16:31:37	<i>Boa tarde senhores vimos informar que fica ainda suspenso os trâmites processuais até 05/06/2023 às 10:00 horas com retorno de análise dos lotes com classificação em 3º lugar para as empresas: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA (lote 133); A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).</i>
---------------------	---

Ocorrência<sup>53</sup>: Na data de 31/05/2023 foi encaminhado via e-mail para o Setor Técnico as marcas dos lotes 132, 133, 134, 135, 136 e 138 com classificação em 3º lugar para análise, conforme comprovante às folhas 1011 dos autos.

*“Boa Tarde João e Daniela*

*Vimos por meio deste solicitar análise da marca ofertada pelas empresas abaixo com classificação em 3º lugar para os lotes:*

*DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134);*

*L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138);*

*TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133);*

*A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).*

*Segue informações técnicas em anexo.*

*Atenciosamente.”*

Ocorrência<sup>54</sup>: Na data de 05/06/2023 o Setor Técnico respondeu via e-mail sobre a análise das marcas dos lotes 132, 133, 134, 135, 136 e 138 com classificação em 3º lugar, conforme comprovante às folhas 1012 dos autos, onde considera:

*“DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); - O catálogo apresentado pela empresa não consta os itens referentes aos lotes 132 e 134.*

*L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); - Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital e o site da empresa VIEC não foi localizado as informações necessárias para confrontar os dados com o edital*

*TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA (lote 133); - Solicitar informação complementar, solicitar informações quanto ao tipo de revestimento, no edital pede a seguinte especificação " Revestido interna e externamento em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha)*

*A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136).*

*A empresa apresenta informações em que cita que o fabricante é a Conexo, porém, no mesmo documento cita que a marca é Valmax e o cliente é a POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS.*

*Atenciosamente,  
João Marcos  
Encarregado de serviços técnicos do Demsur”*

Ocorrência<sup>55</sup>: A Pregoeira informou via e-mail a avaliação das marcas dos lotes acima citados por parte do Setor Técnico às empresas interessadas na data de 05/06/2023, onde solicita o envio de informações técnicas complementares no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 14:00 horas do dia 05/06/2023 e término em 06/06/2023, sendo também registrado o pedido na plataforma BNC, conforme folha 1013/1014 dos autos.

05/06/2023 13:55:38	<i>PRAZO DE ENVIO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COM INÍCIO EM 14:00 HORAS DO DIA 05/06/2023 E TÉRMINO EM 06/06/2023, sob pena de desclassificação definitiva.</i>
05/06/2023 13:55:28	<i>A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (lote 136). A empresa apresenta informações em que cita que o fabricante é a Conexo, porém, no mesmo documento cita que a marca é Valmax e o cliente é a POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS.</i>
05/06/2023 13:55:21	<i>TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA (lote 133); - Solicitar informação complementar, solicitar informações quanto ao tipo de revestimento, no edital pede a seguinte especificação "</i>

	Revestido interna e externamento em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha)
05/06/2023 13:55:11	L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES (lotes 135 e 138); - Na ficha técnica apresentada para este item não foram encontrados todos os dados necessários para realizar o confronto da especificação com o edital e o site da empresa VIEC não foi localizado as informações necessárias para confrontar os dados com o edital
05/06/2023 13:55:05	DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (lote 132, e 134); - O catálogo apresentado pela empresa não consta os itens referentes aos lotes 132 e 134.
05/06/2023 13:54:57	Segue informações sobre a análise por parte do Setor Técnico onde solicito o envio de informações complementares, se julgarem necessário e se houver para os lotes:
05/06/2023 13:54:25	Boa Tarde senhores, vimos informar sobre a análise dos lotes 132, 133, 134, 135, 136, 138.

Ocorrência<sup>56</sup>: Na data de 05/06/2023 a Pregoeira tornou suspenso os trâmites processuais até a data de 07/06/2023 às 15:00 horas com retorno sobre a continuação de análise dos lotes 132, 133, 134, 135, 136, 138, conforme comprovação na folha 1014 dos autos.

05/06/2023 13:57:28	Fica suspenso os trâmites processuais até a data de 07/06/2023 às 15:00 horas com retorno sobre a continuação de análise dos lotes 132, 133, 134, 135, 136, 138.
---------------------	--

Ocorrência<sup>57</sup>: Na data de 05/06/2023 a empresa DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI manifestou via e-mail que caso não tenha o catálogo com informações complementares para os lotes 132 e 134 se seria desclassificada para os demais lotes (fl. 1015), sendo respondido que os demais lotes que foi vencedora e aprovados irá permanecer sem prejuízo na ordem de classificação, conforme comprovação na folha 1016 dos autos.

Ocorrência<sup>58</sup>: Na data de 06/06/2023 a empresa A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA enviou via e-mail e plataforma BNC as informações complementares referente ao lote 136 (fl. 1017/1019), sendo encaminhado para o Setor Técnico em 07/07/2023 para análise, juntamente com a classificação dos demais lotes 132, 134 e 133 (4º lugar), conforme comprovação na folha 1020 dos autos.

05/06/2023 17:59:01	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 4c7226b7e54f478697c7fe4efa65b745.pdf aos documentos complementares.
---------------------	---

Ocorrência<sup>59</sup>: A Pregoeira manteve a suspensão dos trâmites processuais até a data de 13/06/2023 às 15:00 horas com retorno sobre a continuação de análise dos lotes 132, 133, 134, 136 via plataforma BNC - fl. 1021 dos autos.

07/06/2023 16:29:40	Fica ainda suspenso os trâmites processuais até a data de 13/06/2023 às 15:00 horas com retorno sobre a continuação de análise dos lotes 132, 133, 134, 136.
---------------------	--

Ocorrência<sup>60</sup>: Na data de 12/06/2023 o Setor Técnico respondeu via e-mail sobre a análise das marcas dos lotes 132, 133, 134, 135, 136, conforme comprovante às folhas 1022 dos autos, onde considera:

“Boa tarde Sueli,

Segue análise:

Lote 132 (4º LUGAR) - EMPRESA TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA;  
Não atende devido a pintura que deveria ser em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha.

Lote 134 (4º LUGAR) - EMPRESA TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA;  
Não atende devido a pintura que deveria ser em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha.

Lote 133 (4º LUGAR) - EMPRESA ADN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Não atende. A marca ofertada no processo é CONEXO, o catálogo apresentado descreve como válvula da marca VALMAX, além disso, não atende quanto ao revestimento que deveria ser em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha.

Lote 136 para reanálise considerando documentos complementares - empresa A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA para reanálise se for o caso.

*Não atende. A folha de dados apresentada pela empresa não possui assinatura da fabricante, portanto não foram comprovados os dados necessários.*

Att,

Ocorrência<sup>61</sup>: Na data de 14/06/2023 a Pregoeira retomou com os trâmites na plataforma BNC sobre a análise dos lotes 132 (4º lugar), 133 (4º lugar), 134 (4º lugar), 136 (4º lugar), sendo providenciado a desclassificação na plataforma BNC (fl. 1023 dos autos), conforme transcrito a seguir:

14/06/2023 13:37:41	<i>Boa tarde senhores, estamos retornando com o relatório de análise dos lotes 132 (4º lugar), 133 (4º lugar), 134 (4º lugar), 136 (4º lugar) que estava agendado para retorno dia 13/06/2023 - 15:00 horas e por imprevisto na rotina não foi possível.</i>
14/06/2023 13:43:07	<i>Informamos que os lotes 132, 133, 134 e 136 tiveram suas marcas analisadas com classificação em 4º lugar e os mesmos após verificação teve as marcas vencedoras reprovadas pelo Setor Técnico, conforme relatório a seguir:</i>
14/06/2023 13:43:10	<i>Lote 132 (4º LUGAR) - EMPRESA TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA; Não atende devido a pintura que deveria ser em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha.</i>
14/06/2023 13:43:25	<i>Lote 133 (4º LUGAR) - EMPRESA ADN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Não atende. A marca ofertada no processo é CONEXO, o catálogo apresentado descreve como válvula da marca VALMAX, além disso, não atende quanto ao revestimento que deveria ser em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha.</i>
14/06/2023 13:43:33	<i>Lote 134 (4º LUGAR) - EMPRESA TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA; Não atende devido a pintura que deveria ser em epoxi com espessura mínima de 90 micras, na cor vermelha.</i>
14/06/2023 13:43:41	<i>Lote 136 para reanálise considerando documentos complementares - empresa A D N COMERCIO E A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA para reanálise se for o caso. Não atende. A folha de dados apresentada pela empresa não possui assinatura da fabricante, portanto não foram comprovados os dados necessários.</i>
14/06/2023 13:44:50	<i>Iremos providenciar a desclassificação na plataforma BNC e imprimir o relatório final de vencedores para solicitação de Proposta Ajustada conforme classificação final.</i>

Ocorrência<sup>62</sup>: Na data de 14/06/2023 a Pregoeira imprimiu o relatório de vencedores do processo - final e informou via e-mail aos licitantes interessados sobre a análise dos lotes 132 (4º lugar), 133 (4º lugar), 134 (4º lugar), 136 (4º lugar), conforme folhas 1024 a 1033 dos autos.

Ocorrência<sup>63</sup>: A Pregoeira informou na plataforma que as empresas TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA, NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI apresentaram os documentos complementares para validação de sua habilitação no processo licitatório, ademais podendo prosseguir para a fase de adjudicação, sendo solicitado o envio de Proposta Ajustada a todos os licitantes vencedores, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 14/06/2023 - 15:00 horas e término em 15/06/2023 - 15:00 horas, conforme fl. 1034 dos autos.

1. Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90.
2. Empresa L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.
3. Empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME: 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59.
4. Empresa LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI: lotes 37, 50, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101.
5. Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 57, 61, 68, 71, 75, 113, 114, 115, 116.
6. Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: lotes 109, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141.

14/06/2023 14:01:43	<i>Informamos novamente que as empresas TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA, NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME, DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI apresentaram os documentos complementares para validação de sua habilitação no processo licitatório.</i>
---------------------	--

14/06/2023 14:04:03	Dando prosseguimento solicitamos às empresas relacionadas a seguir para apresentar a Proposta Ajustada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 14/06/2023 - 15:00 horas e término em 15/06/2023 - 15:00 horas para avançar para a fase de adjudicação.
14/06/2023 14:05:17	Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90.
14/06/2023 14:07:21	Empresa L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.
14/06/2023 14:08:32	Empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME: 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59.
14/06/2023 14:09:09	Empresa LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI: lotes 37, 50, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101.
14/06/2023 14:09:40	Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 57, 61, 68, 71, 75, 113, 114, 115, 116.
14/06/2023 14:10:16	Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: lotes 109, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141.
14/06/2023 14:11:17	A presente convocação para envio de Proposta Ajustada também será enviada via e-mail para as empresas consideradas vencedoras.

Ocorrência<sup>64</sup>: A Pregoeira manteve suspenso os trâmites processuais até às 15:30 horas do dia 15/06/2023, aguardando recebimento da Proposta Ajustada pelos licitantes vencedores - (fl.1034).

14/06/2023 14:17:15	Fica suspenso os trâmites processuais até às 15:30 horas do dia 15/06/2023, aguardando recebimento da Proposta Ajustada pelos licitantes vencedores.
---------------------	--

Ocorrência<sup>65</sup>: A Pregoeira informou às empresas DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME, LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI, TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA via e-mail sobre a solicitação de envio de Proposta Ajustada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 14/06/2023 - 15:00 horas e término em 15/06/2023 - 15:00 horas, conforme fl. 1035 dos autos.

Ocorrência<sup>66</sup>: A empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA anexou na plataforma BNC a Proposta Ajustada para os lotes 109, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140 e 141, conforme fl. 1036 dos autos.

14/06/2023 14:12:28	O participante A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo 7eeaf691572a43b38150bfe3c7851d94.pdf aos documentos complementares.
---------------------	---

Ocorrência<sup>67</sup>: A empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA na data de 14/06/2023 questionou via e-mail sobre a análise dos lotes 132 e 134 referente a cor da peça (vermelha), conforme juntado aos autos nas folhas 1039, sendo acusado recebimento e encaminhado para o Setor Técnico para verificação e reconsideração, se for o caso (fl. 1040).

“Prezada Sueli boa tarde!!!

Com respeito análise técnica dos itens 132 e 134, vimos mui respeitosamente informar, que nossas válvulas atendem perfeitamente o critério de escolha da cor vermelha, tanto para revestimento interno quanto externo, pois as mesmas possuem uma camada de acabamento de 200 micras, superior ao mínimo necessário, conforme REVISÃO DO CATÁLOGO em anexo.

Para a aplicação em ESGOTO, a construção técnica e o design da peça permanece o mesmo para todos os diâmetros, no entanto, a escolha da COR varia de acordo com a escolha do cliente.

Para tal, segue Catálogo com REVISÃO-1, para vossa análise e apreciação.

De antemão, mais uma vez grato pela vossa cordial atenção e compreensão.

Engº Ricardo Duque”

Ocorrência<sup>68</sup>: As empresas L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES e NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME anexou na plataforma BNC a Proposta Ajustada para os lotes dos quais foram vencedores, conforme fl. 1041 a 1046, 1047 a 1049 dos autos.

1. Empresa L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.

2. Empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME: 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59.

14/06/2023 15:13:04	O participante L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES adicionou o arquivo 8ee9bce9d9464f7794bc034b42d3dc27.pdf aos documentos complementares.
14/06/2023 15:13:06	O participante NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME adicionou o arquivo c690457ee3d648768ae53376231c4bfc.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>69</sup>: A empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA na data de 14/06/2023 questionou também via e-mail sobre a análise do lote 133, pode ser o mesmo tipo de válvula do lote 132 e 134, conforme juntado aos autos nas folhas 1050.

Ocorrência<sup>70</sup>: O Setor Técnico na data de 14/06/2023 reconsiderou sobre a análise dos lotes 132, 133 e 134, tendo como vencedora empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA, acatando a declaração da empresa que a peça será fornecida na cor vermelha e com espessura de 200 micras, conforme juntado aos autos nas folhas 1051.

"Boa tarde Sueli,

Considerando que a empresa TVG informou que a válvula pode ser fabricada na cor vermelha e com espessura de 200 micras, os itens 132 e 134 desta empresa atendem a especificação no edital.

Considerando que para o item 133 (mesmo tipo de válvula dos itens 132 e 134), a TVG era a terceira colocada, mas quando foi emitida a análise sobre a cor e espessura de revestimento da peça, a mesma não se manifestou, sendo que foi desclassificado o item e passado para a 4ª colocada no processo (empresa ADN).

A peça da empresa ADN foi desclassificada, e neste momento a empresa TVG informou que fornece a válvula na cor e espessura solicitada. Portanto, solicito, caso seja possível, classificar a empresa TVG no item 133.

Qualquer dúvida estarei à disposição.

Att,"

Ocorrência<sup>71</sup>: A Pregoeira acusou recebimento da reanálise dos lotes 132, 133 e 134, tendo como vencedora empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA, onde classifica novamente a empresa na plataforma BNC, conforme juntado aos autos nas folhas 1052 e solicita o envio da Proposta Ajustada com inclusão dos lotes reclassificados (132, 133 e 134) – fl. 1053/1056.

14/06/2023 15:45:39	Vimos informar que houve questionamento sobre a análise da marca ofertada pela empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA para os lotes 132 (4º lugar), 133 (3º lugar) e 134 (4º lugar) e o Setor Técnico fez a reanálise e como a empresa relatou:
14/06/2023 15:45:47	Com respeito análise técnica dos itens 132 e 134, vimos mui respeitosamente informar, que nossas válvulas atendem perfeitamente o critério de escolha da cor vermelha, tanto para revestimento interno quanto externo, pois as mesmas possuem uma camada de acabamento de 200 micras, superior ao mínimo necessário, conforme REVISÃO DO CATÁLOGO em anexo.
14/06/2023 15:45:55	Para a aplicação em ESGOTO, a construção técnica e o design da peça permanece o mesmo para todos os diâmetros, no entanto, a escolha da COR varia de acordo com a escolha do cliente. Para tal, segue Catálogo com REVISÃO-1, para vossa análise e apreciação. De antemão, mais uma vez grato pela vossa cordial atenção e compreensão. Engº Ricardo Duque
14/06/2023 15:46:13	Prezados em tempo...O referido catálogo enviado também contempla o ITEM: 133. Neste caso, somente os diâmetros nominais serão alterados, DN 100, DN 150 e DN 75, respectivamente. Grato Engº Ricardo Duque
14/06/2023 15:47:39	Diante da informação complementar o Setor Técnico reconsiderou a análise e retornou com a classificação da empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA para os lotes 132 (4º lugar), 133 (3º lugar) e 134 (4º lugar):
14/06/2023 15:48:23	Considerando que a empresa TVG informou que a válvula pode ser fabricada na cor vermelha e com espessura de 200 micras, os itens 132 e 134 desta empresa atendem a especificação no edital. Boa tarde Sueli, Considerando que a empresa TVG informou que a válvula pode ser

	<i>fabricada na cor vermelha e com espessura de 200 micras, os itens 132 e 134 desta empresa atendem a especificação no edital.</i>
14/06/2023 15:48:29	<i>Considerando que para o item 133 (mesmo tipo de válvula dos itens 132 e 134), a TVG era a terceira colocada, mas quando foi emitida a análise sobre a cor e espessura de revestimento da peça, a mesma não se manifestou, sendo que foi desclassificado o item e passado para a 4ª colocada no processo (empresa ADN).</i>
14/06/2023 15:48:37	<i>A peça da empresa ADN foi desclassificada, e neste momento a empresa TVG informou que fornece a válvula na cor e espessura solicitada. Portanto, solicito, caso seja possível, classificar a empresa TVG no item 133.</i>
14/06/2023 15:50:32	<i>O Pregoeiro retornou com a classificação da empresa TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA para os lotes 132 (4º lugar), 133 (3º lugar) e 134 (4º lugar) após parecer técnico com aprovação das marcas ofertadas e solicita o envio da Proposta Ajustada com inclusão desses lotes: 57, 61, 68, 71, 75, 113, 114, 115, 116. 132, 133 E 134.</i>

Ocorrência<sup>72</sup>: A Pregoeira informou na plataforma BNC (fl. 1069) que as empresas DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI e TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA anexou na plataforma BNC a Proposta Ajustada para os lotes dos quais foram vencedores, conforme fl. 1057 a 1059/1063, 1060 a 1062, 1064 a 1068 dos autos.

1. Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90.
2. Empresa LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI: lotes 37, 50, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101.
3. Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 57, 61, 68, 71, 75, 113, 114, 115, 116.

15/06/2023 07:43:08	<i>O participante DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 55737503da5b462ba37369b0fe70c3af.pdf aos documentos complementares.</i>
15/06/2023 16:22:06	<i>Boa tarde senhores vimos informar que as empresas DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES, NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME, LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI, TVG INDUSTRIAL &amp; SANEAMENTO LTDA e A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA enviaram a Proposta Ajustada para os lotes dos quais foram consideradas vencedoras, ficando portanto aptas a prosseguir para fase de adjudicação.</i>

Ocorrência<sup>73</sup>: A Pregoeira no uso de suas atribuições e após cumprimento dos trâmites processuais promove a adjudicação dos lotes para as empresas, sendo impresso e juntado aos autos “vencedores do processo – adjudicação” e “ata de sessão – adjudicação”, às folhas 1070 a 1158, conforme relacionados a seguir, :

- Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90.
- Empresa L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.
- Empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME: 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59.
- Empresa LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI: lotes 37, 50, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101.
- Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: lotes 109, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141.
- Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 57, 61, 68, 71, 75, 113, 114, 115, 116. 132, 133 E 134.

15/06/2023 16:29:29	<i>O Pregoeiro no uso de suas atribuições e após cumprimento dos trâmites processuais promove a</i>
---------------------	---



	<i>adjudicação dos lotes para as empresas conforme relacionados a seguir:</i>
15/06/2023 16:29:39	Empresa DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E OCOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI: lotes 01, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 90.
15/06/2023 16:29:45	Empresa L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 35, 48, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.
15/06/2023 16:29:50	Empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME: 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 49, 56, 58, 59.
15/06/2023 16:29:56	Empresa LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI: lotes 37, 50, 65, 81, 84, 86, 93, 94, 95, 96, 101.
15/06/2023 16:30:05	Empresa A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA: lotes 109, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141.
15/06/2023 16:30:32	Empresa TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA: lotes 57, 61, 68, 71, 75, 113, 114, 115, 116, 132, 133 E 134.

**Empresa: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ nº 40.330.197/0001-41, ao valor global de R\$ 123.458,00 (cento e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
109	Válvula Borboleta com extremidades flangeadas PN 16, DN 400 mm,	UN	CONEXO	CONEXO	2	R\$ 21.500,00	R\$ 43.000,00
126	VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, DN-100, PN-40 BAR, PARA SER INSTALADA ENTRE FLANGES,	UN	CONEXO	CONEXO	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
127	VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, DN-150, PN-40 BAR, PARA SER INSTALADA ENTRE FLANGES,	UN	CONEXO	CONEXO	4	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00
128	VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, DN-200, PN-40 BAR, PARA SER INSTALADA ENTRE FLANGES,	UN	CONEXO	CONEXO	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
129	VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, DN-250, PN-40 BAR, PARA SER INSTALADA ENTRE FLANGES,	UN	CONEXO	CONEXO	2	R\$ 9.199,00	R\$ 18.398,00
130	VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, DN-300, PN-40 BAR, PARA SER INSTALADA ENTRE FLANGES,	UN	CONEXO	CONEXO	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
131	VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, DN-80, PN-40 BAR, PARA SER INSTALADA ENTRE FLANGES,	UN	CONEXO	CONEXO	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
139	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA FÊMEA, DN-1, PADRÃO BSP, CORPO E	UN	CONEXO	CONEXO	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00



	TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012,						
140	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA FÊMEA, DN-1. 12, PADRÃO BSP, CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012	UN	CONEXO	CONEXO	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00
141	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA FÊMEA, DN-2, PADRÃO BSP, CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012	UN	CONEXO	CONEXO	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
Valor global=>						R\$ 123.458,00	

**EMPRESA: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO E GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI – CNPJ nº 33.242.200/0001-00 ao valor global de R\$119.769,39 (cento e dezenove mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
1	ARRUELA DE BORRACHA ABF PARA FLANGES PN-10 DN-400MM,	UN	RL ANEIS	ABF	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
11	Curva 22° 30 F°F° com flanges PN 10 DN 200mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	SPPORE	C22FF10	2	R\$ 444,00	R\$ 888,00
12	CURVA 22° 30 PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 16, DN 400MM	UN	SPPORE	C22FF16	2	R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00
13	Curva 45° F°F° com flanges PN 10 DN 150mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	SPPORE	C45FF10	4	R\$ 480,00	R\$ 1.920,00
14	Curva 45° F°F° com flanges PN 10 DN 200mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	SPPORE	C45FF10	4	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00
15	CURVA 45° F°F° COM FLANGES PN 10 DN 300MM - REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005.	UN	SPPORE	C45FF10	4	R\$ 1.440,00	R\$ 5.760,00
20	CURVA 45° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 16, DN 400MM	UN	SPPORE	C45FF16	2	R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00
22	Curva 90° F°F° com flanges PN 10 DN 100mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	SPPORE	C90FF10	2	R\$ 264,00	R\$ 528,00
23	Curva 90° F°F° com flanges PN 10 DN 200mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	SPPORE	C90FF10	2	R\$ 709,40	R\$ 1.418,80
24	Curva 90° F°F° com flanges PN	UN	SPPORE	C90FF10	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00

	10 DN 250mm - Requisitos segundo NBR 76752005.						
25	Curva 90° F°F° com flanges PN 10 DN 300mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	SPPORE	C90FF10	2	R\$ 1.608,00	R\$ 3.216,00
26	CURVA 90° F°F° COM FLANGES PN 10 DN 400MM - REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	SPPORE	C90FF10	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
29	CURVA 90° F°F° DUCTIL DN-200MM	UN	SPPORE	C90JE2GS	4	R\$ 779,00	R\$ 3.116,00
34	CURVA DE 45° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 150MM. REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR VERMELH	UN	SPPORE	C45FF10	4	R\$ 520,00	R\$ 2.080,00
36	CURVA DE 45° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 300MM. REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR VERMELH	UN	SPPORE	C45FF10	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
38	CURVA DE 90° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 100MM	UN	SPPORE	C90FF10	3	R\$ 399,00	R\$ 1.197,00
39	CURVA DE 90° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 150MM	UN	SPPORE	C90FF10	3	R\$ 674,90	R\$ 2.024,70
40	CURVA DE 90° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 200MM	UN	SPPORE	C90FF10	3	R\$ 824,11	R\$ 2.472,33
41	CURVA DE 90° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES	UN	SPPORE	C90FF10	2	R\$ 7.499,90	R\$ 14.999,80

	CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 400MM						
43	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JE2GS PN 10 DN 400MM - COM ANEL DE BORRACHA, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	SPPORE	EXT BF	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
46	Flange Cego PN-10 DN-80, Requisitos segundo NBR 76752005	UN	SPPORE	FC	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
51	Junção de 45° para esgoto fabricado em ferro fundido dúctil conforme a norma ABNT NBR 15.420:2006, com flanges classe de pressão PN 10, DN 100mm.	UN	SPPORE	YFF10	2	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
52	Junção em ferro fundido com flanges PN 10 DN 100mm x DN 100mm, Requisitos segundo NBR 76752005	UN	SPPORE	YFF10	2	R\$ 512,00	R\$ 1.024,00
53	JUNÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 150MM X DN 150MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	SPPORE	YFF10	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
54	Junção em ferro fundido com flanges PN 10 DN 250mm x DN 250mm, Requisitos segundo NBR 76752005	UN	SPPORE	YFF	2	R\$ 2.110,00	R\$ 4.220,00
55	JUNÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 80MM X DN 80MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	SPPORE	YFF10	2	R\$ 440,00	R\$ 880,00
62	REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO PONTABOLSA JE2GS DN 350MM X DN 200MM - COM ANEL DE BORRACHA, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005.	UN	SPPORE	RPB	2	R\$ 868,38	R\$ 1.736,76
66	TE DE REDUÇÃO F.F. COM BOLSAS JE2GS DN-200MM E FLANGE PN-10 DN 50MM - COM ARRUELA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO,	UN	SPPORE	TJE2GS	2	R\$ 580,00	R\$ 1.160,00
78	TE F°F° COM FLANGES PN-10 DN 150MM X DN 150MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005.	UN	SPPORE	TFF10	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
79	TE F°F° COM FLANGES PN-10 DN 200MM X DN 200MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005.	UN	SPPORE	TFF10	2	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
80	TE F°F° COM FLANGES PN-10 DN 250MM X DN 200MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	SPPORE	TFF10	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
82	TE F°F° COM FLANGES PN-10 DN 300MM X DN 300MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	SPPORE	TFF10	2	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
83	TE F°F° COM FLANGES PN-	UN	SPPORE	TFF10	2	R\$ 3.294,00	R\$ 6.588,00

	10 DN 400MM X DN 400MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005						
85	TE FABRICADO F°F° DUCTIL, DN-200MM,	UN	SPPORE	TJE2GS	4	R\$ 780,00	R\$ 3.120,00
90	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, PN-10, DN 100, COMP IGUAL 6,00M, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005. REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METÁLICO 200 GM² CONFORME A NORMA NBR 11.8271991, E PINTURA BETUMINOSA.	UN	SPPORE	TOFF10	5	R\$ 3.180,00	R\$ 15.900,00
Valor global=>							R\$ 119.769,39

**EMPRESA: L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES - CNPJ nº 35.703.977/0001-50, ao valor global de R\$ 527.175,00 (quinhentos e vinte e sete mil, cento e setenta e cinco reais).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
2	Curva 11° 15 F°F° com flanges PN 10 DN 100mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
3	Curva 11° 15 F°F° com flanges PN 10 DN 150mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 435,00	R\$ 870,00
4	Curva 11° 15 F°F° com flanges PN 10 DN 200mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
5	Curva 11° 15 F°F° com flanges PN 10 DN 250mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
6	Curva 11° 15 F°F° com flanges PN 10 DN 300mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
7	Curva 11° 15 F°F° com flanges PN 10 DN 80mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
8	CURVA 11° 15 PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 16, DN 400MM	UN	INAPI	FF	2	R\$ 1.898,00	R\$ 3.796,00
9	Curva 22° 30 F°F° com flanges PN 10 DN 100mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
10	Curva 22° 30 F°F° com	UN	INAPI	FF	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00

	flanges PN 10 DN 150mm - Requisitos segundo NBR 76752005.						
16	Curva 45° F°F° com flanges PN 10 DN 80mm - Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 235,00	R\$ 470,00
17	CURVA 45° F°F° DUCTIL DN-100MM, PARA ESGOTO CONFORME NORMA ABNT NBR 154202006, COM BOLSAS JE2GS CONFORME ABNT NBR 137471996	UN	INAPI	FF	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00
18	CURVA 45° F°F° DUCTIL DN-150MM	UN	INAPI	FF	5	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00
19	CURVA 45° F°F° DUCTIL DN-200MM	UN	INAPI	FF	5	R\$ 498,00	R\$ 2.490,00
21	Curva 90° F°F° bolsa JE2GS DN 80mm - Com anel de borracha, Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00
27	CURVA 90° F°F° DUCTIL DN-100MM, PARA ESGOTO CONFORME NORMA ABNT NBR 154202006, COM BOLSAS JE2GS CONFORME ABNT NBR 137471996,	UN	INAPI	FF	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
28	CURVA 90° F°F° DUCTIL DN-150MM	UN	INAPI	FF	4	R\$ 435,00	R\$ 1.740,00
33	CURVA DE 45° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 100MM. REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR VERMELH	UN	INAPI	FF	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
35	CURVA DE 45° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 200MM. REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR VERMELH	UN	INAPI	FF	4	R\$ 739,00	R\$ 2.956,00
48	GRADE PARA BOCA DE LOBO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO COM DIMENSÕES 100X40X3CM.	UN	VLF	FF	98	R\$ 445,00	R\$ 43.610,00
60	REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO PONTABOLSA	UN	INAPI	FF	2	R\$ 423,00	R\$ 846,00

	JE2GS DN 200MM X DN 150MM - COM ANEL DE BORRACHA						
63	Redução de Ferro Fundido PontaBolsa JE2GS DN 400mm x DN 250mm - Com anel de borracha, Requisitos segundo NBR 76752005	UN	INAPI	FF	2	R\$ 1.190,00	R\$ 2.380,00
64	REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO PONTABOLSA JE2GS DN 400MM X DN 300MM - COM ANEL DE BORRACHA, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 1.135,00	R\$ 2.270,00
67	TE DE REDUÇÃO F°F° BOLSA JE2GS DN 150MM COM SAIDA PARA PVC PBA DN 100MM - COM ANEL DE BORRACHA,	UN	INAPI	FF	2	R\$ 449,00	R\$ 898,00
69	TE DE REDUÇÃO F°F° BOLSA JE2GS DN 200MM COM SAIDA PARA PVC PBA DN 50MM - COM ANEL DE BORRACHA,	UN	INAPI	FF	2	R\$ 528,00	R\$ 1.056,00
70	Te de redução F°F° com Flanges PN-10 DN 250mm x DN 100mm, Requisitos segundo NBR 76752005.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 1.619,00	R\$ 3.238,00
72	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 150MM X DN 150MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA	UN	INAPI	FF	2	R\$ 439,00	R\$ 878,00
73	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 200MM X DN 200MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA.	UN	INAPI	FF	2	R\$ 657,00	R\$ 1.314,00
74	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 250MM X DN 250MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA	UN	INAPI	FF	2	R\$ 999,00	R\$ 1.998,00
76	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 350MM X DN 350MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA.	UN	INAPI	FF	1	R\$ 2.189,00	R\$ 2.189,00
77	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 400MM X DN 400MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA.	UN	INAPI	FF	1	R\$ 2.879,00	R\$ 2.879,00
87	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN 10, DN 150 MM, COMP IGUAL 6,00M	UN	PAM	FF	5	R\$ 3.574,00	R\$ 17.870,00
88	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN 10, DN 200 MM, COMP IGUAL 6,00M	UN	PAM	FF	5	R\$ 4.489,00	R\$ 22.445,00
89	TUBO DE FERRO FUNDIDO	UN	PAM	FF	5	R\$ 4.898,00	R\$ 24.490,00

	COM FLANGES, PN 10, DN 250 MM, COMP IGUAL 6,00M						
91	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, PN-10, DN 150, COMP IGUAL 6,00M, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005. REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METÁLICO 200 GM² CONFORME A NORMA NBR 11.8271991, E PINTURA BETUMINOSA.	UN	PAM	FF	5	R\$ 3.589,00	R\$ 17.945,00
92	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, PN-10, DN 200, COMP IGUAL 6,00M, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005. REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METÁLICO 200 GM² CONFORME A NORMA NBR 11.8271991, E PINTURA BETUMINOSA.	UN	PAM	FF	5	R\$ 4.623,00	R\$ 23.115,00
97	TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL FABRICADO POR CENTRIFUGAÇÃO, DN-100MM, PARA CANALIZAÇÕES DE ESGOTO SOB PRESSÃO OU GRAVITÁRIO, CONFORME A NORMA NBR 15.4202006, COM GRAFITA ESFEROIDAL MAIOR OU IGUAL A 95% E GRAU DE NODULARIZ	UN	PAM	FF	5	R\$ 2.987,00	R\$ 14.935,00
98	TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL FABRICADO POR CENTRIFUGAÇÃO, DN-150MM, PARA CANALIZAÇÕES DE ESGOTO SOB PRESSÃO OU GRAVITÁRIO, CONFORME A NORMA NBR 15.4202006, COM GRAFITA ESFEROIDAL MAIOR OU IGUAL A 95% E GRAU DE NODULARIZ	UN	PAM	FF	5	R\$ 3.145,00	R\$ 15.725,00
99	TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL K7, PONTA E BOLSA JE2GS DN 150	UN	PAM	FF	5	R\$ 2.988,00	R\$ 14.940,00
100	TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL K7, PONTA E BOLSA JE2GS DN 200	UN	PAM	FF	5	R\$ 4.150,00	R\$ 20.750,00
102	TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL K7, PONTA E BOLSA JE2GS DN 300	UN	PAM	FF	5	R\$ 5.198,00	R\$ 25.990,00
103	TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL K7, PONTA E BOLSA JE2GS DN 350	UN	PAM	FF	5	R\$ 5.698,00	R\$ 28.490,00
104	TUBO DE FERRO FUNDIDO	UN	PAM	FF	5	R\$ 2.543,00	R\$ 12.715,00



	DÚCTIL K9, PONTA E BOLSA JE2GS DN 100						
105	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K9, PONTA E BOLSA JE2GS DN 150	UN	PAM	FF	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00
106	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K9, PONTA E BOLSA JE2GS DN 200	UN	PAM	FF	5	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
107	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K9, PONTA E BOLSA JE2GS DN 250	UN	PAM	FF	5	R\$ 5.800,00	R\$ 29.000,00
108	Válvula Borboleta com extremidades flangeadas PN 10, DN 250mm,	UN	VIEC	FF	2	R\$ 12.965,00	R\$ 25.930,00
111	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM BOLSAS JE2GS, DN-150	UN	PAM	FF	5	R\$ 1.259,00	R\$ 6.295,00
112	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM BOLSAS JE2GS, DN-200	UN	IVAL	FF	5	R\$ 2.589,00	R\$ 12.945,00
117	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM FLANGES, DN 100	UN	PAM	FF	20	R\$ 847,00	R\$ 16.940,00
118	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM FLANGES, DN 150	UN	PAM	FF	4	R\$ 1.359,00	R\$ 5.436,00
119	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM FLANGES, DN 300, GABARITO DE FURAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7675 PN 16, FACE A FACE CURTO,	UN	IVAL	FF	2	R\$ 5.844,00	R\$ 11.688,00
120	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS	UN	IVAL	FF	2	R\$ 5.899,00	R\$ 11.798,00

	DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM FLANGES, DN 300, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968, CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚ						
121	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM FLANGES, DN 75	UN	PAM	FF	5	R\$ 744,00	R\$ 3.720,00
122	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 50 DE 60MM, COM BOLSAS PARA TUBOS DE PVC PBA CONFORME A NORMA NBR 5647,	UN	PAM	FF	50	R\$ 528,00	R\$ 26.400,00
124	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 75 DE 85MM, COM BOLSAS PARA TUBOS DE PVC PBA CONFORME A NORMA NBR 5647,	UN	PAM	FF	4	R\$ 688,00	R\$ 2.752,00
Valor global=>						R\$ 527.175,00	

**EMPRESA: LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI – CNPJ nº 15.263.561/0001-50, ao valor global de R\$ 226.229,00 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e nove reais).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
37	CURVA DE 45° PARA ESGOTO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN 10, DN 400MM. REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR VERMELH	UN	REYFOR	REYFOR	2	R\$ 3.490,00	R\$ 6.980,00
50	GRADE PARA BOCA DE LOBO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO COM DIMENSÕES 100X40X6CM.	UN	REYFOR	REYFOR	30	R\$ 999,00	R\$ 29.970,00
65	TE DE REDUÇÃO F.F. COM BOLSAS JE2GS DN-150MM E FLANGE PN-10 DN 50MM -	UN	REYFOR	REYFOR	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00

	COM ARRUELA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO,						
81	TE F°F° COM FLANGES PN-10 DN 250MM X DN 250MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005	UN	REYFOR	REYFOR	2	R\$ 1.949,00	R\$ 3.898,00
84	TE FABRICADO F°F° DUCTIL, DN-150MM,	UN	REYFOR	REYFOR	4	R\$ 519,00	R\$ 2.076,00
86	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN 10, DN 100 MM, COMP IGUAL 6,00M	UN	REYFOR	REYFOR	5	R\$ 3.150,00	R\$ 15.750,00
93	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO POR CENTRIFUGAÇÃO, DN-200MM	UN	PAM	PAM	5	R\$ 5.900,00	R\$ 29.500,00
94	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO POR CENTRIFUGAÇÃO, DN-250MM	UN	PAM	PAM	5	R\$ 6.199,00	R\$ 30.995,00
95	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO POR CENTRIFUGAÇÃO, DN-300MM	UN	PAM	PAM	5	R\$ 7.400,00	R\$ 37.000,00
96	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO POR CENTRIFUGAÇÃO, DN-400MM	UN	PAM	PAM	5	R\$ 9.940,00	R\$ 49.700,00
101	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K7, PONTA E BOLSA JE2GS DN 250	UN	PAM	PAM	5	R\$ 3.900,00	R\$ 19.500,00
Valor global=>						R\$ 226.229,00	

**EMPRESA: NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME – CNPJ nº 11.109.083/0001-78, ao valor global de R\$ 41.242,00 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
30	CURVA 90° F°F° DUCTIL DN-400MM	UN	FANUEL	FANUEL	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
31	CURVA DE 22°30 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM BOLSAS MODELO JE2GS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996 DN 400mm,	UN	FANUEL	FANUEL	2	R\$ 1.599,00	R\$ 3.198,00
32	CURVA DE 45° FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 15.420:2006, COM BOLSAS MODELO JE2GS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996 DN 400mm,	UN	FANUEL	FANUEL	3	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
42	EXTREMIDADE F°F° DUCTIL DN-400MM, CONFORME NBR 15.4202006 PARA ESGOTO, COM FLANGE E BOLSA, FLANGE CLASSE DE PRESSÃO PN-16 E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA JE2GS CONFORME NBR 13.7471996	UN	FANUEL	FANUEL	4	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00
44	FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO PN-10 DN-150MM, PARA ESGOTO,	UN	FANUEL	FANUEL	20	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
45	FLANGE CEGO PN-10 DN-400, REQUISITOS SEGUNDO NBR	UN	FANUEL	FANUEL	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00



	76752005						
47	FLANGE CEGO PN-16 DN-250	UN	FANUEL	FANUEL	4	R\$ 407,00	R\$ 1.628,00
49	GRADE PARA BOCA DE LOBO FABRICADA EM FERRO FUNDIDO COM DIMENSÕES 100X40X3CM. EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS.	UN	FANUEL	FANUEL	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
56	LUVA F°F° DUCTIL MECÂNICA DE CORRER DN-100MM	UN	FANUEL	FANUEL	2	R\$ 429,00	R\$ 858,00
58	LUVA F°F° DUCTIL MECÂNICA DE CORRER DN-200MM	UN	FANUEL	FANUEL	2	R\$ 860,00	R\$ 1.720,00
59	LUVA F°F° DUCTIL MECÂNICA DE CORRER DN-400MM	UN	FANUEL	FANUEL	2	R\$ 2.199,00	R\$ 4.398,00
Valor global=>						R\$ 41.242,00	

**EMPRESA: TVG INDUSTRIAL & SANEAMENTO LTDA – CNPJ nº 13.042.398/0001-70 1, ao valor global de R\$ 120.874,00 (cento e vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
57	LUVA F°F° DUCTIL MECÂNICA DE CORRER DN-150MM	UN	TB	TB	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
61	REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO PONTABOLSA JE2GS DN 300MM X DN 150MM - COM ANEL DE BORRACHA, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005.	UN	TB	TB	2	R\$ 697,00	R\$ 1.394,00
68	TE DE REDUÇÃO F°F° BOLSA JE2GS DN 150MM COM SAIDA PARA PVC PBA DN 50MM - COM ANEL DE BORRACHA,	UN	TB	TB	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
71	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 100MM X DN 100MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA	UN	TB	TB	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
75	TE F°F° COM BOLSAS JE2GS DN 300MM X DN 300MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR 76752005 - COM ANEL DE BORRACHA.	UN	TB	TB	2	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
113	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM BOLSAS JE2GS, DN-300	UN	TB	TB	2	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00
114	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM BOLSAS JE2GS, DN-350	UN	TB	TB	2	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
115	Válvula de Gaveta com cunha revestida de borracha, acionamento através de Cabeçote de Ferro Fundido Dúctil e extremidades com bolsas JE2GS, DN-400,	UN	TB	TB	2	R\$ 9.500,00	R\$ 19.000,00
116	VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE	UN	TB	TB	2	R\$ 19.500,00	R\$ 39.000,00

	CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E EXTREMIDADES COM BOLSAS JE2GS, DN-500						
132	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO DE PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA COM DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO DE BORRACHA, REFORÇO INTERNO COM TRAMAS DE NYLON, SEDE DE ASSENTO COM ÂNGULO DE 35°, EXTREMIDADES FLANGEADAS PN10 DN-100MM	UN	TB	TB	4	R\$ 2.100,00	R\$ 8.400,00
133	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO DE PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA COM DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO DE BORRACHA, REFORÇO INTERNO COM TRAMAS DE NYLON, SEDE DE ASSENTO COM ÂNGULO DE 35°, EXTREMIDADES FLANGEADAS PN10 DN-150MM	UN	TB	TB	4	R\$ 3.100,00	R\$ 12.400,00
134	Válvula de retenção para esgoto de portinhola única emborrachada com disco totalmente encapsulado de borracha, reforço interno com tramas de nylon, sede de assento com ângulo de 35°, extremidades flangeadas PN10 DN-75mm	UN	TB	TB	4	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00
Valor global=>						R\$ 120.874,00	

O valor total do processo é de R\$ 1.158.747,39 (um milhão e cento e cinquenta e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Ocorrência<sup>74</sup>: O processo licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2023 será encaminhado para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico, e posterior homologação na plataforma BNC, conforme fl. 1159.

15/06/2023 16:39:41	<i>O Pregoeiro após a emissão de Ata relatando os trâmites encaminhará o processo licitatório para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico, e posterior homologação na plataforma BNC.</i>
---------------------	---

Observação: Os lotes 110, 123, 125, 135, 136, 137 e 138 ficaram frustrados por não terem licitantes aptos para o fornecimento – fls. 1160.

Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio na data de 04 de julho de 2023 às 13 horas e 52 minutos.

SUELI RIBAS PAULINO COSTA  
Pregoeiro Oficial

BRENDA LACERDA BERTUSSI  
Membro

ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA BANDEIRA  
Membro