

ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023

Aos dias 20 de novembro de 2023 às 09 horas e 00 minutos na Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, deu-se início aos trâmites processuais da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº **075/2023**, via plataforma BNC, tendo como objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação empresa para fornecimento parcelado de conjunto motobomba centrífuga submersível, para recalque de esgoto bruto, a serem utilizadas nas Estações e Elevatórias de Esgoto do Município de Muriaé. COM ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA, ITENS EXCLUSIVOS E RESERVA DE COTA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 465/2017 PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. **REQUISITANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO:** Divisão de Águas e Esgoto. **ASSUNTO:** Esta Ata destinou-se à registrar os atos de abertura do Pregão Eletrônico nº 075/2023 objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Autarquia, por meio de lances eletrônicos disputados entre os licitantes. **CRENCIAMENTO/CADASTRAMENTO:** Foram credenciados na Plataforma BNC as seguintes empresas para a participação deste procedimento:

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	LOTE	COD. PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA	PROPOSTA INICIAL NO GLOBAL
MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	23.075.030/0001-62	01, 02 e 03	138, 082, 001	R\$ 150.800,00
BSC HIDRAULICA LTDA	38.259.915/0001-99	01, 02 e 03	034, 127, 145	R\$ 150.861,25
MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	36.785.565/0001-79	01, 02 e 03	124, 093, 047	R\$ 150.861,25
BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA	13.576.654/0001-00	01, 02 e 03	040, 017, 115	R\$ 150.800,00
INFANTARIA COMERCIAL LTDA	20.795.155/0001-79	01, 02, 03	113, 090, 143	R\$ 150.861,25
GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	44.504.855/0001-25	01, 02 e 03	076, 005, 114	R\$ 150.650,00
BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.513.460/0001-03	01, 02, 03	055, 107, 121	R\$ 149.500,00
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	44.119.251/0001-65	01, 02, 03	053, 028, 040	R\$ 1.050.000,00
LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	01, 02, 03	070, 124, 037	R\$ 155.000,00
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	01, 02 e 03	136, 097, 088	R\$ 150.861,25
C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA	38.349.410/0001-15	01, 03	122, 127	R\$ 56.169,87
SMAC DISTRIBUIDORA LTDA	05.244.632/0001-14	02	041	R\$ 94.691,38

Ocorrência¹: Após a realização de análise da proposta apresentada pelas empresas acima relacionadas, que foram impressas e juntadas aos autos às fls. 103 a 115, a Pregoeira julgou as mesmas inicialmente classificadas por indicar marca/modelo sem indicação do participante, podendo prosseguir para a disputa, porém se houver necessidade deverá enviar especificação técnica para os Lotes 01, 02 e 03 em atendimento ao item 4, subitem 4.1 do Anexo I – Termo de Referência – fls. 116 dos autos.

4. METODOLOGIA:

4.1 – Caso haja necessidade de melhor avaliação dos produtos ofertados, após a fase de disputa, antes da adjudicação, poderá ser exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação:

a) Folha de dados gerais dos produtos ou catálogo com as descrições técnicas e características que permita o confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificação;

4.1.1 – A empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar o respectivo documento na plataforma BNC (na aba documentos complementares).
4.1.2 – O setor requisitante fará a análise do informativo técnico de conformidade da proposta com as especificações técnicas requeridas para sua aprovação para posterior adjudicação pela Pregoeira

4.2 – Para os itens 01, 02 e 03 a empresa vencedora no momento da entrega do produto deverá apresentar Termo de Garantia com no mínimo 12 (doze) meses.

Ocorrência²: Em sequência deu-se, então, início a fase dos lances na plataforma BNC com modo de disputa ABERTO E FECHADO e julgamento unitário do Lote 01, 02 e 03 (fls. 116).

20/11/2023 09:02:39	Bom dia senhores. Temos 12 propostas registradas na plataforma BNC. Iremos dar início a disputa de perço
20/11/2023 09:04:00	Iremos dar início a disputa de preços! Boa Sorte a todos!
20/11/2023 09:04:13	Observação: 4.1 – Caso haja necessidade de melhor avaliação dos produtos ofertados, após a fase de disputa, antes da adjudicação, poderá ser exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação:
20/11/2023 09:04:21	a) Folha de dados gerais dos produtos ou catálogo com as descrições técnicas e características que permita o confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificação;
20/11/2023 09:04:26	4.1.1 – A empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar o respectivo documento na plataforma BNC (na aba documentos complementares).
20/11/2023 09:04:38	4.1.2 – O setor requisitante fará a análise do informativo técnico de conformidade da proposta com as especificações técnicas requeridas para sua aprovação para posterior adjudicação pela Pregoeira.

Ocorrência³: Após disputa de lances conforme registrados em Ata de Disputa impressa e anexada às fls. 117/129 dos autos, sagrou-se vencedora as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 para o lote 01 e 03 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 para o lote 02.

Ocorrência⁴: A Pregoeira suspendeu a sessão no horário de 09:36:36 para verificação da habilitação das empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 para o lote 01 e 03 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 para o lote 02, anexados na plataforma BNC e com retorno previsto no horário de 10:30 horas, com decisão sobre os documentos de habilitação.

20/11/2023 09:36:36	Senhores a disputa de preços foi encerrada. Iremos suspender a sessão até 10:30 horas, tempo necessário para baixar e analisar os documentos de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar.
---------------------	---

Ocorrência⁵: A Pregoeira, no uso de suas atribuições, imprimiu os documentos de habilitação das empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14, sendo juntado aos autos nas folhas 130 a 198 e emitiu o relatório de análise de habilitação (fl. 199 dos autos), conforme requisitos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, a seguir:

RELATÓRIO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023

EMPRESA: C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA

CNPJ nº 38.349.410/0001-15

CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O LOTE 01 E 03

CONDIÇÃO: *Habilitada*

Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.



EMPRESA: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14

CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O LOTE 02

CONDIÇÃO: *Habilitada*

Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

Ocorrência⁶: O relatório de análise da fase de habilitação foi informado na plataforma BNC para as empresas licitantes, onde considera **habilitada** as empresas **C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14** por apresentar todos os documentos em conformidade com o exigido no instrumento convocatório (fls. 199 dos autos).

20/11/2023 10:47:27	Senhores estamos retornando com o relatório de habilitação.
20/11/2023 10:52:33	EMPRESA: C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O LOTE 01 E 03
20/11/2023 10:52:40	CONDIÇÃO: <i>Habilitada</i>
20/11/2023 10:52:55	<i>Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.</i>
20/11/2023 10:53:00	EMPRESA: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14
20/11/2023 10:53:06	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O LOTE 02
20/11/2023 10:53:11	CONDIÇÃO: <i>Habilitada</i>
20/11/2023 10:53:17	<i>Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.</i>

Ocorrência⁷: A Pregoeira abre a fase recursal para os licitantes participantes, e caso hajam interesse de manifestação, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para interposição de razões, e igual número de dias para apresentação das contrarrazões, pelos demais licitantes interessados, conforme informado na plataforma e juntado aos autos nas fls. 200:

20/11/2023 10:53:33	<i>Estamos abrindo prazo para as empresas manifestarem interesse em interpor recurso, que será de até 30 minutos na plataforma, conforme item 11.1 do edital convocatório. Caso haja manifestação de recurso terão o prazo de até 03 dias úteis para interposição de razões.</i>
---------------------	--

Ocorrência⁸: Após transcorrido o prazo para manifestação de recurso, informamos que não houve manifestação de interesse em interpor por parte das empresas licitantes, ficando portanto a decisão proferida pela Pregoeira na fase de habilitação considerando **habilitada** as empresas **C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14**, conforme consta na fl. 201 dos autos.

20/11/2023 11:30:17	<i>Informamos que não houve interposição de recurso por parte das empresas licitantes, ficando portanto mantida a decisão da Pregoeira em considerar habilitada as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14.</i>
---------------------	---

Ocorrência⁹: A Pregoeira convoca as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 para envio da folha de dados dos produtos ofertados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 20/11/2023 - 14:00 horas e término em 21/11/2023 - 14:00 horas, conforme consta na fl. 201 dos autos.

20/11/2023 11:54:06	<i>Fica convocada as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 par</i>
---------------------	--

	<i>a envio da folha de dados dos produtos ofertados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 20/11/2023 - 14:00 horas e término em 21/11/2023 - 14:00 horas.</i>
--	--

Ocorrência¹⁰: A Pregoeira tornou suspenso os trâmites processuais até 22/11/2023 às 08:00 horas, com retorno sobre o envio da folha de dados dos produtos – fls. 201 dos autos.

20/11/2023 11:56:35	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até 22/11/2023 às 08:00 horas, com retorno sobre o envio da folha de dados dos produtos.</i>
---------------------	---

Ocorrência¹¹: As empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 anexou na plataforma BNC a folha de dados dos produtos, conforme lote vencedor, sendo juntado aos autos nas folhas 202 a 206.

20/11/2023 14:38:37	<i>O participante SMAC DISTRIBUIDORA LTDA adicionou o arquivo 1192362f30564837a265762c7de49d05.pdf aos documentos complementares.</i>
20/11/2023 14:36:06	<i>O participante C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA adicionou o arquivo 11101ca343e24f5da8d33d62871c9bc7.zip aos documentos complementares.</i>

Ocorrência¹²: A Pregoeira na data de 21/11/2023 encaminhou ao Setor Técnico via e-mail as especificações técnicas exigidas no edital das C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 (fls. 202 a 206 dos autos) para análise de aceitabilidade (fls. 207/208).

Ocorrência¹³: O Setor Técnico na data de 21/11/2023 respondeu via e-mail sobre as especificações técnicas das marcas ofertadas pelas empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 para o lote 01 e 03 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 para o lote 02 relatando (fls. 209/210):

Análise dos itens ofertados no Pregão 075/2023 - Conjunto motobomba recalque de esgoto

1 - C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA: lotes 01 e 03

Lote 01: Marca Thebe, modelo TSB-105 2,0 CV, Trif. 220V

- A bomba especificada pelo DEMSUR é para utilização para esgoto bruto, sendo que o catálogo apresentado cita que o modelo TSB 120 que é apropriado para esgoto, e não o modelo TSB-105 ofertado.

- A bomba especificada pelo DEMSUR possui potência de 1,5 CV, sendo que a potência do motor ofertado é de 2 CV, o que exigiria adaptações dos quadros e painéis elétricos existentes.

- A bomba especificada pelo DEMSUR possui anéis de vedação em borracha níttrica, sendo que a ofertado possui anéis em Bruna N.

- O motor elétrico especificado pelo DEMSUR deve operar nas tensões de 220 ou 380V. Não ficou claro no material apresentado as tensões em que a bomba opera.

- O ponto de operação da bomba especificada pelo DEMSUR é a vazão de 19,8m³/h para a altura de 8,33 m.c.a., sendo que a bomba ofertada possui vazão aproximada de 24,0 m³/h para esta mesma altura, o que acarretaria em um aumento da velocidade na estação de tratamento de esgoto de aproximadamente 20%, alterando a eficiência do reator.

- A bomba especificada pelo DEMSUR deve possuir rotação de 1750 RPM, sendo que a bomba ofertada possui rotação de 3500 RPM.

Lote 03: Marca Thebe, modelo TSB-205 4,0 CV, Trif. 220V

- A bomba especificada pelo DEMSUR é para utilização para esgoto bruto, sendo que o catálogo apresentado cita que o modelo TSB 220 que é apropriado para esgoto, e não o modelo TSB-205 ofertado.

- A bomba especificada pelo DEMSUR possui potência de 3,0 CV, sendo que a potência do motor ofertado é de 4 CV, o que exigiria adaptações dos quadros e painéis elétricos existentes.
- A bomba especificada pelo DEMSUR possui anéis de vedação em borracha nítica, sendo que a ofertado possui anéis em Bruna N.
- O motor elétrico especificado pelo DEMSUR deve operar nas tensões de 220 ou 380V. Não ficou claro no material apresentado as tensões em que a bomba opera.
- O ponto de operação da bomba especificada pelo DEMSUR é a vazão de 39,6m³/h para a altura de 8,33 m.c.a., sendo que a bomba ofertada possui vazão aproximada de 58,0 m³/h para esta mesma altura, o que acarretaria em um aumento da velocidade na estação de tratamento de esgoto maior do que 40%, alterando a eficiência do reator.
- A bomba especificada pelo DEMSUR deve possuir rotação de 1750 RPM, sendo que a bomba ofertada possui rotação de 3500 RPM.

2- SMAC DISTRIBUIDORA LTDA: Lote 02

Lote 02: Marca Thebe, modelo TSB-205 4,0 CV

- A bomba especificada pelo DEMSUR é para utilização para esgoto bruto, sendo que o catálogo apresentado cita que o modelo TSB 220 que é apropriado para esgoto, e não o modelo TSB-205 ofertado.
- A bomba especificada pelo DEMSUR possui potência de 3,0 CV, sendo que a potência do motor ofertado é de 4 CV, o que exigiria adaptações dos quadros e painéis elétricos existentes.
- A bomba especificada pelo DEMSUR possui anéis de vedação em borracha nítica, sendo que a ofertado possui anéis em Bruna N.
- O motor elétrico especificado pelo DEMSUR deve operar nas tensões de 220 ou 380V. Não ficou claro no material apresentado as tensões em que a bomba opera.
- O ponto de operação da bomba especificada pelo DEMSUR é a vazão de 39,6m³/h para a altura de 8,33 m.c.a., sendo que a bomba ofertada possui vazão aproximada de 58,0 m³/h para esta mesma altura, o que acarretaria em um aumento da velocidade na estação de tratamento de esgoto maior do que 40%, alterando a eficiência do reator.
- A bomba especificada pelo DEMSUR deve possuir rotação de 1750 RPM, sendo que a bomba ofertada possui rotação de 3500 RPM.

Conclusão:

Os itens apresentados para os lotes 01, 02 e 03 não são compatíveis com a especificação do Edital.

Ocorrência¹⁴: Na data de 22/11/2022 foi retomado com os trâmites processuais na plataforma BNC informando que as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 anexaram a folha de dados dos produtos ofertados em tempo hábil e conforme análise técnica as marcas ofertadas pelas empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 01 e 03) e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA (lote 02) foram reprovadas por não atender as especificações técnicas – folhas 212 dos autos.

22/11/2023 08:35:32	<i>Bom dia senhores. Estamos retornando com os trâmites processuais informando que as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 anexaram a folha de dados dos produtos ofertados em tempo hábil.</i>
22/11/2023 08:38:27	<i>Os produtos foram analisados pelo Setor Técnico mediante folha de dados anexada e conclui-se que:</i>
22/11/2023 08:38:29	<i>Análise dos itens ofertados no Pregão 075/2023 - Conjunto motobomba recalque de esgoto</i>
22/11/2023 08:38:36	<i>1 - C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA: lotes 01 e 03 Lote 01: Marca Thebe, modelo TSB-105 2,0 CV, Trif. 220V</i>

22/11/2023 08:39:30	- A bomba especificada pelo DEMSUR é para utilização para esgoto bruto, sendo que o catálogo o apresentado cita que o modelo TSB 120 que é apropriado para esgoto, e não o modelo TSB-105 ofertado.
22/11/2023 08:39:32	- A bomba especificada pelo DEMSUR possui potência de 1,5 CV, sendo que a potência do motor ofertado é de 2 CV, o que exigiria adaptações dos quadros e painéis elétricos existentes.
22/11/2023 08:39:37	- A bomba especificada pelo DEMSUR possui anéis de vedação em borracha níttrica, sendo que a ofertado possui anéis em Bruna N.
22/11/2023 08:39:41	- O motor elétrico especificado pelo DEMSUR deve operar nas tensões de 220 ou 380V. Não ficou claro no material apresentado as tensões em que a bomba opera.
22/11/2023 08:39:47	- O ponto de operação da bomba especificada pelo DEMSUR é a vazão de 19,8m ³ /h para a altura de 8,33 m.c.a., sendo que a bomba ofertada possui vazão aproximada de 24,0 m ³ /h para esta mesma altura, o que acarretaria em um aumento da velocidade na estação de tratamento de esgoto de aproximadamente 20%, alterando a eficiência do reator.
22/11/2023 08:40:00	- A bomba especificada pelo DEMSUR deve possuir rotação de 1750 RPM, sendo que a bomba ofertada possui rotação de 3500 RPM.
22/11/2023 08:40:06	Lote 03: Marca Thebe, modelo TSB-205 4,0 CV, Trif. 220V
22/11/2023 08:40:11	- A bomba especificada pelo DEMSUR é para utilização para esgoto bruto, sendo que o catálogo o apresentado cita que o modelo TSB 220 que é apropriado para esgoto, e não o modelo TSB-205 ofertado.
22/11/2023 08:40:18	- A bomba especificada pelo DEMSUR possui potência de 3,0 CV, sendo que a potência do motor ofertado é de 4 CV, o que exigiria adaptações dos quadros e painéis elétricos existentes.
22/11/2023 08:40:22	- A bomba especificada pelo DEMSUR possui anéis de vedação em borracha níttrica, sendo que a ofertado possui anéis em Bruna N.
22/11/2023 08:40:28	- O motor elétrico especificado pelo DEMSUR deve operar nas tensões de 220 ou 380V. Não ficou claro no material apresentado as tensões em que a bomba opera.
22/11/2023 08:40:35	- O ponto de operação da bomba especificada pelo DEMSUR é a vazão de 39,6m ³ /h para a altura de 8,33 m.c.a., sendo que a bomba ofertada possui vazão aproximada de 58,0 m ³ /h para esta mesma altura, o que acarretaria em um aumento da velocidade na estação de tratamento de esgoto maior do que 40%, alterando a eficiência do reator.
22/11/2023 08:40:40	- A bomba especificada pelo DEMSUR deve possuir rotação de 1750 RPM, sendo que a bomba ofertada possui rotação de 3500 RPM.
22/11/2023 08:40:46	2- SMAC DISTRIBUIDORA LTDA: Lote 02
22/11/2023 08:40:52	Lote 02: Marca Thebe, modelo TSB-205 4,0 CV
22/11/2023 08:40:58	- A bomba especificada pelo DEMSUR é para utilização para esgoto bruto, sendo que o catálogo o apresentado cita que o modelo TSB 220 que é apropriado para esgoto, e não o modelo TSB-205 ofertado.
22/11/2023 08:41:05	- A bomba especificada pelo DEMSUR possui potência de 3,0 CV, sendo que a potência do motor ofertado é de 4 CV, o que exigiria adaptações dos quadros e painéis elétricos existentes.
22/11/2023 08:41:10	- A bomba especificada pelo DEMSUR possui anéis de vedação em borracha níttrica, sendo que a ofertado possui anéis em Bruna N.
22/11/2023 08:41:17	- O motor elétrico especificado pelo DEMSUR deve operar nas tensões de 220 ou 380V. Não ficou claro no material apresentado as tensões em que a bomba opera.
22/11/2023 08:41:24	- O ponto de operação da bomba especificada pelo DEMSUR é a vazão de 39,6m ³ /h para a altura de 8,33 m.c.a., sendo que a bomba ofertada possui vazão aproximada de 58,0 m ³ /h para esta mesma altura, o que acarretaria em um aumento da velocidade na estação de tratamento de esgoto maior do que 40%, alterando a eficiência do reator.
22/11/2023 08:41:31	- A bomba especificada pelo DEMSUR deve possuir rotação de 1750 RPM, sendo que a bomba ofertada possui rotação de 3500 RPM.
22/11/2023 08:41:37	Conclusão: Os itens apresentados para os lotes 01, 02 e 03 não são compatíveis com a especificação do Edital.
22/11/2023 08:47:43	Fica concedido às empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA – CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestar discordância, caso julgue necessário sobre a reprovção dos produtos ofertados (lotes 01, 02 e 03), com início em 22/11/2023 - 10:00 horas e término em 23/11/2023 - 10:00 horas.
22/11/2023 08:55:38	Caso não haja manifestação para análise os lotes serão remanejados para a empresa classificada em 2º lugar, caso esteja apta na habilitação, conforme documentos anexados e a folha de dados que deverá ser enviada do produto ofertado.

Ocorrência¹⁵: Os trâmites processuais foram suspensos até 13:30 horas do dia 23/11/2023, aguardando a fase de manifestação por parte das empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA – CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 e publicado a avaliação na plataforma BNC e no site do DEMSUR (fls. 213/214).

22/11/2023 08:58:25	<i>Fica novamente suspenso os trâmites processuais até 13:30 horas do dia 23/11/2023, aguardando a fase de manifestação por parte das empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA- CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14.</i>
22/11/2023 09:20:50	<i>O arquivo Análise dos itens ofertados PE 075-2023.docx foi adicionado ao processo.</i>

Ocorrência¹⁶: A Pregoeira na data de 23/11/2023 informou que as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA- CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 não discordaram de sua desclassificação em relação ao produto ofertado, ficando portanto mantido a análise do Setor Técnico, ficando portanto remanejados os lotes para a empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA, e teremos de baixar e analisar os documentos de habilitação da mesma – fls. 215.

23/11/2023 17:13:30	<i>Boa tarde senhores, vimos informar que as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA- CNPJ nº 38.349.410/0001-15 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 não discordaram de sua desclassificação em relação ao produto ofertado, ficando portanto mantido a análise do Setor Técnico.</i>
23/11/2023 17:15:27	<i>Iremos remanejar os lotes 01, 02 e 03 para as empresas BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA, e teremos de baixar e analisar os documentos de habilitação da mesma.</i>

Ocorrência¹⁷: A Pregoeira na data de 23/11/2023 tornou suspenso os trâmites processuais até 09:00 horas do dia 27/11/2023 com retorno da análise de habilitação da empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – fls. 215 dos autos.

23/11/2023 17:17:27	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até 09:00 horas do dia 27/11/2023 com retorno da análise e de habilitação da empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA</i>
---------------------	--

Ocorrência¹⁸: A Pregoeira na data de 27/11/2023 manteve suspenso os trâmites processuais até 14:00 horas do dia 28/11/2023 com retorno da análise de habilitação da empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA, pois tive um imprevisto na rotina na parte da manhã dia 27/11/2023 e não possível concluir a análise – fls. 216 dos autos.

27/11/2023 13:56:11	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até 14:00 horas do dia 28/11/2023 com retorno da análise e de habilitação da empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA , pois tive um imprevisto na rotina na parte da manhã dia 27/11/2023 e não possível concluir a análise.</i>
---------------------	--

Ocorrência¹⁹: A Pregoeira, no uso de suas atribuições, imprimiu os documentos de habilitação da empresa da empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA, sendo juntado aos autos nas folhas 217 a 254 e emitiu o relatório de análise de habilitação (fl. 255 dos autos), conforme requisitos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, a seguir:

<u>RELATÓRIO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023</u>
<u>CLASSIFICAÇÃO REMANESCENTE</u>
EMPRESA: BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0001-00
CLASSIFICADA EM 2º LUGAR PARA O LOTE 01, 02 E 03
CONDIÇÃO: Habilitada
Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

Ocorrência²⁰: A Pregoeira na data de 27/11/2023 encaminhou ao Setor Técnico via e-mail as especificações técnicas exigidas no edital da empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA (fls. 217/226 dos autos) para análise de aceitabilidade (fls. 256).

Ocorrência²¹: O Setor Técnico respondeu via e-mail na data de 28/11/2023 (fls. 257) que as especificações técnicas da marca "KSB" ofertada pela empresa 2ª classificada BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA para os lotes 01, 02 e 03 foram aprovadas por atender aos requisitos estabelecidos no edital, sendo acusado recebimento (fls. 258 dos autos).

Ocorrência²⁰: O Pregoeiro suspendeu os trâmites do processo até 24/10/2022, tempo necessário para conclusão da análise por parte do Setor Técnico da marca ofertada pelas empresas vencedora dos lotes 01, 02 e 03 (fl. 243 dos autos).

20/10/2022 16:59:36	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até a data de 24/10/2022 tempo necessário para que o Setor Técnico análise a marca ofertada conforme especificações exigidas em edital.</i>
---------------------	--

Ocorrência²²: A Pregoeira informou na plataforma BNC sobre a habilitação da empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA, 2ª classificada para os lotes 01, 02 e 03 que fora considerada habilitada – fls. 255 e que a marca "KSB" ofertada pela mesma para os lotes foi aprovada fls. 259/262.

28/11/2023 14:18:15	<i>Boa tarde. Vimos informar que os documentos da empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E S ERVIÇOS LTDA, 2ª classificada para os lotes 01, 02 e 03 teve seus documentos de habilitação analisados e a mesma fora considerada habilitada, com relatório emitido e juntado aos autos co nforme transcrito a seguir:</i>
28/11/2023 14:18:32	<i>EMPRESA: BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0001-00</i>
28/11/2023 14:18:41	<i>CLASSIFICADA EM 2º LUGAR PARA O LOTE 01, 02 E 03</i>
28/11/2023 14:18:49	<i>CONDIÇÃO: Habilitada</i>
28/11/2023 14:19:00	<i>Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.</i>
28/11/2023 14:27:57	<i>Em tempo informamos ainda que a empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTD A – CNPJ nº 13.576.654/0001-00 anexou junto a Proposta de Preços a ficha técnica da marca ofertada para os lotes 01, 02 e 03 - marca KSB - KRT - DRAINER K 1500; K 3000 E K 3000, a qual foi encaminhada para o Setor Técnico na data de 27/11/2023 e obteve reposta na data de 28/11/2023 - 13:28 hrs, conforme a seguir:</i>
28/11/2023 14:28:06	<i>Prezados,Após análise das especificações da bomba proposta, a mesma atende aos requisitos estabelecidos no edital.atenciosamente,Gustavo Goretti RodriguesEngenheiro Civil do DEMSU R</i>

Ocorrência²³: Foi solicitado à empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA (lote 01, 02 e 03) considerada vencedora do certame o envio da Proposta Ajustada, conforme lances finais, caso seja possível com redução do preço, sendo registrado na plataforma BNC e solicitação via e-mail (fls. 263/265 dos autos) e para tanto ficou suspenso os trâmites processuais até 10:00 do dia 30/11/2023, aguardando o envio da Proposta Ajustada por parte da empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0001-00, 2ª classificada.

28/11/2023 14:44:37	<i>Após cumprimento da fase de habilitação e análise técnica dos produtos ofertados, a Pregoeira solicita à empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0 001-00 o envio da Proposta Final para os lotes 01, 02 e 03 no prazo de 24 (vinte e quatro) hora s, com início em 28/11/2023 - 15:00 horas e término em 29/11/2023 - 15:00 horas.</i>
28/11/2023 14:50:45	<i>Convocamos à empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576. 654/0001-00 para reduzir o valor de lance se possível.</i>
28/11/2023 14:51:10	<i>Fica suspenso os trâmites processuais até 10:00 do dia 30/11/2023, aguardando o envio da Pro posta Ajustada por parte da empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CN PJ nº 13.576.654/0001-00, 2ª classificada.</i>

Ocorrência²⁴: A empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA anexou na plataforma BNC a Proposta Ajustada para os lotes 01, 02 e 03 dos quais foram vencedoras, atendendo ao solicitado por parte da Pregoeira, sendo juntada aos autos nas folhas 266/268.

28/11/2023 15:10:00	<i>O participante BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo f03200fd 5cbb45a38863a02016442a86.pdf aos documentos complementares.</i>
---------------------	---

Ocorrência²⁵: A Pregoeira no uso de suas atribuições, após cumprimento dos trâmites processuais promove a ADJUDICAÇÃO dos lotes 01, 02 e 03 para a empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E

SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0001-00 considerada vencedora, conforme valores discriminados a seguir e registrado aos autos às fls. 270/278:

30/11/2023 10:12:10	Bom dia senhores. Estamos retornando com os trâmites processuais informando que a empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0001-00, 2ª classificada anexou a Proposta Final com o último valor de lance, conforme solicitado.
30/11/2023 10:14:32	A Pregoeira após cumprimento dos trâmites promove a adjudicação dos lotes 01, 02 e 03 para a empresa BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 13.576.654/0001-00, 2ª classificada ao valor global de R\$ 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais).
30/11/2023 10:15:49	A Pregoeira após a emissão de Ata relatando os trâmites encaminhará o processo licitatório para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico, e posterior homologação na plataforma BNC.

Empresa: BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 13.576.654/0001-00 ao valor global de R\$ 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais).

Item	Código	Quant	Un	Descrição	Marca	V. Unitário	V. Total
1	47688	10	UN	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADEADO / POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV - EXECUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO EM GRAFITE E CERÂMICA, ANÉIS E VEDAÇÕES EM BORRACHA NÍTRICA, BIPARTIDA RADIALMENTE, CONSTRUÇÃO TIPO TRANSPORTÁVEL (MÓVEL), COM ROTOR DE HIDRÁULICA NÃO OBSTRUÍVEL, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CONSTRUTIVA: MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, ASSÍNCRONO, COM CARCAÇA A PROVA DE RESPINGOS E MOTOR EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR 7094, TIPO FECHADO. LÍQUIDO A RECALCAR: ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADEADO FREQUÊNCIA: 60 HZ TENSÃO: 220 OU 380 V VAZÃO: 5,5 L/S = 19,8 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT): = 8,33 MCA POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV ROTAÇÃO A PLENA CARGA: 1750 RPM CATEGORIA: N FATOR DO SERVIÇO: 1,0 CLASSE DE ISOLAMENTO: B TIPO DE PARTIDA: DIRETA GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68 Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS: 3 + 1 REGIME: S1CONTÍNUO OBS.: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 10(DEZ) METROS	KSB KRT DRAINER K 1500	R\$3.850,00	R\$ 38.500,00

			LOCAL: ETE'S VERMELHO E PIRAPANEMA				
2	47689	14	UN	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADEADO / POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV - EXECUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO EM GRAFITE E CERÂMICA, ANÉIS E VEDAÇÕES EM BORRACHA NÍTRICA, BIPARTIDA RADIALMENTE, CONSTRUÇÃO TIPO TRANSPORTÁVEL (MÓVEL), COM ROTOR DE HIDRÁULICA NÃO OBSTRUÍVEL, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CONSTRUTIVA: MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, ASSÍNCRONO, COM CARÇAÇA A PROVA DE RESPINGOS E MOTOR EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR 7094, TIPO FECHADO. LÍQUIDO A RECALCAR: ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADEADO FREQUÊNCIA: 60 HZ TENSÃO: 220 OU 380 V VAZÃO: 11 L/S = 39,6 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT): = 8,33 MCA POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV ROTAÇÃO A PLENA CARGA: 1750 RPM CATEGORIA: N FATOR DO SERVIÇO: 1,0 CLASSE DE ISOLAMENTO: B TIPO DE PARTIDA: DIRETA GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68 Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS: 3 + 1 REGIME: S1 CONTÍNUO OBS.: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS LOCAL: ETE'S JOSÉ CIRILO E SAFIRA (AMPLA CONCORRÊNCIA)	KSB KRT DRAINER K 3000	R\$5.140,00	R\$ 71.960,00
3	56194	1	UN	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADEADO / POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV. (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS. - - (COM COTA DE 6,67% DO ITEM CÓDIGO 47689). EXECUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE	KSB KRT DRAINER K 3000	R\$5.140,00	R\$ 5.140,00

			<p>SELO MECÂNICO EM GRAFITE E CERÂMICA, ANÉIS E VEDAÇÕES EM BORRACHA NÍTRICA, BIPARTIDA RADIALMENTE, CONSTRUÇÃO TIPO TRANSPORTÁVEL (MÓVEL), COM ROTOR DE HIDRÁULICA NÃO OBSTRUÍVEL, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CONSTRUTIVA:</p> <p>MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, ASSÍNCRONO, COM CARÇAÇA A PROVA DE RESPINGOS E MOTOR EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR 7094, TIPO FECHADO.</p> <p>LÍQUIDO A RECALCAR: ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADEADO</p> <p>FREQUÊNCIA: 60 HZ</p> <p>TENSÃO: 220 OU 380 V</p> <p>VAZÃO: 11 L/S = 39,6 M³/H</p> <p>ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT): = 8,33 MCA</p> <p>POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV</p> <p>ROTAÇÃO A PLENA CARGA: 1750 RPM</p> <p>CATEGORIA: N</p> <p>FATOR DO SERVIÇO: 1,0</p> <p>CLASSE DE ISOLAMENTO: B</p> <p>TIPO DE PARTIDA: DIRETA</p> <p>GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68</p> <p>Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS: 3 + 1</p> <p>REGIME: S1 CONTÍNUO</p> <p>OBS.: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS</p> <p>LOCAL: ETE'S JOSÉ CIRILO E SAFIRA</p>		
--	--	--	--	--	--

O valor total do processo é de R\$ 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais).

Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio na data de 18/12/2023 às 12 horas e 03 minutos.

DEMSUR

SUELI RIBAS PAULINO COSTA
Pregoeiro Oficial

BRENDA LACERDA BERTUSSI
Membro

ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA BANDEIRA
Membro