

**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023**

Aos dias 15 de janeiro de 2024 às 09 horas e 00 minutos na Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, deu-se início aos trâmites processuais da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº **085/2023**, via plataforma BNC, tendo como objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas especializada para fornecimento parcelado de conjuntos moto bombas submersas para poços artesianos para manutenção das atividades desta Autarquia. **REQUISITANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO:** Divisão de Águas e Esgoto. **ASSUNTO:** Esta Ata destinou-se à registrar os atos de abertura do Pregão Eletrônico nº 085/2023 objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Autarquia, por meio de lances eletrônicos disputados entre os licitantes. **CRENCIAMENTO/CADASTRAMENTO:** Foram credenciados na Plataforma BNC as seguintes empresas para a participação deste procedimento:

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	LOTE	COD. PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA	PROPOSTA INICIAL NO GLOBAL
UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41.103.228/0001-94	03, 04, 05, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27	147, 031, 081, 135, 018, 035, 130, 042, 134, 022, 063, 006, 010, 145, 059, 111, 064	R\$ 249.331,31
C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁVICOS LTDA	38.349.410/0001-15	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	091, 124, 117, 123, 039, 091, 084, 119, 043, 057, 027, 029, 045, 051, 107, 009, 118, 055, 090, 071, 004, 036, 023, 088, 004, 050, 145, 103	R\$ 343.935,38
BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.513.460/0001-03	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	034, 060, 080, 015, 147, 123, 119, 007, 002, 072, 080, 074, 048, 123, 086, 105, 024, 054, 063, 091, 117, 056, 029, 124, 103, 039, 027, 112	R\$ 428.935,38
BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA	13.576.654/0001-00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,	050, 080, 087, 071, 031, 03, 146, 037, 113, 084, 142, 050, 097, 107, 106, 063, 089, 058, 066, 071, 020, 098, 078, 015,	R\$ 377.320,00

		15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	118, 122, 105, 145, 029	
FRONT COMERCIAL LTDA ME	43.731.740/0001-00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	074, 071, 007, 123, 097, 005, 081, 063, 031, 019, 136, 131, 078, 078, 077, 072, 111, 010, 030, 141, 047, 110, 092, 054, 097, 093, 125, 010	R\$ 394.388,35
S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL	27.253.891/0001-44	02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	124, 073, 010, 083, 093, 015, 032, 083, 114, 077, 043, 080, 056, 082, 006, 069, 035, 028, 005, 124, 100, 097, 145, 145, 033	R\$ 376.056,00
LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA – EIRELI	37.760.187/0001-31	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29	076, 021, 100, 003, 065, 038, 026, 144, 116, 007, 042, 128, 052, 079, 092, 044, 137, 014, 101, 085, 050, 031, 033, 148, 101	R\$ 387.086,00
MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	36.785.565/0001-79	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	086, 138, 114, 091, 127, 129, 004, 081, 112, 138, 005, 065, 024, 080, 066, 117, 059, 049, 004, 127, 136, 010, 025, 051, 138, 145, 100, 139, 003	R\$ 434.472,48



LCA COMERCIAL SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	& 29.495.115/0001-86	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	037, 031, 022, 037, 066, 108, 004, 014, 131, 021, 134, 141, 025, 076, 041, 090, 040, 017, 073, 063, 074, 027, 058, 006, 100, 016, 111, 072	R\$ 447.400,00
HYDROMASTER COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA	23.568.533/0001	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	122, 060, 138, 013, 029, 093, 112, 011, 09, 018, 126, 107, 066, 124, 128, 084, 131, 054, 019, 065, 031, 043, 147, 060, 033, 094, 098, 124, 048	R\$ 434.472,33

Ocorrência<sup>1</sup>: Após a realização de análise da proposta apresentada pelas empresas acima relacionadas, que foram impressas e juntadas aos autos às fls. 171 a 197, a Pregoeira julgou as mesmas inicialmente classificadas por indicar marca/modelo sem indicação do participante, podendo prosseguir para a disputa, porém se houver necessidade deverá enviar especificação técnica para os Lotes 01 ao 29 em atendimento ao item 4, subitem 4.1 do Anexo I – Termo de Referência – fls. 116 dos autos.

15/01/2024 09:04:16	Bom dia senhores, temos 10 propostas registradas na plataforma BNC.
15/01/2024 09:07:19	Observação: Após a fase de disputa, antes da adjudicação, será exigido da licitante vencedora a apresentação da Folha de dados gerais de todos os itens licitados (01 ao 29), descrições técnicas dos equipamentos e de suas características construtivas e operacionais que permitam o confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificação. Sendo que a folha deverá conter o número do item licitado a que se refere a folha de dados.
15/01/2024 09:07:31	A(s) empresa(s) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar os respectivos documentos na plataforma BNC (na aba documentos complementares). A licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) com as determinações do item 4.1 e 4.1.1 será(ão) considerada(s) desistente(s), convocando-se a(s) empresa(s) subsequente, na ordem de classificação.

#### 4. METODOLOGIA:

4.1 – Caso haja necessidade de melhor avaliação dos produtos ofertados, após a fase de disputa, antes da adjudicação, poderá ser exigido da licitante vencedora a apresentação dos itens abaixo relacionados, sob pena de desclassificação:

a) Folha de dados gerais dos produtos ou catálogo com as descrições técnicas e características que permita o confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificação;

4.1.1 – A empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a convocação feita pela Pregoeira para anexar o respectivo documento na plataforma BNC (na aba documentos complementares).

4.1.2 – O setor requisitante fará a análise do informativo técnico de conformidade da proposta com as especificações técnicas requeridas para sua aprovação para posterior adjudicação pela Pregoeira.

Ocorrência<sup>2</sup>: Em sequência deu-se, então, início a fase dos lances na plataforma BNC com modo de disputa ABERTO E FECHADO e julgamento unitário do Lote 01 ao 10, 11 ao 19 em continuidade (fls. 198/199 e 201/202).

15/01/2024 09:08:37	<i>Iremos dar início a disputa de preços. Inicialmente dos lotes 01 ao 10. Boa sorte a todos.</i>
15/01/2024 09:43:33	<i>Iremos dar inicio a disputa de preços dos lotes 11 ao 19.</i>

Ocorrência<sup>3</sup>: A empresa BHS Bombas solicitou o cancelamento de seu lance para o lote 6 conforme solicitado: 15/01/2024 09:23:19 PARTICIPANTE 030 Favor retirar meu lance no lote 6, preço está errado (fls. 200), sendo providenciado pela Pregoeira (fls. 203).

15/01/2024 09:47:35	<i>Iremos providenciar o cancelamento do lance da empresa BHS Bombas para o lote 6 conforme solicitado: 15/01/2024 09:23:19 PARTICIPANTE 030 Favor retirar meu lance no lote 6, p preço está errado.</i>
---------------------	--

Ocorrência<sup>4</sup>: Em sequência deu-se continuidade a disputa de preços dos lotes 20 ao 29 – folhas 203/204.

15/01/2024 10:14:48	<i>Iremos dar inicio a disputa de preços dos lotes 20 ao 29.</i>
---------------------	--

Ocorrência<sup>5</sup>: Após disputa de lances conforme registrados em Ata de Disputa impressa e anexada às fls. 217/241 dos autos, sagrou-se vencedora as empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA– CNPJ nº 38.349.410/0001-15 para o lote 01 e 03 e SMAC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 05.244.632/0001-14 para o lote 02.

15/01/2024 10:47:12	<i>Senhores a disputa de preços foi encerrada. Iremos baixar e analisar os documentos de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar e para tanto fica suspenso os trâmites processuais até 15:00 horas do dia 15/01/2024.</i>
---------------------	---

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	LOTE VENCEDORES
C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA	38.349.410/0001-15	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.513.460/0001-03	02
FRONT COMERCIAL LTDA ME	43.731.740/0001-00	01

Ocorrência<sup>6</sup>: A Pregoeira suspendeu a sessão no horário de 10:47:12 para verificação da habilitação das empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA, BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e FRONT COMERCIAL LTDA ME, anexados na plataforma BNC e com retorno previsto no horário de 15:00 horas, com decisão sobre os documentos de habilitação – fls. 242.

15/01/2024 10:47:12	<i>Senhores a disputa de preços foi encerrada. Iremos baixar e analisar os documentos de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar e para tanto fica suspenso os trâmites processuais até 15:00 horas do dia 15/01/2024.</i>
---------------------	---

Ocorrência<sup>7</sup>: A FRONT COMERCIAL LTDA ME anexou na plataforma a Proposta Final do lote 01 e a ficha técnica do produto para análise compatibilidade, sendo juntada aos autos nas folhas 243 a 245.

15/01/2024 11:04:07	<i>O participante FRONT COMERCIAL LTDA ME adicionou o arquivo f8f1fcd084c34ac7bb44917687d3afb2.pdf aos documentos complementares.</i>
15/01/2024 11:05:02	<i>O participante FRONT COMERCIAL LTDA ME adicionou o arquivo 4d531ecd60a04e9aaf7e40d27a972c48.png aos documentos complementares.</i>

Ocorrência<sup>8</sup>: A Pregoeira, no uso de suas atribuições, imprimiu os documentos de habilitação das empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA, BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e FRONT COMERCIAL LTDA ME, sendo juntado aos autos nas folhas 246 a 393 e emitiu o relatório de análise de habilitação, conforme requisitos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, a seguir:

**RELATÓRIO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023**

EMPRESA: BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ nº 29.513.460/0001-03

CLASSIFICADA EM 1º LUGAR DO LOTE 02

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma convencional, sendo necessário o envio novamente em forma de cópia autenticada e/ou original.

Observação<sup>1</sup>: As declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI será necessário apresentar novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.

EMPRESA: FRONT COMERCIAL LTDA ME – CNPJ nº 43.731.740/0001-00

CLASSIFICADA EM 1º LUGAR DO LOTE 01

CONDIÇÃO: Habilitada

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

EMPRESA: C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA – CNPJ nº 38.349.410/0001-15

CLASSIFICADA EM 1º LUGAR DOS LOTES 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

CONDIÇÃO: Habilitada

Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

Ocorrência<sup>9</sup>: O relatório de análise da fase de habilitação foi informado na plataforma BNC para as empresas licitantes, onde considera **habilitada** as empresas **C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA, BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e FRONT COMERCIAL LTDA ME**, por apresentar todos os documentos em conformidade com o exigido no instrumento convocatório (fls. 394 dos autos).

15/01/2024 15:43:29	<i>Boa tarde senhores estamos retornando com o relatório de habilitação. Tivemos um atraso na rotina devido a problemas de impressão.</i>
15/01/2024 15:50:41	<i>EMPRESA: BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ nº 29.513.460/0001-03</i>
15/01/2024 15:50:49	<i>CLASSIFICADA EM 1º LUGAR DO LOTE 02</i>
15/01/2024 15:51:00	<i>Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma convencional, sendo necessário o envio novamente em forma de cópia autenticada e/ou original.</i>
15/01/2024 15:51:11	<i>Observação<sup>1</sup>: As declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI será necessário apresentar novamente via plataforma BNC com assinatura digital, e/ou com autenticação eletrônica e/ou enviar via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis o original e/ou em forma de cópia autenticada e/ou apresentar o original para conferência na sede administrativa.</i>
15/01/2024 15:51:18	<i>EMPRESA: FRONT COMERCIAL LTDA ME – CNPJ nº 43.731.740/0001-00</i>
15/01/2024 15:51:24	<i>CLASSIFICADA EM 1º LUGAR DO LOTE 01</i>
15/01/2024 15:51:31	<i>CONDIÇÃO: Habilitada</i>

15/01/2024 15:51:42	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não houve necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.
15/01/2024 15:51:49	EMPRESA: C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA – CNPJ nº 38.349.410/0001-15
15/01/2024 15:51:56	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR DOS LOTES 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
15/01/2024 15:52:01	CONDIÇÃO: <i>Habilitada</i>
15/01/2024 15:52:12	Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não houve necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

Observação: Informamos que as empresas BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lote 02); FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01) e C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) anexaram na plataforma BNC a folha de dados dos produtos ofertados e os mesmos serão encaminhados para análise do Setor Técnico.

15/01/2024 15:56:13	Informamos que as empresas BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lote 02); FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01) e C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) anexaram na plataforma BNC a folha de dados dos produtos ofertados e os mesmos serão encaminhados para análise do Setor Técnico.
---------------------	---

Ocorrência<sup>10</sup>: A Pregoeira abre a fase recursal para os licitantes participantes, e caso haja interesse de manifestação, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para interposição de razões, e igual número de dias para apresentação das contrarrazões, pelos demais licitantes interessados, conforme informado na plataforma e juntado aos autos nas fls. 394/395.

15/01/2024 15:57:32	Estamos abrindo prazo para as empresas manifestarem interesse em interpor recurso quanto a análise de documentos, que será de até 30 minutos na plataforma, conforme item 11.1 do edital convocatório. Caso haja manifestação de recurso terão o prazo de até 03 dias úteis para interposição de razões.
---------------------	--

Ocorrência<sup>11</sup>: Após transcorrido o prazo para manifestação de recurso, informamos que não houve manifestação de interesse em interpor por parte das empresas licitantes, ficando portanto a decisão proferida pela Pregoeira na fase de habilitação considerando **habilitada** as empresas **C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA, BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e FRONT COMERCIAL LTDA ME**, conforme consta na fl. 396 dos autos.

15/01/2024 16:40:56	Informamos que não houve manifestação de intenção de recurso, ficando portanto mantida a decisão da Pregoeira em considerar habilitada as empresas BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; FRONT COMERCIAL LTDA ME e C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA.
---------------------	--

Ocorrência<sup>12</sup>: A Pregoeira convoca a empresa empresa BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA fica com a ressalva de envio novamente das declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas novamente com assinatura eletrônica e/ou envio dos originais via correio, ficando desde já convocada, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de 16/01/2024 e término em 22/01/2024, conforme consta na fl. 396 dos autos.

15/01/2024 16:43:42	A empresa BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA fica com a ressalva de envio novamente das declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas novamente com assinatura eletrônica e/ou envio dos originais via correio, ficando desde já convocada, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de 16/01/2024 e término em 22/01/2024.
---------------------	---

Ocorrência<sup>13</sup>: A Pregoeira informou que a folha de dados dos produtos ofertados será encaminhada para análise do Setor Técnico, portanto fica suspenso os trâmites processuais até dia 23/01/2024 às 09:00 horas – fls. 396 dos autos.

15/01/2024 16:46:05	Informamos que a folha de dados dos produtos ofertados será encaminhada para análise do Setor Técnico, portanto fica suspenso os trâmites processuais até dia 23/01/2024 às 09:00 horas.
---------------------	--

Ocorrência<sup>14</sup>: A Pregoeira na data de 16/01/2024 encaminhou ao Setor Técnico via e-mail as especificações técnicas das marcas ofertadas pelas empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁVICOS LTDA, BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e FRONT COMERCIAL LTDA ME referente aos lotes vencedores, para análise de aceitabilidade (fls. 397).

Ocorrência<sup>15</sup>: A Pregoeira na data de 23/01/2024 manteve suspenso os trâmites processuais até dia 30/01/2024 às 09:00 horas, visto que o servidor responsável pela análise estava de atestado médico, com retorno de suas atividades na data de 23/01/2024 – fls. 398 dos autos.

23/01/2024 09:48:30	Bom dia senhores. Vimos informar que permanece suspenso os trâmites processuais até dia 30/01/2024 às 09:00 horas, visto que o servidor responsável pela análise estava de atestado médico, com retorno de suas atividades na data de 23/01/2024.
---------------------	---

Ocorrência<sup>16</sup>: O Setor Técnico na data de 26/01/2024 respondeu via e-mail sobre as especificações técnicas das marcas ofertadas pelas empresas C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁVICOS LTDA, BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e FRONT COMERCIAL LTDA ME 399, sendo acusado recebimento (fls. 400) e dado ciência aos licitantes (fls. 401):

Bom dia Sueli.

Após uma análise das características operacionais dos conjuntos motobombas relacionados nos itens 01 a 29 do Pregão Eletrônico nº 085/2023, chegamos à seguinte conclusão:

Os conjuntos motobombas referentes ao itens 09, 16, 17, 20, 21, 23, 29 (todos da empresa C&X Distribuição de Materiais Hidráulicos LTDA) não atendem às especificações exigidas no termo de referência do edital, pelos motivos que serão explicados a seguir.

- **ITEM 09:** Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba fornece uma vazão abaixo do que foi exigido e abaixo do limite de 5% aceitável, conforme explicado no item 4.7.2 do termo de referência do Edital. Portanto, não atende às especificações.
- **ITEM 16:** De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, não atende às especificações.
- **ITEM 17:** Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba fornece uma vazão abaixo do que foi exigido e abaixo do limite de 5% aceitável, conforme explicado no item 4.7.2 do termo de referência do Edital. Portanto, não atende às especificações.
- **ITEM 20:** De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, não atende às especificações.
- **ITEM 21:** De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, não atende às especificações.
- **ITEM 23:** Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba fornece uma vazão abaixo do que foi exigido e abaixo do limite de 5% aceitável, conforme explicado no item 4.7.2 do termo de referência do Edital. Portanto, não atende às especificações.
- **ITEM 29:** De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, não atende às especificações.

Os outros conjuntos motobombas referentes ao itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, atendem às especificações exigidas no termo de referência do edital.

Att,



**Marcelo Gomes**  
Geólogo | Coordenador Serviço Técnico  
☎ (32) 3696-3466  
✉ marcelo.gomes@demsur.com.br  
🌐 www.demsur.com.br

Ocorrência<sup>17</sup>: Na data de 26/01/2024 a empresa LM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA foi convocada para apresentar a folha de dados do produto ofertado para o lote 29, para fins de análise, no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 29/01/2024 e término em 30/01/2024 – fls. 402 dos autos.

26/01/2024 16:35:03	<i>Boa tarde convocamos a empresa LM COMÉRCIO E ASSSISTÊNCIA TENICA para apresentar a folha de dados do produto ofertado para o lote 29, para fins de análise, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com início em 29/01/2024 e término em 30/01/2024.</i>
---------------------	---

Ocorrência<sup>18</sup>: Foi impresso os documentos de habilitação da empresa LM COMÉRCIO E ASSSISTÊNCIA TECNICA e da empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA conforme classificações remanescentes, sendo juntados aos autos nas folhas 403 a 469, com emissão de relatório de análise (fls. 470) onde julga as mesmas habilitadas, podendo prosseguir com a contratação (se for o caso) após análise das marcas ofertadas.

**RELATÓRIO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023**

**CLASSIFICAÇÃO REMANESCENTE**

**EMPRESA: UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA– CNPJ nº 41.103.228/0001-94**

**CLASSIFICADA EM 2º LUGAR DOS LOTES 16, 17**

*Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.*

**EMPRESA: LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA – EIRELI – CNPJ nº 37.760.187/0001-31**

**CLASSIFICADA EM 2º LUGAR DO LOTE 29**

*Motivos: Apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica e o Contrato Social sem selo de código verificador de autenticidade da Junta do Estado de São Paulo, sendo necessário o envio novamente em forma de cópia autenticada via correio.*

*Observação<sup>1</sup>: O Contrato Social sem selo de código verificador de autenticidade da Junta do Estado de São Paulo será necessário apresentar novamente cópia autenticada via correio no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação.*

Ocorrência<sup>19</sup>: As empresas LM COMÉRCIO E ASSSISTÊNCIA TECNICA (para os lote 29) e UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (para os lotes 16, 17) anexaram a ficha técnica dos produtos ofertados para análise técnica, conforme folhas 435 a 445 e 471 a 473.

26/01/2024 16:54:08	<i>O participante LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI adicionou o arquivo 92e8c6dde8084f29869250bd0dc3fa74.pdf aos documentos complementares.</i>
29/01/2024 14:35:32	<i>O participante UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo 6b037361ce504dae939ec1b093c37177.pdf aos documentos complementar es.</i>

Ocorrência<sup>20</sup>: A Pregoeira na data de 29/01/2024 encaminhou ao Setor Técnico via e-mail as especificações técnicas das marcas ofertadas pelas empresas LM COMÉRCIO E ASSSISTÊNCIA TECNICA (para os lote 29) e UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (para os lotes 16, 17), BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lotes 09 e 23), FRONT COMERCIAL LTDA ME (lotes 20 e 21) para análise de aceitabilidade (fls. 474).

Ocorrência<sup>21</sup>: A Pregoeira manteve suspenso os trâmites processuais até dia 02/02/2024 às 15:00 horas, aguardando análise das demais classificações dos lotes 09, 16, 17, 20, 21, 23 e 29 referente as marcas ofertadas.

30/01/2024 07:34:27	Vimos informar que permanece suspenso os trâmites processuais até dia 02/02/2024 às 15:00 horas, aguardando análise das demais classificações dos lotes 09, 16, 17, 20, 21, 23 e 29 referente as marcas ofertadas.
---------------------	--

Ocorrência<sup>22</sup>: As empresas UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA e BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA anexaram documentos complementares de habilitação, no caso em tela a empresa BH2O e ambas a Proposta dos lotes até então vencedores, podendo sofrer alterações. No caso da empre BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA no que se refere a habilitação, a mesma foi consolidada. Os documentos foram juntados aos autos nas folhas 475 a 483.

31/01/2024 09:01:20	O participante BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA adicio nou o arquivo c3f24c5eb1644d9fb17cb105d711264b.pdf aos documentos complementares.
31/01/2024 09:01:31	O participante BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA adicio nou o arquivo 5411838b055a4a018dfab07d805a7fc3.pdf aos documentos complementares.
31/01/2024 09:01:38	O participante BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA adicio nou o arquivo 65ab556a625343d69a6b627d4efba025.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>23</sup>: Ainda na fase de análise de marca o Setor Técnico foi solicitado de forma complementar que a empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA 16, 17, 20 e 21 (fls. 485), sendo respondido pela empresa conforme folhas 486 a 492 dos autos para dos lotes 16 e 17.

Ocorrência<sup>24</sup>: Na data de 01/02/2024 foi reenviado e-mail para o Setor Técnico corrigindo a informação referente aos lotes 20 e 21 na ordem de classificação das empresas licitantes (folhas 493):

Bom dia Marcelo,

Segue correção do email anterior por erro de digitação:

4) lote 20 (2º lugar) - empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME - marca Leão / 4R5IB-27 350  
(3º lugar) - empresa LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI - marca LEÃO / CJTO MB LEAO 05CV+4R5IB-27 220MONO  
(4º lugar) empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA - marca Vanbro / Vanbro

5) lote 21 (2º lugar) - empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME - marca Leão / 4R5IB-27 350  
(3º lugar) - empresa LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI - marca LEÃO / CJTO MB LEAO 05CV+4R5IB-27 220TRIF  
(3º lugar) empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA - marca Vanbro / Vanbro

Ocorrência<sup>25</sup>: Ainda na data de 01/02/2024 o Setor Técnico respondeu via e-mail sobre a análise complementar dos lotes 09, 16, 17, 20 21, 23 e 29, sendo acostado aos autos nas folhas 494, com informação aos licitantes via e-mail e plataforma BNC (fls. 495/497).

"Boa tarde Sueli.

Após uma análise das características operacionais dos conjuntos motobombas relacionados nos itens 09, 16, 17, 20, 21, 23 e 29 do Pregão Eletrônico nº 085/2023, chegamos à seguinte conclusão:

- **ITEM 09:** (2º Classificada - BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA) Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba ATENDE às especificações do Edital.
- **ITEM 16:** (2º Classificada - UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA) Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba ATENDE às especificações do Edital.
- **ITEM 17:** (2º Classificada - UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA) Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba ATENDE às especificações do Edital.
- **ITEM 20:** (2º Classificada - FRONT COMERCIAL LTDA - ME) De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, NÃO ATENDE às especificações.

(3ª Classificada - LM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI) De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, NÃO ATENDE às especificações.

• **ITEM 21:** (2º Classificada - FRONT COMERCIAL LTDA - ME) De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, NÃO ATENDE às especificações.

(3ª Classificada - LM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI) De acordo com o catálogo fornecido pelo fabricante, para a altura manométrica exigida no termo de referência, este conjunto motobomba forneceria uma vazão fora da faixa operacional da bomba, ou seja, com um rendimento e um desempenho abaixo do esperado. Portanto, NÃO ATENDE às especificações.

• **ITEM 23:** (2º Classificada - BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA) Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba ATENDE às especificações do Edital.

• **ITEM 29:** (2º Classificada - LM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI ) Para a altura manométrica exigida no termo de referência, o conjunto motobomba ATENDE às especificações do Edital.

**OBS:** Para a continuidade na análise dos itens 20 e 21, favor solicitar o catálogo e o modelo de bomba ofertado pela 4ª Classificada, a empresa UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA .

Att,



**Marcelo Gomes**  
Geólogo | Coordenador Serviço Técnico  
☎ (32) 3696-3466  
✉ marcelo.gomes@demsur.com.br  
🌐 www.demsur.com.br

Ocorrência<sup>26</sup>: A empresa UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA para os lotes 20 e 21 enviou o catálogo e o modelo de bomba ofertado na condição de 4ª Classificada, sendo juntado aos autos nas folhas 498 a 501 e encaminhado via e-mail para o Setor Técnico para análise (fls.502/503).

Ocorrência<sup>27</sup>: Na data de 02/02/2024 a empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA questionou via e-mail sobre a análise dos lotes 23 e 29, visto que são exatamente os mesmos da 2ª classificada (aprovado) e no caso dela foram reprovados (fls. 504).

Ocorrência<sup>28</sup>: A empresa S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL anexou de forma voluntária a ficha técnica do lote 21, juntado aos autos nas folhas 505/508.

02/02/2024 11:49:50	O participante S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL adicionou o arquivo e95b6d5a18a84bb3a721f453dac813cf.pdf aos documentos complementares.
02/02/2024 11:50:05	O participante S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL removeu o arquivo e95b6d5a18a84bb3a721f453dac813cf.pdf dos documentos complementares.
02/02/2024 11:50:16	O participante S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL adicionou o arquivo c58e1ae986bd465abada38aebb1ad8a4.pdf aos documentos complementares.
02/02/2024 11:50:40	O participante S K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL adicionou o arquivo 5be469ba22794918a7214caa3146217c.pdf aos documentos complementares.

Ocorrência<sup>29</sup>: A informação da empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA onde questiona via e-mail sobre a análise dos lotes 23 e 29, visto que são exatamente os mesmos da 2ª classificada (aprovado) e no caso dela foram reprovados (fls. 504), foi remetido para o Setor Técnico para verificação (folhas 509).

Ocorrência<sup>30</sup>: A Pregoeira manteve suspenso os trâmites processuais até dia 09/02/2024 às 09:00 horas, aguardando análise das demais classificações dos lotes 09, 16, 17, 20, 21, 23 e 29 referente as marcas ofertadas, podendo haver reconsideração na análise, devido ao questionamento da empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA para os lotes 23 e 29 – fls. 510.

02/02/2024 14:43:29	Boa tarde, senhores, vimos informar que permanece suspenso os trâmites processuais até dia 09/02/2024 às 09:00 horas, aguardando análise das demais classificações dos lotes 09, 16, 17,
---------------------	--

	20, 21, 23 e 29 referente as marcas ofertadas, podendo haver reconsideração na análise, devido ao questionamento da empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA para os lotes 23 e 29.
--	---

Ocorrência<sup>31</sup>: O Setor Técnico reanalisou os lotes 23 e 29 e concluiu um equívoco na análise inicial e que a empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA retoma sua condição de classificada em 1º lugar para os lotes 23 e 29 e para os lotes 20 e 21 a marca ofertada pela empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi aprovada (folhas 511 dos autos), sendo dado conhecimento aos licitantes interessados (fls. 512 dos autos).

Boa tarde Sueli.

Após uma análise das características operacionais dos conjuntos motobombas do Pregão Eletrônico nº 085/2023, chegamos à seguinte conclusão:

Atendendo à solicitação de esclarecimentos feita pela empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, venho informar que houve um equívoco na desclassificação da empresa quanto ao que foi ofertado para os lotes 23 e 29. Os conjuntos motobomba LEÃO R20A-07 e LEÃO R28A-13 (lotes 23 e 29, respectivamente) ATENDEM às especificações do Edital.

Quanto aos lotes 20 e 21, os conjuntos motobomba ofertado pela empresa UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (4ª Classificada), ATENDEM às especificações do Edital.

Att,

Ocorrência<sup>32</sup>: A empresa UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA anexou na plataforma a Proposta Final para os lotes 16, 17, 20 e 21 como vencedor, constando observações, sendo acostada aos autos folhas 513 a 519.

02/02/2024 16:43:51	O participante UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo 39e8e9ab65d94374a5a69687e0950884.zip aos documentos complementares.
---------------------	--

Ocorrência<sup>33</sup>: Foi informado na plataforma BNC sobre a análise geral da fase de classificação das marcas ofertadas e classificadas (fls. 520), a após solicitado as empresas vencedoras o envio da Proposta Final no prazo de 02 (duas) horas, conforme convocação, a contar de 13:00 horas do dia 09/02/2024 e para tanto tornou suspenso o processo até até 15:30 horas do dia 09/02/2024, aguardando o envio da Proposta Final.

09/02/2024 09:27:11	Bom dia senhores. Estamos retornando com os trâmites processuais, dando continuidade a fase de análise de marca ofertada pelas empresas conforme ordem de classificação.
09/02/2024 10:20:35	Informamos que após análise final ficou considerada classificadas as empresas para os referidos lotes com aprovação definitiva por parte do Setor Técnico.
09/02/2024 10:24:52	A empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME – CNPJ nº 43.731.740/0001-00 manteve sua classificação para o lote 01, tendo sua marca ofertada aprovada.
09/02/2024 10:26:25	A empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA – CNPJ nº 38.349.410/0001-15 manteve sua classificação para os lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tendo a marca ofertada aprovada.
09/02/2024 10:27:13	A empresa BH20 BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA manteve sua classificação para o lote 02, tendo sua marca ofertada aprovada.
09/02/2024 10:28:42	O lote 09 (classificação 1º lugar - C & X - marca reprovada) foi remanejado para a empresa BH20 BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, tendo sua marca ofertada aprovada.
09/02/2024 10:34:25	Os lotes 16 e 17 (classificação 1º lugar - C & X - marca reprovada) foram remanejados para a empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (2º lugar) que teve sua marca APROVADA.
09/02/2024 10:34:34	Os lotes 20 e 21 (classificação 1º lugar - C & X - marca reprovada) foram remanejados para a empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME (2º lugar - marca também reprovada); para a empresa LM COMÉRCIO E ASSSISTÊNCIA TÉCNICA (3º lugar - marca também reprovada) e para a empresa UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (4º lugar) que teve sua marca APROVADA (lotes 20 e 21).
09/02/2024 10:36:10	Observação: Os lotes 23 e 29 que inicialmente foram reprovadas pela marca ofertada pela empresa C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, foi reconsiderado pelo Setor Técnico e a empresa foi reclassificada, tendo a marca APROVADA.



09/02/2024 10:44:08	Encerrada a fase de análise de marca solicitamos às empresas FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01); C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (lotes 16, 17, 20 e 21) e BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lotes 02 e 09) no prazo de 02 (duas) horas, conforme convocação, a contar de 13:00 horas do dia 09/02/2024.
09/02/2024 10:44:48	Fica suspenso os trâmites processuais até 15:30 horas do dia 09/02/2024, aguardando o envio da Proposta Final.

Ocorrência<sup>34</sup>: As empresas FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01); C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (lotes 16, 17, 20 e 21) e BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lotes 02 e 09) anexaram a Proposta Final, sendo juntada aos 521 a 528; 532 e 536.

09/02/2024 10:52:44	O participante UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo add16240ad6443b85bb79c6e33940c7.pdf aos documentos complementares.
09/02/2024 11:01:00	O participante FRONT COMERCIAL LTDA ME adicionou o arquivo 6f6fb13e1eda47348ccc351b4fb0c2fc.pdf aos documentos complementares.
09/02/2024 11:01:01	O participante C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA adicionou o arquivo e4b08480aa4545f190226fafb8affde.pdf aos documentos complementares.
09/02/2024 17:08:50	Vimos informar que as empresas FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01); C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (lotes 16, 17, 20 e 21) e BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lotes 02 e 09) anexaram a Proposta Final.

Ocorrência<sup>35</sup>: A Pregoeira no uso de suas atribuições, após cumprimento dos trâmites processuais promove a ADJUDICAÇÃO dos lotes 01 a 29 para os respectivos vencedores (fls. 537), conforme relatórios juntados aos autos às fls. 538 a 566:

- a) FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01);
- b) C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29);
- c) UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (lotes 16, 17, 20 e 21) e
- d) BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lotes 02 e 09)

09/02/2024 17:09:48	Após cumprimento dos trâmites processuais a Pregoeira promove a adjudicação conforme a seguir: FRONT COMERCIAL LTDA ME (lote 01); C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA (lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA (lotes 16, 17, 20 e 21) e BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (lotes 02 e 09).
---------------------	--

**Empresa: BH2O BOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- CNPJ nº 29.513.460/0001-03 ao valor global de R\$ 11.710,00 (onze mil setecentos e dez reais).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
2	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, COM DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE BELISÁRIO, POÇO Nº 01 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço	UN	LEAO	4R5IB-13 370 2,5CV	2	R\$ 2.998,00	R\$ 5.996,00

	inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo: - Vazão: 4,9 m³/h - Altura Manométrica Total (HMT): 84 mca - Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68 - Potência do motor: 4,5 HP						
9	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE ITAMURI, POÇO Nº 02 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo: - Vazão: 2,9 m³/h - Altura Manométrica Total (HMT): 95 mca - Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68 - Potência do motor: 2,5 HP	UN	LEAO	4R3IB-15 370 1,5CV	2	R\$ 2.857,00	R\$ 5.714,00

**Empresa: C & X DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS LTDA - CNPJ nº 38.349.410/0001-15 ao valor global de R\$ 223.513,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos e três reais).**


Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
3	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, COM DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE BOA FAMÍLIA Nº 04 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 5,0 m³/h- Altura Manométrica Total	UN	Leão	4R5IB-14 370/003/22TR	2	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00

	(HMT): 84 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 4,0 HP						
4	<p>CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, DISTRITO DE MACUCO, POÇO Nº 01 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 3,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 84 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 2,5 HP</p>	UN	Leão	4R5IB-09 370/002/22TR	2	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
5	<p>CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", BAIRRO SOFOCÓ - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:</p> <p>- Vazão: 8,3 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 118 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 6,5 HP</p>	UN	Leão	4R8PB-18 350/005/22TR	2	R\$ 6.900,00	R\$ 13.800,00
6	<p>CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE BELISÁRIO, POÇO Nº 03 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em tecnopolímero ou aço inox ou bronze; difusores em</p>	UN	Leão	4R3IB-15 370/1.5/22TR	2	R\$ 2.709,00	R\$ 5.418,00

	tecnopolímero ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 1,8 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 131 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 2,5 HPObs: Considerando a vazão muito baixa deste poço excepcionalmente será aceito os rotores e difusores em tecnopolímero						
7	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE BOA FAMÍLIA, POÇO Nº 01 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 5,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 63 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 3,0 HP	UN	Leão	4R5IB-10 370/002/22TR	2	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
8	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE BOA FAMÍLIA, POÇO Nº 05 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 6,8 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 88 mca- Motor	UN	Leão	4R6PB-17 370/3.5/22TR	2	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

	Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 5,5 HP						
10	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE SÃO FERNANDO, POÇO Nº 01 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 5,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 73 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 2,5 HP	UN	Leão	4R5IB-12 370/2.5/22TR	2	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00
11	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE SÃO FERNANDO, POÇO Nº 02 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 10,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 70 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 5,0 HP	UN	Leão	4SD-13 350/4.5/22TR	2	R\$ 5.600,00	R\$ 11.200,00
12	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE VERMELHO, POÇO Nº 01 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou	UN	Leão	4SD-19 450/007/38TR	2	R\$ 8.200,00	R\$ 16.400,00

	aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 10,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 111 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 7,5 HP						
13	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE VERMELHO, POÇO Nº 02 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 6,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 107 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 4,5 HP	UN	Leão	4R5IB-22 350/004/22TR	2	R\$ 4.700,00	R\$ 9.400,00
14	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", DISTRITO DE VERMELHO, POÇO Nº 03, - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 12,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 86 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 10,0 HP	UN	Leão	4SD-17 350/006/22TR	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
15	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE	UN	Leão	4SD-17 350/006/22TR	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00



	4", DISTRITO DE VERMELHO, POÇO Nº 06 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 12,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 86 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 10 HP						
18	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", POVOADO DE PATRIMÔNIO DOS CARNEIROS - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 3,6 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 84 mca- Motor Monofásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 2,5 HP	UN	Leão	4R5IB-10 370/002/22MO	1	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
19	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", POVOADO DE PATRIMÔNIO DOS CARNEIROS II - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico,	UN	Leão	4R5IB-10 370/002/22TR	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00

	refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:  - Vazão: 3,6 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 84 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 2,5 HP						
22	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 6", BELISÁRIO Nº 02 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 10,2 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 108 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 7,5 HP	UN	Leão	R11A-10 600/6.5/22TR	2	R\$ 7.900,00	R\$ 15.800,00
23	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 6", DISTRITO DE BOM JESUS DA CACHOEIRA - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 16,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 89 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 8,0 HP	UN	Leão	R20A-07 600/007/22TR	2	R\$ 6.800,00	R\$ 13.600,00
24	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 6", DISTRITO DE ITAMURI, POÇO Nº 04 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de	UN	Leão	R11A-10 600/6.5/22MO	1	R\$ 7.995,00	R\$ 7.995,00

	acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 10,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 113 mca- Motor Monofásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 7,0 HP						
25	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 6", DISTRITO DE ITAMURI, POÇO Nº 04 II - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 10,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 113 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 7,0 HP	UN	Leão	R11A-10 600/6.5/22TR	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
26	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 6", DISTRITO DE MACUCO, POÇO Nº 04 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 10,8 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 105 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 8,0 HP	UN	Leão	R11A-10 600/6.5/22TR	2	R\$ 7.200,00	R\$ 14.400,00
27	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO	UN	Leão	R7A-14 600/006/22TR	2	R\$ 7.400,00	R\$ 14.800,00

	ARTESIANO, DIÂMETRO DE 6", DISTRITO DE PIRAPANEMA - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 8,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 128 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 7,0 HP						
28	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO, DIÂMETRO DE 6", BAIRRO SÃO FRANCISCO, - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 67,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 20 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 8,0 HP	UN	Leão	S65-02 600/008/22TR	2	R\$ 7.350,00	R\$ 14.700,00
29	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO, DIÂMETRO DE 6", BOOSTER DO BAIRRO AEROPORTO - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 36,0 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 130 mca- Motor	UN	Leão	R28A-13 600/025/2238	2	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00

Trifásico, 220/380V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 25,0 HP						
--	--	--	--	--	--	--

**Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA ME - CNPJ nº 43.731.740/0001-00 ao valor global de R\$ 5.005,80 (cinco mil e cinco reais e oitenta centavos).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
1	BOMBA SUBMERSA, TIPO SAPO VIBRATÓRIA, PARA ATENDIMENTO DOS DADOS TÉCNICOS ABAIXO: - Vazão: 1.145 litros/h; - Altura Manométrica Total (HMT): 12,30 mca; - Tensão Nominal: 220V monofásica; - Frequência / Grau de proteção: 60Hz, IP-68; - Potência nominal máxima: 380 W; - Diâmetro de saída: 3/4"; - Dimensões máximas (Comprimento x Diâmetro): 300 x 170 mm.	UN	Rayma	850 Fire	15	R\$ 333,72	R\$ 5.005,80

**Empresa: UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ nº 41.103.228/0001-94 ao valor global de R\$ 27.070,97 (vinte e sete mil setenta reais e noventa e sete centavos).**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
16	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", POVOADO DE CAPETINGA - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo: - Vazão: 8,0 m³/h - Altura Manométrica Total (HMT): 92 mca - Motor Monofásico, 220V, 60Hz, IP-68 - Potência do motor: 5,0 HP	UN	Vanbro	VAMBRO. MODELO: 440.010.00 0200 ID: 025151 BOMBA 4" SUBMERS A VBOP - 46 18 EST 5,0HP MONO 220V 60 HZ	1	R\$ 6.715,78	R\$ 6.715,78
17	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", POVOADO DE CAPETINGA II - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e	UN	Vanbro	VAMBRO. MODELO: 440.010.00 0200 ID: 025169 BOMBA 4" SUBMERS A VBOP -	1	R\$ 6.502,74	R\$ 6.502,74

	porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo: - Vazão: 8,0 m³/h - Altura Manométrica Total (HMT): 92 mca - Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68 - Potência do motor: 5,0 HP			46 18 EST 5,0HP TRI 220V 60 HZ			
20	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", POVOADO DE SÃO DOMINGOS - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 6,6 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 105 mca- Motor Monofásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 5,0 HP	UN	Vanbro	VAMBRO. MODELO: 440.010.00 0200 ID: 024734 BOMBA 4" SUBMERS A VBOP - 45 18 EST 4,5HP MONO 220V 60 HZ	1	R\$ 6.867,56	R\$ 6.867,56
21	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4", POVOADO DE SÃO DOMINGOS II - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:- Vazão: 6,6 m³/h- Altura Manométrica Total (HMT): 105 mca- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68- Potência do motor: 5,0 HP	UN	Vanbro	VAMBRO. MODELO: 440.010.00 0200 ID: 024745 BOMBA 4" SUBMERS A VBOP - 45 18 EST 4,5HP TRI 220V 60 HZ	1	R\$ 6.984,89	R\$ 6.984,89

O valor total do processo é de R\$ 267.299,77 (duzentos e sessenta e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).



Ocorrência<sup>36</sup>: A Pregoeira após a emissão de Ata relatando os trâmites encaminhará o processo licitatório para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico, e posterior homologação na plataforma BNC (fls. 567).

09/02/2024 17:14:04

*A Pregoeira após a emissão de Ata relatando os trâmites encaminhará o processo licitatório para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico, e posterior homologação na plataforma BNC.*

Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio na data de 23/02/2024 às 16 horas e 01 minutos.

SUELI RIBAS PAULINO COSTA  
Pregoeiro Oficial

BRENDA LACERDA BERTUSSI  
Membro

FLÁVIA RENATA DE OLIVEIRA SUHETT  
Membro

# DEMSUR