VERMELHO

BR 356

MURIAÉ

N

O

L

S

ETA - RIO PRETO

Tubulação Galvanizada a fogo 4"

Cabo tensão mínima de 15Kv, #35mm² com 1 reserva

Cabo cobre nú 70mm²

3 - 112,5 N2 11/300

(4)

CP

CP

CP

CP

SE

70m

3#4(4)CAA

3#50+9,5

34,5m

N3

12/300

Padrão existente fora da ETA.

34,5m

98m

3#4(4)CAA

11/300

CE1

3#1/0(2)CAA

(3)

CDFT
EF5H
GLV

11/600
N4.N3

CS400

N3
11/300
HT

(1)

(5)
11/300
HT.N3

Deslocar poste

Projeto de alteração da media tensão e distribuição elétrica da ETA Rio Preto			DV - 89
LOCAL DA OBRA: ETA RIO PRETO Rodovia Muriaé x Vermelho km 2			MURIAÉ– MG
EXTENSÃO OU ÁREA: 41,12 m²	ESCALA 1:1000	DATA 15/06/2019	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO		
HENAN PAULO MACEDO ENG° CONTROLE E AUTOMAÇÃO	GUSTAVO GOBETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE AGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL	

DEMSUR

FORMATO A0