











REVISÃO 5	REVISÃO 4	REVISÃO 3	REVISÃO 2	REVISÃO 1	DATA
DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA



- LISTA DE MATERIAL**
- 01 - LUMINÁRIA COM DUAS LÂMPADAS FLUOR. DE 40W;
 - 02 - JELETRORRITO DE AÇO GALVANIZADO 4" (100mm);
 - 03 - TERMINAL TIPO MEIA CLASSE 10KV, USO INTERNO;
 - 04 - VERGALHÃO DE COBRE 3";
 - 05 - SUPORTE TIPO CANTONEIRA PARA MEIA;
 - 06 - ISOLADOR DE PORCELANA PARA SUSTENTAÇÃO DO VERGALHÃO, CLASSE 15KV USO INTERNO;
 - 07 - CABO DE COBRE ISOLADO Ø25mm, CLASSE 15KV;
 - 08 - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15KV, ABERTURA SEM CARGA, COM PORTA FUSÍVEL TIE;
 - 09 - ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 383mm C TELA DE ARAME GALV. N2, MALHA DE 52mm;
 - 10 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, A SECO 500kva, CLASSE 15KV, SECUNDÁRIO 440/254V, 60Hz, 100VA;
 - 11 - CABO DE COBRE SAÍDA DE BAIXA TENSÃO, SINTENAX ISOLAMENTO 6kV 1KV;
 - 12 - JANELA PARA VENTILAÇÃO, TIPO VENEZIANA, 500x1000mm;
 - 13 - PORTAS DE ACESSO À SUBESTAÇÃO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES EM PLANTA;
 - 14 - CAIXA METÁLICA TIPO CH4 PARA ABRIGAR MEDIDOR POLIFÁSICO SEM DISJUNTOR;
 - 15 - CORDOALHA DE COBRE Nº50mm² PARA A COMPOSIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO;
 - 16 - CHAVE SCHAK COMANDO SIMULTÂNEO ABERTURA SOB CARGA, SEM PORTA FUSÍVEL;
 - 17 - HASTE DE TELA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO - COMPRIMENTO 2,4m;
 - 18 - DISJUNTOR BARRIN DE MÉDIA TENSÃO, CLASSE 15KV, CORRENTE NOMINAL DE 630A COM CAPACIDADE DE INTERUPÇÃO DE 50MVA, A VÁCUO;
 - 19 - BUCHA DE PASSAGEM INTERNA - INTERNA - 15KV;
 - 20 - CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DO RELÉ;
 - 21 - SUPORTE DE AÇO PADRÃO ENERGISA PARA INSTALAÇÃO DE TC E TP;
 - 22 - JELETRORRITO DE AÇO GALVANIZADO DE USO EXTERNO 1";
 - 23 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA;
 - 24 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2;
 - 25 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 TELA;
 - 26 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA MEDIÇÃO (INSTALAÇÃO DA ENERGISA);
 - 27 - TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA DA MEDIÇÃO (INSTALAÇÃO DA ENERGISA);
 - 28 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA PROTEÇÃO (INSTALAÇÃO DO CLIENTE);
 - 29 - TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA DA PROTEÇÃO (INSTALAÇÃO DO CLIENTE);



		Projeto do abrigo para a subestação elétrica da ETA Rio Preto		DV - 89
LOCAL DA OBRA		ETA Rio Preto Rodovia Muriáé x Ervália KM 02		MURIAÉ- MG
EXTENSÃO OU ÁREA		41,12m²	ESCALA	INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO		
JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO ENG.º CIVIL CREA 2014140455/D-RJ		GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS		GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL
DATA		29/05/2018		