

## Laudo Técnico

**De:** André Ricardo de Souza Almeida, Técnico em Eletromecânica do DEMSUR.


**Para:** Glenda Furlani, Setor de licitação DEMSUR.

**Assunto:** Avaliação das Amostras recebidas pela empresa Elétrica campos porto.

O DEMSUR abriu o processo licitatório 94/2019 devido à necessidade de compras de material elétrico para as manutenções realizadas pelo setor de elétrica desta autarquia.

Com o registro de preço realizado pela empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA foi solicitado à mesma algumas amostras para as análises técnicas das ferramentas para a conferência de acordo com o solicitado no edital.

Após o recebimento das mesmas, foi realizado a avaliação das peças solicitadas. Segue abaixo as descrições dos itens reprovados e aprovados.

Ítem	Descrição	Marca	Situação	Foto da amostra	Motivo
45021	CONTATOR CWM 18.22 / 220V	lukma	Aprovado		
45022	CONTATOR CWM 25.22 / 220V	lukma	Aprovado	----	
45023	CONTATOR CWM	lukma	Aprovado	----	

	32.22 / 220V				
45025	CONTATOR CWM 50.22 / 220V.	lukma	Aprovado	---	
45027	CONTATOR CWM 9 22 / 220V	lukma	Aprovado	---	
11924	CONTATOR TIPO CWM - 12.22 - 220V.	lukma	Aprovado	---	
52135	DISJUNTOR DIN CURVA C 1 X 50A	Eletromec	Reprovado	---	Disjuntor não possui certificado conforme solicitado no edital

Muriaé, 30 de Setembro de 2019

Atenciosamente,




---

**Andre Ricardo de Souza Almeida**  
**Técnico em Eletromecânica**