

Laudo Técnico

De: André Ricardo de Souza Almeida, Técnico em Eletromecânica do DEMSUR.

Para: Glenda Furlani, Setor de licitação DEMSUR.


Assunto: Avaliação das Amostras recebidas pela empresa Raquel T Silva.

O DEMSUR abriu o processo licitatório 94/2019 devido à necessidade de compras de material elétrico para as manutenções realizadas pelo setor de elétrica desta autarquia.

Com o registro de preço realizado pela empresa Raquel T Silva foi solicitado à mesma algumas amostras para às análises técnicas dos itens de marcas desconhecidas para a conferência de acordo com o solicitado no edital. Segue abaixo as descrições dos itens reprovados.

Ítem	Descrição	Marca	Situação	Foto da amostra	Motivo
52130	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 100 A COM NO MINIMODISJUNT OR EM CAIXA MOLDADA DE 100 A COM NO MINIMO	Sibratec	Reprovado	-----	Não enviou amostra.
50947	Disjuntor em Caixa Moldada de 32 A	Sibratec	Reprovado	-----	Não enviou amostra.

	com no minimo disparador de sobrecorrente ajustavel entre 0,75 - 1 x In.				
50948	Disjuntor em Caixa Moldada de 40 A com no minimo disparador de sobrecorrente ajustavel entre 0,75 - 1 x In.	Sibratec	Reprovado	-----	Não enviou amostra.
52132	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 400 A COM NO MINIMO DISPARADOR DE SOBRECORREN TE AJUSTAVEL ENTRE 0,75 - 1 X IN.	Sibratec	Reprovado	-----	Não enviou amostra.

50084	TUBO TERMO RETRÁTIL 10 mm	sibratec	Aprovado		Amostra atende o solicitado no edital
-------	---------------------------------	----------	----------	--	--

Muriaé, 30 de Setembro de 2019

Atenciosamente,



Andre Ricardo de Souza Almeida
Técnico em Eletromecânica