

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 001/2021

REF.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0035/2021

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de conjuntos moto bombas submersas para poços artesianos para manutenção das atividades desta Autarquia.

Esclarecemos a quem possa interessar em participar do Pregão Presencial nº 035/2021 o seguinte esclarecimento:

Questionamentos:

1)Item 04 – para atendimento aos pontos solicitados seguindo as especificações construtivas do equipamento, seria necessário um motor de 2,5cv para atendimento aos pontos, 2,0 cv conforme edital não atenderia;

2)Item 32 – para atendimento aos pontos solicitados seguindo as especificações construtivas do equipamento, seria necessário um motor de 8 cv para atendimento aos pontos, 7,5 cv conforme edital não atenderia;

Esclarecimentos:

1 e 2) Conforme resposta obtida pela Setor Técnico do DEMSUR, o questionamento formulado pela empresa é pertinente, sendo necessária a retificação da descrição dos itens 04 e 32 do presente Edital de licitação, conforme abaixo:

4- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, DISTRITO DE MACUCO, POÇO Nº 01 - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:

- Vazão: 3,0 m³/h

- Altura Manométrica Total (HMT): 84 mca

- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68

- Potência do motor: 2,5 HP

32- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO, DIÂMETRO DE 6", BAIRRO SÃO FRANCISCO, - corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox ou bronze; difusores em nylon, ou ferro fundido ou aço inox; anéis de desgaste em borracha ou bronze ou aço inox; mancais em borracha; acoplado com motor elétrico, refrigerado a água, para atendimento dos dados técnicos abaixo:

- Vazão: 67,0 m³/h

- Altura Manométrica Total (HMT): 20 mca

- Motor Trifásico, 220V, 60Hz, IP-68

- Potência do motor: 8,0 HP

Por esse motivo o Pregoeiro decide pela REVOGAÇÃO dos itens 02 e 34 para que em outra oportunidade possam ser feitos os ajustes na especificação, nova coleta de orçamentos se for o caso, e futura republicação.

As demais disposições contidas no Edital permanecem INALTERADAS.

O presente termo será disponibilizado apenas na página <http://www.demsur.com.br/licitacao>, não sendo necessária a prorrogação da abertura do certame, tendo em vista que tal retificação não altera a formulação das propostas de preços, conforme o disposto no §4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93 e também em conformidade com o item 2.5 do Edital Convocatório.

“2.5 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet ou junto a CPL se obrigam a acompanhar as publicações no site do DEMSUR, com vista a possíveis alterações e avisos.” Item 2.5 do Edital do Pregão Presencial nº 035/2021.

Muriaé, 03 de maio de 2021

Nelson Antônio Nunes de Carvalho
Pregoeiro