

Nota de avaliação técnica

Do: Setor de elétrica.

Ao: Setor de licitações.

Assunto: Resultado da análise do item cotado pela empresa Elétrica Campos Porto LTDA.

Respondendo à solicitação do setor de licitações para a análise das propostas enviadas pela empresa Elétrica Campos Porto LTDA, referente ao Pregão Presencial nº 096/2021. Segue abaixo o resultado da avaliação, do único item solicitado para amostra.

Ítem	Descritivo	Situação
176	Eletrodo de nível para poço artesiano – tipo pêndulo. Com terminal para cabo 2,5mm ² fabricado de aço inox revestido em abs, na cor branca , medidas de 101mmx 19mm peso de 0,03kg, temperatura máxima de trabalho de 65°C corrente máxima de 30mA Eletrodo de nível para poço artesiano.	Reprovado

Assim foi realizada a análise do item cotado pela empresa elétrica Campos Porto, dessa forma, de acordo com o modelo e a marca oferecida. Ele acabou sendo reprovado devido ao fato de não possuir terminal 2,5mm² cor, a medida e peso não estão de acordo com o estabelecido no edital.

Andre Ricardo de Souza Almeida
Técnico em Eletromecânica CFT 1410089762

