

Nota de avaliação técnica

Do: Setor de elétrica.

Ao: Setor de licitações.

Assunto: Resultado da análise dos itens cotados pela empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.

Respondendo à solicitação do setor de licitações para a análise da proposta enviada a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, referente ao Pregão Presencial nº 096/202. Segue abaixo o resultado da avaliação, sendo que o descritivo foi simplificado, porém deverá ser considerado o do edital.

Ítem	Descritivo	Aprovado	Reprovado	OBS
43	CABO FLEX 4,0 MM ² 750V PVC ANTICHAMA	X		
49	CABO PP 2 X 1,5 MM ² 500V CORDOAMENTO CLASSE 5	X		
102	CHAVE MAGNÉTICA 3 CV 220V(BOTOEIRA CONTATOR E RELE TERMICO)	X		
136	DISJUNTOR DIN CURVA C 1 X 10A		X	01
202	HORÍMETRO		X	02
208	KIT DE PLUGUE 2P +T	X		

OBS 01:

DISJUNTOR DIN CURVA C 1 X 10A - 230/400v, 3 ka, classe 1 com padrão de segurança do INMETRO e BUREAL VERITAS.

Modelo apresentado pela empresa.



Solução: Modelo de disjuntor apresentado não possui certificação Bureal Veritas com forme solicitado no edital.

OBS 02:

HORÍMETRO COM ENTRADA DE SINAL CONTATO SECO OU SENSOR PNP,ENTRADA DE SINAL SENSOR NPN,ENTRADA DE RESET REMOTO - 12V para alimentação de sensor ou comum para contato seco e Alimentação 90~240Vca e 12V ou 24V.

Modelo apresentado pela empresa via catálogo.



Solução: Modelo de horímetro não possui contato seco ou sensor PNP, entrada e sinal sensor NPN, entrada de reset remoto-12V e alimentação bivolt de 12v a 24v.

Assim foi realizada a análise dos itens cotados pela empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI de acordo com a marca oferecida comparada com o descritivo no edital. Apresentando solução de cada item apresentado como amostra.

Andre Ricardo de Souza Almeida

Técnico em Eletromecânica CFT 1410089762

