

**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO - final**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022**

Aos dias 02 de agosto de 2022 na Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para dar continuidade à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº **051/2022**, via plataforma BNC, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de conjunto motobomba centrífuga submersível, para recalque de esgoto bruto, a serem utilizadas nas Estações e Elevatórias de Esgoto do Município de Muriaé.

**ASSUNTO:** Esta Ata destinou-se à registrar os atos finais do Pregão Eletrônico nº 051/2022 após o processo ter seus trâmites suspensos, aguardando a análise do recurso impetrado pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA - CNPJ nº 36.785.565/0001-79, que após de disputa de preços fora considerada inabilitada pelo Pregoeiro, por deixar de apresentar as declarações do Anexo X e XI.

12/07/2022 11:29:27	<i>EMPRESA: MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 CONDIÇÃO: Inabilitada Motivos<sup>1</sup>: apresentou a Declaração do ANEXO XI (MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULOS IMPEDITIVOS) em desconformidade com o nosso edital, não citando na íntegra nossos requisitos.</i>
12/07/2022 11:31:27	<i>Motivos<sup>2</sup>: apresentou a Declaração do ANEXO X (MODELO DE DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE) em desconformidade com o nosso edital, não citando na íntegra nossos requisitos.</i>
12/07/2022 12:26:22	<i>Fica suspenso o certame até findar prazo de interposição de recurso por parte da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79, que termina em 15/07/2022. Retornamos no dia 18/07/2022 no horário de 08:00 horas para informação quanto a fase recursal.</i>

*Observação<sup>1</sup>: Visto a interposição de recurso por parte da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 foi aberto o prazo para apresentação de contrarrazões por parte das demais empresas licitantes, caso hajam interesse, na plataforma BNC de forma automática, conforme tela juntado aos autos nas fls. 221. O prazo para apresentação de contrarrazões encerra em 21/07/2022 00:00 (comprovação às fls. 222 dos autos).*

*Observação<sup>2</sup>: O processo licitatório Pregão Eletrônico nº 051/2022 após encerramento da fase de contrarrazões, será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico sobre o recurso impetrado pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79, e contrarrazões, caso haja interposição por parte das demais licitantes interessadas.*

*Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio na data de 19/07/2022 às 16 horas e 23 minutos.*

*Ocorrência<sup>1</sup>: Na data de 21/07/2022 foi encaminhado para a Assessoria Jurídica o pedido de análise do recurso impetrado pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 (fls. 235), por não concordar com sua inabilitação (fls. 216/221 dos autos).*

21/07/2022 09:01:32	<i>Bom dia senhores, vimos informar que não houve apresentação de contrarrazões referente ao recurso impetrado pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79. O processo licitatório será remetido para a Assessoria Jurídica para análise e decisão do recurso para o lote 01.</i>
---------------------	---

*Ocorrência<sup>2</sup>: A Assessoria Jurídica emitiu o Parecer Jurídico SPJ nº 231/2022, datado de 22/07/2022 onde opino pelo recebimento e não conhecimento do mérito do recurso apresentado pela empresa licitante MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA, com o consequente prosseguimento do certame, conforme juntado aos autos às fls. 236 a 238.*

27/07/2022 16:44:36	<i>Boa Tarde, senhores licitantes, vimos informar que o recurso interposto pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 foi julgado improcedente.</i>
---------------------	--

*Ocorrência<sup>3</sup>: Na data de 27/07/2022 foi emitido o Despacho (fls. 239 a 242 dos autos), com respaldo no SPJ nº 231/2022, dando improcedência ao recurso da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79, devidamente assinado pelo Pregoeiro e pela Diretoria Geral do DEMSUR*

e publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, site do DEMSUR e na plataforma BNC, com comprovação às fls. 243 a 248 dos autos.

27/07/2022 16:45:10	<i>Segue decisão: Considerando o Parecer Jurídico SPJ nº 231/2022 emitido pela Assessoria Jurídica do DEMSUR, às fls. 236/238, no qual opina pela IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79, para no mérito julgá-lo IMPROVIDO, por entender que a declaração prevista no anexo XI, apresentada pela empresa, não possui todos os requisitos previstos no modelo disposto no edital, ...</i>
27/07/2022 16:45:24	<i>...vez que a empresa declara apenas não possuir servidor público ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, quando a declaração constante no edital convocatório elenca outras vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93 e artigo 33 da Lei Orgânica do Município previstas, motivo pelo qual a declaração apresentada pela empresa não supre as exigências do edital, sendo acertada a decisão pela sua inabilitação.</i>
27/07/2022 16:46:06	<i>PELO EXPOSTO, considerando o recurso interposto pela empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 ter sido julgado IMPROCEDENTE, mantenho a inabilitação da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79, classificada em 1º lugar para o lote 01, considerando o Parecer Jurídico SPJ nº 231/2022, juntada aos autos às fls. 236/238 no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 051/2022, mantendo portanto os atos por mim proferidos, referente a inabilitação.</i>

Ocorrência<sup>4</sup>: O Pregoeiro diante da inabilitação definitiva da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 convoca na data de 27/07/2022 via plataforma BNC, as empresas classificadas 3º lugar para o lote 01 (MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI) e para o lote 02 (GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA) para manifestarem interesse em assumir o fornecimento do objeto, conforme registrado na plataforma BNC (fls. 249/250 nos autos).

27/07/2022 16:49:09	<i>Iremos convocar as empresas classificadas em 2º lugar para os lotes 01 e 02 para manifestar interesse em assumir o fornecimento do produto.</i>
28/07/2022 14:49:30	<i>Boa tarde, senhores solicitamos a empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI manifestação de interesse em assumir o lote 01 visto a inabilitação da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 no processo licitatório.</i>
28/07/2022 14:50:10	<i>Boa tarde, senhores solicitamos a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA manifestação de interesse em assumir o lote 02 visto a inabilitação da empresa MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA – CNPJ nº 36.785.565/0001-79 no processo licitatório.</i>

Observação<sup>1</sup>: A empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI foi convocada na classificação de 3º lugar para o lote 01, visto que o segundo lugar BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA (2º lugar) fora considerada inabilitada em fase inicial.

Observação<sup>2</sup>: A empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA foi convocada na classificação de 3º lugar para o lote 02, visto que o segundo lugar MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA (2º lugar) fora considerada inabilitada em fase inicial.

28/07/2022 15:02:34	<i>Vimos informar que para o lote 01 e 02 a classificação das empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA é de 3º lugar, visto a inabilitação da empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI e BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA.</i>
---------------------	--

Ocorrência<sup>5</sup>: Na data de 28/07/2022 foi enviado via email (fls. 251 dos autos) para o Setor Técnico a solicitação de análise das marcas ofertadas pelas empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 (marca (ebara / BM 65DVS61.5 1,5kW (2cv) - 220V -IMPORTADO Motobo) e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02 ((marca SULZER / KRT DRAINER K 3000).

Ocorrência<sup>6</sup>: As empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02 manifestou interesse em assumir o fornecimento do objeto (fls. 252/253 dos autos).

28/07/2022 16:27:38	PARTICIPANTE 099	Prezada pregoeira boa tarde temos interesse em assumir o item.
---------------------	------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	28/07/2022 16:45:53	PARTICIPANTE 053	Temos interesse!!
<input checked="" type="checkbox"/>	28/07/2022 16:45:43	PARTICIPANTE 053	Boa tarde, Pregoeira!!

28/07/2022 17:00:05	Vimos informar que as empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA com classificação em 3º lugar para os lotes 01 e 02 manifestaram interesse em assumir o item.
---------------------	---

Observação<sup>1</sup>: O Pregoeiro informou na plataforma BNC que será necessário a conferência dos documentos de habilitação das empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02, visto que as mesmas não teve seus documentos verificados anteriormente, por não terem sido consideradas vencedoras.

28/07/2022 17:02:36	O Pregoeiro providenciará a análise dos documentos de habilitação da empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.
---------------------	--

Ocorrência<sup>7</sup>: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, emitiu o relatório de análise datado de 01/08/2022, dos documentos de habilitação das empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02 (fls. 255 a 306 dos autos), conforme requisitos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, a seguir:

#### **RELATÓRIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022**

##### **CLASSIFICAÇÃO REMANESCENTE**

**EMPRESA: MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI – CNPJ nº 23.182.035/0001-94**

**CONDIÇÃO: INABILITADA**

Motivos<sup>1</sup>: não apresentou o enquadramento como Micro Empresa/EPP/equiparadas conforme exigência do item **9.5.4 DECLARAÇÕES**, alínea 'g1' e/ou "g2), visto que o processo tem itens exclusivos e de cota reservada para ME/EEP/equiparadas. Apresentou outro documento como anexo.

**g) Declaração de ME/EPP, conforme modelo constante no Anexo IX, acrescida do comprovante de enquadramento que poderá ser realizado das seguintes formas:**

**g1) Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;ou**

**g2) Quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido através da junta comercial (Certidão Simplificada de Micro Empresa) ou balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.**

**Observação: A exigência constante na alínea g somente será necessária, caso a empresa licitante tiver assinalado o regime ME/EPP no sistema e for utilizar dos benefícios contidos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações (Arts. 43,44 e 45), conforme consta no item 3.3 do Edital Convocatório.**

**EMPRESA: GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA– CNPJ nº 19.091.655/0001-40**

**CONDIÇÃO: HABILITADA**

Motivos: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.

Observação: Será solicitado à empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA, para fins de atualização, que apresente a Certidão de Regularidade Municipal e FGTS com vigência atual, visto que os mesmos venceram durante os trâmites do processo (Regularidade Municipal em 23/07/2022 e FGTS em 16/07/2022).

Observação<sup>1</sup>: O relatório de análise da fase de habilitação foi informado na plataforma BNC para as empresas licitantes, onde considera **inabilitada** a empresa **MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI** por deixar de apresentar os documentos em desconformidade com o exigido no instrumento convocatório (comprovante de enquadramento como ME/EPP ou equiparadas) e **habilitada** a empresa **GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA** por apresentar os documentos em conformidade com o exigido no instrumento convocatório (item 9).

02/08/2022 15:10:48	<i>Boa Tarde senhores, vimos informar que a empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI classificada em 3º lugar para o lote 01 fora considerada inabilitada.</i>
02/08/2022 15:11:23	<i>Justificativa: não apresentou o enquadramento como Micro Empresa/EPP/equiparadas conform e exigência do item 9.5.4 DECLARAÇÕES, alínea 'g1' e/ou 'g2), visto que o processo tem itens exclusivos e de cota reservada para ME/EPP/equiparadas. Apresentou outro documento como anexo.</i>
02/08/2022 15:11:37	<i>g) Declaração de ME/EPP, conforme modelo constante no Anexo IX, acrescida do comprovant e de enquadramento que poderá ser realizado das seguintes formas:</i>
02/08/2022 15:11:46	<i>g1) Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;ou</i>
02/08/2022 15:12:01	<i>g2) Quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento ex pedido através da junta comercial (Certidão Simplificada de Micro Empresa) ou balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.</i>
02/08/2022 15:13:20	<i>A empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA classificada para o lote como 3º lugar fora considerada habilitada.</i>
02/08/2022 15:14:10	<i>Justificativa: apresentou todos os documentos exigidos no item 9 do instrumento convocatório, com as declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI assinadas de forma eletrônica. Não havendo necessidade de envio de documentos complementares para consolidação da sua habilitação.</i>
02/08/2022 15:16:21	<i>Solicitamos para fins de atualização que a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA apresente a Certidão de Regularidade Municipal e FGTS com vigência atual, visto que os mesmos venceram durante os trâmites do processo (Regularidade Municipal em 23/07/2022 e FGTS em 16/07/2022).</i>

Ocorrência<sup>8</sup>: O Setor Técnico, através do servidor Gustavo Goretti Rodrigues respondeu via email (fls. 309 dos autos), a solicitação de análise das marcas ofertadas pelas empresas MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02 e considerou reprovada a marca ofertada pela empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 e aprovada a marca GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02, sendo as informações registradas na plataforma BNC, conforme transcrição a seguir:

"Prezados,

Após análise das especificações apresentadas pelas empresas e as solicitadas no edital, seguem as considerações:

**a) MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 - marca (ebara / BM 65DVS61.5 1,5kW (2cv) - 220V -IMPORTADO Motobo)**

- O selo mecânico solicitado no edital é em grafite e cerâmica, e do equipamento ofertado em carbetto de solício, o que exigiria do DEMSUR ampliações de seus contratos e estoques para manutenções do equipamento, aumentando os custos operacionais da autarquia.

- A vazão da bomba ofertada é aproximadamente 30% superior a solicitada, o que pode causar transbordamentos e respingos indesejados na calha parshall de entrada da ETE.

- A potência da bomba ofertado é superior a solicitada, o que exigiria do DEMSUR alterações nas instalações elétricas da unidade.

- A rotação do conjunto solicitada em edital é de 1750 RPM, e a da bomba ofertada é de 3500 RPM.

Sendo assim, o equipamento apresentado **não cumpre** as especificações do termo de referência do edital.

b) GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 02. (marca KSB / KRT DRAINER K 3000)

O equipamento apresentado **atende** a todas as especificações do termo de referência do edital.

Atenciosamente,

Gustavo Goretti Rodrigues  
Engenheiro Civil do DEMSUR”

02/08/2022 15:20:47	Informamos que as marcas dos produtos ofertados pelas empresas RG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA foram remetidos ao Setor Técnico para análise da especificação conforme requisitos do edital e temos o seguinte relatório por parte do Engenheiro Civil Gustavo Goretti Rodrigues:
02/08/2022 15:21:59	MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI para o lote 01 - marca (ebara / BM 65DVS61.5 1,5kW (2cv) - 220V -IMPORTADO Motobo):- O selo mecânico solicitado no edital é em grafite e cerâmica, e do equipamento ofertado em carbetto de solício, o que exigiria do DEMSUR ampliações de seus contratos e estoques para manutenções do equipamento, aumentando os custos operacionais da autarquia.
02/08/2022 15:22:05	- A vazão da bomba ofertada é aproximadamente 30% superior a solicitada, o que pode causar transbordamentos e respingos indesejados na calha parshall de entrada da ETE. - A potência da bomba ofertado é superior a solicitada, o que exigiria do DEMSUR alterações nas instalações elétricas da unidade. - A rotação do conjunto solicitada em edital é de 1750 RPM, e a da bomba ofertada é de 3500 RPM.
02/08/2022 15:22:13	Sendo assim, o equipamento apresentado não cumpre as especificações do termo de referência do edital.
02/08/2022 15:22:46	Lote 02 (empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA): O equipamento apresentado atende a todas as especificações do termo de referência do edital.

Observação<sup>1</sup>: Diante do exposto foi analisado a marca SULZER / KRT DRAINER K 1500 ofertada pela empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 01, com classificação em 4º lugar, e a mesma foi aprovada pelo Setor Técnico (fls. 310 dos autos).

“Prezados,

em complementação ao e-mail anterior, informo que o equipamento ofertado pela empresa GLOBAL BOMBAS para o lote 01 também atende a todas as especificações do termo de referência do edital.

Atenciosamente,

Gustavo Goretti Rodrigues  
Engenheiro Civil do DEMSUR”

Ocorrência<sup>9</sup>: O Pregoeiro promoveu a convocação da empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA para o lote 01, com classificação em 4º lugar, para manifestar interesse em assumir o lote, conforme preço final de lance (fls. 315 dos autos).

02/08/2022 15:24:28	Convocamos a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA (classificação 4º lugar) que manifeste interesse em assumir o lote 02, visto que a empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI foi inabilitada.
02/08/2022 15:25:45	Informamos que marca ofertada pela empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA foi aprovada pelo Setor Técnico: "em complementação ao e-mail anterior, informo que o equipamento ofertado pela empresa GLOBAL BOMBAS para o lote 01 também atende a todas as especificações do termo de referência do edital".
02/08/2022 15:27:21	Caso aceite assumir o lote 02, solicitamos a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA que envie proposta ajustada conforme lance final dos lotes 01 e 02, além de atualizar as certidões de regularidade (Municipal e FGTS).
02/08/2022 15:29:17	Corrigindo a informação anterior: Convocamos a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA (classificação 4º lugar) que manifeste interesse em assumir o lote 01, visto q

	<i>ue a empresa MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI foi inabilitada</i>
--	---

Ocorrência<sup>10</sup>: A empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA manifestou interesse assumir o lote 01, bem como anexou a atualização das Certidões de regularidade Municipal e FGTS e a proposta ajustada, juntados aos autos nas fls. 316 a 324 dos autos), conforme transcrição a seguir:

<input checked="" type="checkbox"/>	02/08/2022 15:48:07	PARTICIPANTE 053	<i>Boa tarde, Pregoeira! Temos interesse em assumir o lote 01 também.</i>
-------------------------------------	---------------------	------------------	---

02/08/2022 16:48:41	<i>Vimos informar que a empresa aceite assumir o lote 01; anexou os documentos de regularidade e atualizado (municipal e FGTS); bem como anexou a proposta ajustada para os lote 01 e 02.</i>
---------------------	---

02/08/2022 16:49:59	<i>Complementando a informação anterior: a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA (classificação 4º lugar) manifestou interesse em assumir o lote 01.</i>
---------------------	---

Observação<sup>1</sup>: O Pregoeiro informou na plataforma BNC que irá promover a adjudicação dos lotes 01 e 02 para a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.

02/08/2022 16:53:03	<i>Iremos providenciar a adjudicação do lote 01 e 02 para a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA, visto que as marcas ofertadas para os lotes foram aprovadas pelo Setor Técnico.</i>
---------------------	---

DECISÃO: O Pregoeira no uso de suas atribuições, após cumprimento dos requisitos do edital por parte da empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA – CNPJ nº 19.091.655/0001-40 considerada vencedora do certame, promove a adjudicação dos itens para a mesma, com registro na plataforma BNC e relatório emitido conforme fls. 325 a 331 dos autos. Segue quadro de itens adjudicados a seguir:

Item	Código	Quant	Un	Descrição	Marca/Modelo	V. Unitário	V. Total
1	47688	10	UN	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADADO / POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV - EXECUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO EM GRAFITE E CERÂMICA, ANÉIS E VEDAÇÕES EM BORRACHA NÍTRICA, BIPARTIDA RADIALMENTE, CONSTRUÇÃO TIPO TRANSPORTÁVEL (MÓVEL), COM ROTOR DE HIDRÁULICA NÃO OBSTRUÍVEL, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CONSTRUTIVA: MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, ASSÍNCRONO, COM CARÇAÇA A PROVA DE RESPINGOS E MOTOR EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR 7094, TIPO FECHADO. LÍQUIDO A RECALCAR: ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADADO FREQUÊNCIA: 60 HZ	SULZER / KRT DRAINER K 1500	R\$5.900,00	R\$ 59.00,00

			TENSÃO: 220 OU 380 V VAZÃO: 5,5 L/S = 19,8 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT): = 8,33 MCA POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV ROTAÇÃO A PLENA CARGA: 1750 RPM CATEGORIA: N FATOR DO SERVIÇO: 1,0 CLASSE DE ISOLAMENTO: B TIPO DE PARTIDA: DIRETA GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68 Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS: 3 + 1 REGIME: S1CONTÍNUO OBS.: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 10(DEZ) METROS LOCAL: ETE'S VERMELHO E PIRAPANEMA			
2	47689	10	UN	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADADO / POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV - EXECUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO EM GRAFITE E CERÂMICA, ANÉIS E VEDAÇÕES EM BORRACHA NÍTRICA, BIPARTIDA RADIALMENTE, CONSTRUÇÃO TIPO TRANSPORTÁVEL (MÓVEL), COM ROTOR DE HIDRÁULICA NÃO OBSTRUÍVEL, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CONSTRUTIVA: MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, ASSÍNCRONO, COM CARÇAÇA A PROVA DE RESPINGOS E MOTOR EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR 7094, TIPO FECHADO. LÍQUIDO A RECALCAR: ESGOTO BRUTO PRÉ-GRADADO FREQUÊNCIA: 60 HZ TENSÃO: 220 OU 380 V VAZÃO: 11 L/S = 39,6 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT): = 8,33 MCA POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV ROTAÇÃO A PLENA CARGA: 1750 RPM CATEGORIA: N FATOR DO SERVIÇO: 1,0	SULZER / KRT DRAINER K 3000	R\$6.650,00 R\$66.500,00

			CLASSE DE ISOLAMENTO: B TIPO DE PARTIDA: DIRETA GRAU DE PROTEÇÃO: IP-68 Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS: 3 + 1 REGIME: S1 CONTÍNUO OBS.: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS LOCAL: ETE'S JOSÉ CIRILO E SAFIRA			
--	--	--	---	--	--	--

O valor total do processo é de R\$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

**Observação<sup>1</sup>:** O processo licitatório Pregão Eletrônico nº 051/2022 será encaminhado para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico, e posterior homologação na plataforma BNC.

Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio na data de 02/08/2022 às 17 horas e 00 minutos.

SUELI RIBAS PAULINO COSTA  
Pregoeiro Oficial

SIMONE MARIA DA SILVA ANDRADE  
Membro

BRENDA LACERDA BERTUSSI  
Membro

# DEMSUR