

**ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021**

**Aos 09/07/2021 08:00 horas**, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para abertura da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº **053/2021**

REQUISITANTES: Divisão de Águas e Esgotos.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se abertura do Pregão Presencial nº **053/2021** objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais. Foram recebidos os envelopes das propostas econômicas. Estão aptas a usufruir do tratamento favorecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, as empresas relacionadas abaixo:

CREDENCIADO: Foram recebidos os envelopes das empresas relacionadas abaixo para participação.

Participante	CPF/CNPJ	Representante	Documento Representante
BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.576.654/0001-00	ADELSON CAMPOS DA CUNHA	M-2.697.479
ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECHANICA LTDA	23.258.440/0001-49	BRUNO ALVES BRANCO	43.976.482-8

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Após a abertura da reunião, procedeu-se a abertura dos envelopes e análise da proposta econômica. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento. Foram classificadas as propostas das empresas:

Empresa	Valor Proposta
BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 116.000,00
ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 125.200,00

**RODADAS DE LANCES DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS**

Item 01 - Mapa em Anexo

Habilitação da vencedora: Após a abertura do envelope e análise da documentação da empresa BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP a mesma foi considerada habilitada nos termos do edital.

Encerrada a rodada de lances, o Pregoeiro declarou vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 13.576.654/0001-00, situada na RUA ROMUALDO JOSÉ DA SILVA, 295 - CHÁCARAS REUNIDAS SANTA T - CONTAGEM - MG com o valor total de R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quant.	Unitário	Total
1	54373	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA, CARÇAÇA, ROTOR E TAMPA EM FERRO FUNDIDO A48CL35B, FLANGES ASME B 16.1, SUCÇÃO 125 MM E RECALQUE 100MM, - acoplado diretamente à motor WEG IE3, 18,5 Kw, 1.773 rpm, 220/380/440 volts:Características construtivas e operacionais:Altura manométrica total (HMT) - 25 mca;Vazão - 180 m³/h.O rendimento do conjunto moto bomba não poderá ser inferior a 74%.Tensão: 220/380/440 V;Frequência / Grau de proteção: 60Hz / IP-55Vedação através de selo mecânico em Silício X Silício X Viton.Montado sobre base de aço estrutural (viga U 4polegadas)Sucção completa, composta de redução excêntrica flangeada 8" x 5" em aço carbono, curva de 90° x 8", flangeada em aço carbono, com registro de esfera 1" para escorva, toco de 1 metro em aço carbono flangeado e válvula de pé com crivo 8" flangeada.Saída de pressão composta de redução concêntrica flangeada 6" x 4" em aço carbono, curva de 90° x 6" flangeada em	UN	KSB / MEGABLOC 125-100-250	2	37.000,00	74.000,00

		aço carbono, válvula gaveta 6" flangeada e toco Flangeado 6" em aço carbono.					
--	--	--	--	--	--	--	--

**Observação: O processo será encaminhado ao Setor Técnico para análise da proposta e atestados apresentados na habilitação.**

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:**

O representante da empresa ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA, CNPJ nº 23.258.440/0001-49 manifestou interesse em interpor recurso quanto ao atestado apresentado pela empresa BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA – EPP, não especificar capacidade técnica para instalação de conjunto motobomba instalado em balsa conforme solicitado no edital de licitação. Assim sendo, o pregoeiro abriu prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, findando em **14/07/2021 as 17:00 horas**, a empresa poderá enviar o recurso via e-mail para o endereço [licitacao@demsur.com.br](mailto:licitacao@demsur.com.br), porém deverá postar os documentos originais via correios até o prazo final de 14/07/2021.

O envelope de habilitação da empresa ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA, CNPJ nº 23.258.440/0001-49, permanecerá sob a guarda do pregoeiro, devidamente lacrado e rubricado, até a homologação do processo, ficando disponível para retirada em até 5 dias, sob pena de inutilização. Os representantes presentes manifestaram-se pela não interposição de recurso. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe e pelo representante credenciado presente no ato.

NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO  
Pregoeiro

BRENDA LACERDA BERTUSSI ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA  
Membro Membro

BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA – EPP

ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA