


OBS: Atrás do muro deverá ser colocada uma camada com espessura de 15cm de Brita 02 ao longo de toda sua altura para facilitar o dreno das águas infiltrantes.



OBS: Atrás do muro deverá ser colocada uma camada com espessura de 15cm de Brita 02 ao longo de toda sua altura para facilitar o dreno das águas infiltrantes.

MURO DE CONTENÇÃO
ESCALA: 1/100

EMITIDO POR	REVISÃO 1	REVISÃO 2	REVISÃO 3	REVISÃO 4	REVISÃO 5
DATA	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO



Projeto de Construção de Abrigo Para Subestação e Quadro de comando		AP - 468
LOCAL DA OBRA Captação do Rio Glória - Muriaé - MG PCH Ormeu Junqueira Botelho		MURIAÉ- MG
EXTENSÃO OU ÁREA 210,35 m²	ESCALA INDICADA	DATA 04/04/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO	
JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO ENG° CIVIL – CREA RJ 2014140455/D	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL