

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

MARÇO DE 2013

| ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| Parâmetro | Turbidez (UT) | | CRL (mg/L) | | Cor (mg PtCo/L) | |
| | Gávea | Rio Preto | Gávea | Rio Preto | Gávea | Rio Preto |
| ETA | | | | | | |
| Amostras exigidas | 72 | 32 | 72 | 32 | 20 | 10 |
| Amostras realizadas | 72 | 32 | 72 | 32 | 0 | 0 |
| Média mensal | 0,97 | 0,84 | 1 | 1,24 | - | - |
| Limites Portaria 2914 | Máximo 5,0 | | Faixa 5,0 | | Máximo 15 | |

| COLIMETRIA | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Parâmetro | Colimetria Total em 100 ml | | Coliforme Termotolerante em 100 ml | |
| | Gávea | Rio Preto | Gávea | Rio Preto |
| ETA | | | | |
| Amostras exigidas | 72 | 32 | 72 | 32 |
| Amostras realizadas | 72 | 32 | 72 | 32 |
| % de ausência | 97,2% | 100,00% | 100% | 100% |
| Limites Portaria 2914 | Ausência em 95% das amostras mensais | | Ausência em 100% das amostras | |

| ANÁLISE BACTERIOLÓGICA | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Parâmetro | Bactérias Heterotróficas (UFC/ml) | |
| | Gávea | Rio Preto |
| ETA | | |
| Amostras recomendadas | 15 | 7 |
| Amostras realizadas | 21 | 8 |
| Média mensal UFC/ml | 2,61 | 16,25 |
| Limites Portaria 2914 | Máximo de 500 UFC/ml | |

Muriaé, 25 de março de 2013

Maria Nilse Dutra de Oliveira
Farmacêutica-Bioquímica
CRF 3779