

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

Janeiro/2018

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Turbidez (UT)		CRL (mg/L)		Cor (mg PtCo/L)	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
ETA						
Amostras exigidas	72	32	72	32	20	10
Amostras realizadas	73	32	73	32	73	32
Média mensal	0,66	1,00	1,24	1,19	6	9
Limites Portaria 2914	Máximo 5,0		Faixa 5,0		Máximo 15	

COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 ml		Coliforme Termotolerante em 100 ml	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
ETA				
Amostras exigidas	72	32	72	32
Amostras realizadas	73	32	73	32
% de ausência	99%	100%	100%	100%
Limites Portaria 2914	Ausência em 95% das amostras		Ausência em 100% das amostras	

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

Parâmetro	Bactérias Heterotróficas (UFC/ml)	
	Gávea	Rio Preto
ETA		
Amostras recomendadas	15	7
Amostras realizadas	17	7
Média mensal UFC/ml	3	6
Limites Portaria 2914	Máximo de 500 UFC/ml	

Muriaé, 31 de janeiro de 2018

Amanda de Sousa Ramos
Bioquímica
CRQ-MG 02203108