

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

MAIO DE 2020

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

| Parâmetro | Turbidez (UT) | | CRL (mg/L) | | Cor (mg PtCo/L) | |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Gávea | Rio Preto | Gávea | Rio Preto | Gávea | Rio Preto |
| ETA | | | | | | |
| Amostras exigidas | 72 | 32 | 72 | 32 | 20 | 10 |
| Amostras realizadas | 74 | 33 | 74 | 33 | 74 | 33 |
| Média mensal | 1,05 | 1,55 | 1,22 | 1,38 | 9 | 14 |
| Limites Portaria 2914 | Máximo 5,0 | | Faixa 5,0 | | Máximo 15 | |

COLIMETRIA

| Parâmetro | Colimetria Total em 100 ml | | Coliforme Termotolerante em 100 ml | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | Gávea | Rio Preto | Gávea | Rio Preto |
| ETA | | | | |
| Amostras exigidas | 72 | 32 | 72 | 32 |
| Amostras realizadas | 74 | 33 | 74 | 33 |
| % de ausência | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Limites Portaria 2914 | Ausência em 95% das amostras | | Ausência em 100% das amostras | |

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

| Parâmetro | Bactérias Heterotróficas (UFC/ml) | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Gávea | Rio Preto |
| ETA | | |
| Amostras recomendadas | 15 | 7 |
| Amostras realizadas | 18 | 9 |
| Média mensal UFC/ml | 5 | <1 |
| Limites Portaria 2914 | Máximo de 500 UFC/ml | |

Muriaé, 01 de junho de 2020

Amanda de Sousa Ramos
Bioquímica
CRQ-MG 02203108