

# REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

SETEMBRO DE 2020

## ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Turbidez (UT)		CRL (mg/L)		Cor (mg PtCo/L)	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
ETA						
Amostras exigidas	72	32	72	32	20	10
Amostras realizadas	73	33	73	33	73	33
Média mensal	0,50	0,30	1,24	1,12	4	3
Limites Portaria 2914	Máximo 5,0		Faixa 5,0		Máximo 15	

## COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 ml		Coliforme Termotolerante em 100 ml	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
ETA				
Amostras exigidas	72	32	72	32
Amostras realizadas	73	33	73	33
% de ausência	100%	100%	100%	100%
Limites Portaria 2914	Ausência em 100% das amostras		Ausência em 100% das amostras	

## ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

Parâmetro	Bactérias Heterotróficas (UFC/ml)	
	Gávea	Rio Preto
ETA		
Amostras recomendadas	15	7
Amostras realizadas	20	9
Média mensal UFC/ml	1	<1
Limites Portaria 2914	Máximo de 500 UFC/ml	

Muriaé, 01 de outubro de 2020

Amanda de Sousa Ramos  
Bioquímica  
CRQ-MG 02203108