

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

FEVEREIRO DE 2021

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Turbidez (UT)		CRL (mg/L)		Cor (mg PtCo/L)	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
Amostras exigidas	72	32	72	32	20	10
Amostras realizadas	74	34	74	34	74	34
Média mensal	0,83	0,46	1,19	1,46	6	3
Limites Portaria 2914	Máximo 5,0		Faixa 5,0		Máximo 15	

COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 ml		Coliforme Termotolerante em 100 ml	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
Amostras exigidas	72	32	72	32
Amostras realizadas	74	34	74	34
% de ausência	100%	100%	100%	100%
Limites Portaria 2914	Ausência em 95% das amostras mensais		Ausência em 100% das amostras	

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

Parâmetro	Bactérias Heterotróficas (UFC/ml)	
	Gávea	Rio Preto
Amostras recomendadas	15	7
Amostras realizadas	17	10
Média mensal UFC/ml	<1	<1
Limites Portaria 2914	Máximo de 500 UFC/ml	

Muriaé, 01 de Março de 2021

Gilberto Villas Campbell
Engenheiro Químico