

# REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE POÇOS ARTESIANOS FEVEREIRO/2022

## ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Turbidez (uT)			CRL (mg/L)			Cor (uH)		
	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Média Mensal	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Média Mensal	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Média Mensal
<b>João XXIII</b>	10	10	0,69	10	10	0,97	5	10	5
<b>Pirapanema</b>	10	10	0,20	10	10	0,36	5	10	1
<b>Vermelho</b>	10	10	0,20	10	10	0,34	5	10	2
<b>Boa Família</b>	10	10	0,11	10	10	0,26	5	10	0
<b>São Fernando</b>	10	10	0,80	10	10	0,29	5	10	4
<b>Belisário</b>	10	10	0,20	10	10	0,50	5	10	1
<b>São Domingos</b>	10	10	0,25	10	10	0,56	5	10	2
<b>Sofocó</b>	10	10	0,89	10	10	0,42	5	10	1
<b>Itamuri</b>	10	10	0,16	10	10	0,70	5	10	0
<b>Macuco</b>	10	10	0,10	10	10	0,38	5	10	0
<b>Bom Jesus da Cachoeira</b>	10	10	0,26	10	10	0,37	5	10	3
<b>João VI</b>	10	10	1,10	10	10	0,85	5	10	11
<b>Patrimônio dos Carneiros</b>	10	10	0,16	10	10	0,49	5	10	0
<b>Capetinga</b>	10	10	0,17	10	10	0,86	5	10	1
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Máximo 5,0			Faixa 5,0			Máximo 15		

# REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE POÇOS ARTESIANOS FEVEREIRO/2022

## COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 mL			Coliforme Termotolerante em 100 mL		
	ETA	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	% de Ausência	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas
João XXIII	10	10	100	10	10	100
Pirapanema	10	10	100	10	10	100
Vermelho	10	10	100	10	10	100
Boa Família	10	10	100	10	10	100
São Fernando	10	10	100	10	10	100
Belisário	10	10	100	10	10	100
São Domingos	10	10	100	10	10	100
Sofocó	10	10	100	10	10	100
Itamuri	10	10	100	10	10	100
Macuco	10	10	100	10	10	100
Bom Jesus da Cachoeira	10	10	100	10	10	100
João VI	10	10	100	10	10	100
Patrimônio dos Carneiros	10	10	100	10	10	100
Capetinga	10	10	100	10	10	100
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Ausência em 90% das amostras no mês			Ausência em 100% das amostras no mês		

# REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE POÇOS ARTESIANOS FEVEREIRO/2022

## ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

Parâmetro	Bactérias Heterotróficas (UFC/ml)		
	Amostras Recomendadas	Amostras Realizadas	Média Mensal UFC/mL
João XXIII	2	3	<1
Pirapanema	2	2	<1
Vermelho	2	2	27
Boa Família	2	2	<1
São Fernando	2	2	<1
Belisário	2	3	<1
São Domingos	2	3	2
Sofocó	2	2	27
Itamuri	2	2	<1
Macuco	2	2	<1
Bom Jesus da Cachoeira	2	2	18
João VI	2	4	1
Patrimônio dos Carneiros	2	2	3
Capetinga	2	2	<1
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Máximo de 500 UFC/ml		

Muriaé, 02 de março de 2022

Amanda de Sousa Ramos  
Bioquímica  
CRQ-MG 02203108