

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

FEVEREIRO DE 2023

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Turbidez (UT)		CRL (mg/L)		Cor (mg PtCo/L)	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
ETA						
Amostras exigidas	72	32	72	32	20	10
Amostras realizadas	72	32	72	32	72	32
Média mensal	1,14	1,02	1,17	1,21	9	10
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Máximo 5,0		Faixa 5,0		Máximo 15	

COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 ml		Coliforme Termotolerante em 100 ml	
	Gávea	Rio Preto	Gávea	Rio Preto
ETA				
Amostras exigidas	72	32	72	32
Amostras realizadas	72	32	72	34
% de ausência	100%	100%	100%	100%
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Ausência em 95% das amostras mensais		Ausência em 100% das amostras	

Muriaé, 01 de março de 2023

Amanda de Sousa Ramos
Bioquímica
CRQ-MG 02203108