

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS GÁVEA E RIO PRETO

JULHO DE 2023

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Turbidez (UT)			CRL (mg/L)			Cor (mg PtCo/L)		
	Gávea	Rio Preto	Santa Laura	Gávea	Rio Preto	Santa Laura	Gávea	Rio Preto	Santa Laura
Amostras exigidas	72	32	10	72	32	10	20	10	5
Amostras realizadas	76	32	10	76	32	10	76	32	10
Média mensal	0,70	0,69	0,25	1,46	1,26	0,93	5	6	2
Limites P. GM/MS nº 888	Máximo 5,0			Faixa 5,0			Máximo 15		

COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 mL			Coliforme Termotolerante em 100 mL		
	Gávea	Rio Preto	Santa Laura	Gávea	Rio Preto	Santa Laura
Amostras exigidas	72	32	10	72	32	10
Amostras realizadas	76	32	10	76	32	10
% de ausência	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Limites P. GM/MS nº 888	Ausência em 95% das amostras			Ausência em 100% das amostras		

Muriaé, 27 de julho de 2023

Amanda de Sousa Ramos
Bioquímica
CRQ-MG 02203108